Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	62,77	51,70	11,07	79,51	42,20	37,31	7,00	5,00	2,04	9,81	-	-	10,07	-	10,07	-	79,06	-	0,78			2,81
25.02.16	24,00	-	62,71	52,37	10,34	79,88	42,77	37,11	7,00	5,00	2,06	9,00	-	-	9,26	-	9,26	-	79,42	-	0,72			2,77
26.02.16	24,00	-	63,42	52,72	10,70	79,70	42,98	36,72	7,00	5,00	2,05	9,36	-	-	9,62	-	9,62	-	79,21	-	0,74			2,79
27.02.16	24,00	-	63,33	52,31	11,02	79,49	42,26	37,23	7,00	5,00	2,06	9,67	-	-	9,92	-	9,92	-	78,94	-	0,76			2,82
28.02.16	24,00	-	65,21	52,26	12,95	79,79	42,35	37,44	7,00	5,00	2,07	11,57	-	-	11,89	-	11,89	-	79,47	-	0,92			2,99
29.02.16	24,00	-	63,46	51,23	12,23	79,74	41,97	37,77	7,00	5,00	2,05	10,96	-	-	11,25	-	11,25	-	79,15	-	0,87			2,91
01.03.16	24,00	-	61,53	50,06	11,47	79,88	40,92	38,96	7,00	5,00	2,06	10,14	-	-	10,42	-	10,42	-	79,55	-	0,80			2,87
02.03.16	24,00	-	60,96	49,82	11,14	79,83	40,61	39,22	7,00	5,00	2,06	9,92	-	-	10,19	-	10,19	-	79,35	-	0,79			2,84
03.03.16	24,00	-	60,75	49,92	10,83	79,82	41,07	38,75	7,00	5,00	2,04	9,59	-	-	9,86	-	9,86	-	79,32	-	0,76			2,80
04.03.16	24,00	-	60,69	50,20	10,49	79,69	41,51	38,18	7,00	5,00	2,03	9,13	-	-	9,40	-	9,40	-	79,11	-	0,72			2,76
05.03.16	24,00	-	61,80	50,50	11,30	79,94	42,13	37,81	7,00	5,00	2,02	9,98	-	-	10,27	-	10,27	-	79,49	-	0,79			2,82
06.03.16	24,00	-	61,50	50,39	11,11	79,00	42,15	36,85	7,00	5,00	1,97	9,78	-	-	10,06	-	10,06	-	78,37	-	0,77			2,74
07.03.16	24,00	-	62,06	50,34	11,72	76,51	41,34	35,17	7,00	5,00	1,87	10,46	-	-	10,69	-	10,69	-	75,92	-	0,80			2,67
08.03.16	24,00	-	62,12	49,80	12,32	75,01	40,79	34,22	7,00	5,00	1,80	11,05	-	-	11,30	-	11,30	-	74,62	-	0,83			2,63
09.03.16	24,00	-	61,68	50,45	11,23	74,94	40,99	33,95	7,00	5,00	1,82	9,86	-	-	10,10	-	10,10	-	74,50	-	0,74			2,56
10.03.16	24,00	-	62,93	50,71	12,22	74,96	40,72	34,24	7,00	5,00	1,85	10,83	-	-	11,11	-	11,11	-	74,36	-	0,81			2,65
11.03.16	24,00	-	62,31	50,80	11,51	75,16	40,58	34,58	7,00	5,00	1,86	10,15	-	-	10,41	-	10,41	-	74,76	-	0,76			2,62
12.03.16	24,00	-	62,47	50,86	11,61	75,45	41,01	34,44	7,00	5,00	1,86	10,30	-	-	10,58	-	10,58	-	75,00	-	0,77			2,63
13.03.16	24,00	-	63,01	50,63	12,38	75,23	40,73	34,50	7,00	5,00	1,85	11,07	-	-	11,34	-	11,34	-	74,76	-	0,83			2,68
14.03.16	24,00	-	62,95	50,77	12,18	75,85	40,69	35,16	7,00	5,00	1,89	10,84	-	-	11,11	-	11,11	-	75,44	-	0,82			2,71
15.03.16	24,00	-	63,69	51,39	12,30	77,35	41,54	35,81	7,00	5,00	1,95	11,01	-	-	11,29	-	11,29	-	77,19	-	0,85			2,79
16.03.16	24,00	-	62,60	51,98	10,62	78,03	41,95	36,08	7,00	5,00	1,99	9,32	-	-	9,57	-	9,57	-	77,16	-	0,72			2,71
17.03.16	24,00	-	63,66	51,46	12,20	75,95	41,36	34,59	7,00	5,00	1,89	10,86	-	-	11,12	-	11,12	-	75,71	-	0,82			2,71
18.03.16	24,00	-	62,11	50,19	11,92	77,09	40,92	36,17	7,00	5,00	1,92	10,65	-	-	10,93	-	10,93	-	76,51	-	0,82			2,73
19.03.16	24,00	-	61,50	49,55	11,95	77,11	40,16	36,95	7,00	5,00	1,94	10,67	-	-	10,95	-	10,95	-	76,70	-	0,82			2,76
20.03.16	24,00	-	63,24	49,42	13,82	78,48	40,77	37,71	7,00	5,00	1,98	12,48	-	-	12,82	-	12,82	-	77,58	-	0,97			2,95
21.03.16	24,00	-	62,09	50,36	11,73	78,94	41,07	37,87	7,00	5,00	2,02	10,44	-	-	10,73	-	10,73	-	78,38	-	0,82			2,84
22.03.16	24,00	-	62,51	50,19	12,32	78,92	41,32	37,60	7,00	5,00	2,00	10,99	-	-	11,29	-	11,29	-	78,39	-	0,86			2,86
23.03.16	24,00	-	63,74	50,21	13,53	78,91	41,43	37,48	7,00	5,00	1,99	12,22	-	-	12,55	-	12,55	-	78,73	-	0,96			2,95
Среднее	24,00	-	62,51	50,78	11,73	77,94	41,39	36,55	7,00	5,00	1,96	10,42	-	-	10,69	-	10,69	-	77,45	-	0,81	-	-	2,77
Итого	696,00		1812,80	1472,59	340,21						56,97	302,11	0,00	0,00	310,10	0,00	310,10	0,00			23,37	0,00	0,00	80,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	31904,05	25078,40	9449,78	-	9660,90	-	1106,89	-	-
	24.03.16 12:00	33741,83	26571,85	9755,46	-	9974,67	-	1188,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **310,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру ГВС

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____»

печать энергосбыта