Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	72,73	68,17	4,56	81,42	48,36	33,06	7,00	5,00	2,26	4,56	-	-	6,04	-	6,04	-	81,04	-	0,37			2,63
25.02.16	24,00	-	72,66	68,56	4,10	81,78	48,73	33,05	7,00	5,00	2,27	4,10	-	-	5,58	-	5,58	-	81,41	-	0,33			2,60
26.02.16	24,00	-	73,18	68,38	4,80	81,56	48,62	32,94	7,00	5,00	2,26	4,80	-	-	6,27	-	6,27	-	81,17	-	0,39			2,65
27.02.16	24,00	-	72,90	67,90	5,00	81,31	48,10	33,21	7,00	5,00	2,26	5,00	-	-	6,46	-	6,46	-	80,93	-	0,40			2,67
28.02.16	24,00	-	73,71	68,17	5,54	81,69	48,39	33,30	7,00	5,00	2,27	5,54	-	-	7,03	-	7,03	-	81,32	-	0,45			2,72
29.02.16	24,00	-	73,02	67,70	5,32	81,61	48,11	33,50	7,00	5,00	2,28	5,32	-	-	6,79	-	6,79	-	81,21	-	0,43			2,71
01.03.16	24,00	-	72,10	67,01	5,09	81,76	47,32	34,44	7,00	5,00	2,31	5,09	-	-	6,54	-	6,54	-	81,37	-	0,41			2,73
02.03.16	24,00	-	71,75	66,49	5,26	81,71	46,98	34,73	7,00	5,00	2,31	5,26	-	-	6,68	-	6,68	-	81,33	-	0,43			2,74
03.03.16	24,00	-	71,71	66,66	5,05	81,67	47,17	34,50	7,00	5,00	2,30	5,05	-	-	6,49	-	6,49	-	81,29	-	0,41			2,71
04.03.16	24,00	-	71,80	66,98	4,82	81,47	47,53	33,94	7,00	5,00	2,28	4,82	-	-	6,26	-	6,26	-	81,07	-	0,39			2,67
05.03.16	24,00	-	72,21	66,81	5,40	81,77	48,22	33,55	7,00	5,00	2,25	5,40	-	-	6,86	-	6,86	-	81,38	-	0,44			2,69
06.03.16	24,00	-	72,69	67,44	5,25	80,49	48,18	32,31	7,00	5,00	2,18	5,25	-	-	6,63	-	6,63	-	80,10	-	0,42			2,60
07.03.16	24,00	-	72,25	67,40	4,85	77,95	47,00	30,95	7,00	5,00	2,09	4,85	-	-	6,09	-	6,09	-	77,56	-	0,38			2,47
08.03.16	24,00	-	72,42	67,03	5,39	76,65	46,47	30,18	7,00	5,00	2,02	5,39	-	-	6,61	-	6,61	-	76,31	-	0,41			2,44
09.03.16	24,00	-	72,95	67,23	5,72	76,68	46,64	30,04	7,00	5,00	2,02	5,72	-	-	6,97	-	6,97	-	76,32	-	0,44			2,46
10.03.16	24,00	-	72,89	67,24	5,65	76,68	46,53	30,15	7,00	5,00	2,03	5,65	-	-	6,87	-	6,87	-	76,27	-	0,43			2,46
11.03.16	24,00	-	72,17	67,12	5,05	76,99	46,49	30,50	7,00	5,00	2,05	5,05	-	-	6,27	-	6,27	-	76,62	-	0,39			2,44
12.03.16	24,00	-	73,17	67,32	5,85	77,19	46,58	30,61	7,00	5,00	2,06	5,85	-	-	7,11	-	7,11	-	76,82	-	0,45			2,51
13.03.16	24,00	-	73,47	67,20	6,27	76,89	46,45	30,44	7,00	5,00	2,05	6,27	-	-	7,55	-	7,55	-	76,52	-	0,48			2,53
14.03.16	24,00	-	72,25	67,14	5,11	77,71	46,45	31,26	7,00	5,00	2,10	5,11	-	-	6,35	-	6,35	-	77,36	-	0,40			2,50
15.03.16	24,00	-	70,03	64,67	5,36	79,23	47,14	32,09	7,00	5,00	2,08	5,36	-	-	6,66	-	6,66	-	78,90	-	0,42			2,50
16.03.16	24,00	-	74,15	68,57	5,58	79,46	47,58	31,88	7,00	5,00	2,19	5,58	-	-	6,97	-	6,97	-	79,03	-	0,44			2,63
17.03.16	24,00	-	73,83	68,11	5,72	77,75	47,13	30,62	7,00	5,00	2,09	5,72	-	-	7,00	-	7,00	-	77,44	-	0,44			2,53
18.03.16	24,00	-	71,88	66,88	5,00	78,79	47,03	31,76	7,00	5,00	2,13	5,00	-	-	6,28	-	6,28	-	78,38	-	0,39			2,52
19.03.16	24,00	-	71,10	66,18	4,92	79,16	46,27	32,89	7,00	5,00	2,18	4,92	-	-	6,19	-	6,19	-	78,77	-	0,39			2,57
20.03.16	24,00	-	72,82	66,30	6,52	80,15	46,63	33,52	7,00	5,00	2,23	6,52	-	-	7,88	-	7,88	-	79,66	-	0,52			2,75
21.03.16	24,00	-	71,42	66,85	4,57	80,97	47,46	33,51	7,00	5,00	2,24	4,57	-	-	5,96	-	5,96	-	80,55	-	0,37			2,61
22.03.16	24,00	-	71,29	66,73	4,56	80,54	47,48	33,06	7,00	5,00	2,21	4,56	-	-	5,92	-	5,92	-	80,14	-	0,37			2,58
23.03.16	24,00	-	72,94	67,00	5,94	80,84	47,80	33,04	7,00	5,00	2,22	5,94	-	-	7,37	-	7,37	-	80,50	-	0,48			2,70
Среднее	24,00	-	72,47	67,22	5,25	79,72	47,34	32,38	7,00	5,00	2,18	5,25	-	-	6,61	-	6,61	-	79,34	-	0,42	-	-	2,60
Итого	696,00		2101,49	1949,24	152,25						63,23	152,25	0,00	0,00	191,68	0,00	191,68	0,00			12,07	0,00	0,00	75,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	28164,51	25612,83	6758,62	-	6925,36	-	782,04	-	-
	24.03.16 03:00	30268,83	27564,80	7529,08	-	7717,77	-	857,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру ГВС

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
"Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016