Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

59,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	83,97	67,69	16,28	80,56	49,26	31,30	7,00	5,00	2,15	17,04	-	-	17,49	-	17,49	-	75,10	-	1,28			3,43
25.02.16	24,00	-	87,99	61,75	26,24	80,99	49,65	31,34	7,00	5,00	2,16	26,80	-	-	27,42	-	27,42	-	70,86	-	1,90			4,06
26.02.16	24,00	-	88,77	65,22	23,55	80,78	49,53	31,25	7,00	5,00	2,17	24,21	-	-	24,83	-	24,83	-	73,43	-	1,78			3,95
27.02.16	24,00	-	83,64	68,66	14,98	80,43	49,09	31,34	7,00	5,00	2,15	15,75	-	-	16,19	-	16,19	-	76,90	-	1,21			3,36
28.02.16	24,00	-	84,11	68,59	15,52	80,78	49,32	31,46	7,00	5,00	2,17	16,36	-	-	16,78	-	16,78	-	76,36	-	1,25			3,42
29.02.16	24,00	-	82,88	69,67	13,21	80,68	48,98	31,70	7,00	5,00	2,18	13,96	-	-	14,39	-	14,39	-	78,55	-	1,10			3,28
01.03.16	24,00	-	78,62	65,48	13,14	80,83	48,44	32,39	7,00	5,00	2,11	13,94	-	-	14,31	-	14,31	-	77,11	-	1,08			3,19
02.03.16	24,00	-	81,86	67,55	14,31	80,77	48,24	32,53	7,00	5,00	2,20	15,03	-	-	15,44	-	15,44	-	77,04	-	1,16			3,36
03.03.16	24,00	-	80,77	68,45	12,32	80,71	48,48	32,23	7,00	5,00	2,18	13,09	-	-	13,46	-	13,46	-	78,22	-	1,03			3,20
04.03.16	24,00	-	82,51	68,23	14,28	80,58	48,78	31,80	7,00	5,00	2,16	15,06	-	-	15,47	-	15,47	-	77,27	-	1,16			3,32
05.03.16	24,00	-	82,37	68,74	13,63	80,84	49,29	31,55	7,00	5,00	2,16	14,47	-	-	14,84	-	14,84	-	77,54	-	1,12			3,28
06.03.16	24,00	-	82,19	69,10	13,09	79,64	48,96	30,68	7,00	5,00	2,10	13,94	-	-	14,30	-	14,30	-	76,90	-	1,07			3,17
07.03.16	24,00	-	83,54	68,00	15,54	77,14	47,75	29,39	7,00	5,00	2,01	16,25	-	-	16,69	-	16,69	-	72,96	-	1,19			3,20
08.03.16	24,00	-	82,36	67,18	15,18	75,80	47,16	28,64	7,00	5,00	1,94	15,92	-	-	16,31	-	16,31	-	71,49	-	1,14			3,08
09.03.16	24,00	-	83,47	68,01	15,46	75,84	47,33	28,51	7,00	5,00	1,94	16,16	-	-	16,58	-	16,58	-	72,50	-	1,17			3,11
10.03.16	24,00	-	82,41	68,60	13,81	75,85	47,25	28,60	7,00	5,00	1,95	14,60	-	-	14,96	-	14,96	-	72,90	-	1,06			3,01
11.03.16	24,00	-	82,92	68,13	14,79	76,15	47,23	28,92	7,00	5,00	1,96	15,56	-	-	15,93	-	15,93	-	73,41	-	1,14			3,10
12.03.16	24,00	-	82,99	68,35	14,64	76,34	47,46	28,88	7,00	5,00	1,96	15,45	-	-	15,83	-	15,83	-	73,24	-	1,13			3,09
13.03.16	24,00	-	83,65	65,62	18,03	76,06	47,33	28,73	7,00	5,00	1,95	18,79	-	-	19,18	-	19,18	-	69,74	-	1,31			3,26
14.03.16	24,00	-	83,60	68,19	15,41	76,86	47,48	29,38	7,00	5,00	1,99	16,25	-	-	16,67	-	16,67	-	73,44	-	1,20			3,19
15.03.16	24,00	-	82,88	69,90	12,98	78,38	48,25	30,13	7,00	5,00	2,07	13,92	-	-	14,29	-	14,29	-	76,06	-	1,06			3,13
16.03.16	24,00	-	84,01	70,25	13,76	78,66	48,79	29,87	7,00	5,00	2,07	14,74	-	-	15,10	-	15,10	-	75,45	-	1,11			3,18
17.03.16	24,00	-	83,53	69,69	13,84	76,85	48,16	28,69	7,00	5,00	1,98	14,79	-	-	15,16	-	15,16	-	73,44	-	1,09			3,07
18.03.16	24,00	-	82,75	67,39	15,36	77,92	47,88	30,04	7,00	5,00	2,03	16,20	-	-	16,62	-	16,62	-	73,47	-	1,19			3,23
19.03.16	24,00	-	81,39	66,83	14,56	78,25	47,45	30,80	7,00	5,00	2,06	15,38	-	-	15,76	-	15,76	-	74,37	-	1,14			3,20
20.03.16	24,00	-	82,71	66,68	16,03	79,32	48,10	31,22	7,00	5,00	2,10	16,84	-	-	17,25	-	17,25	-	74,68	-	1,26			3,36
21.03.16	24,00	-	82,89	67,55	15,34	80,07	48,60	31,47	7,00	5,00	2,14	16,18	-	-	16,60	-	16,60	-	75,44	-	1,22			3,36
22.03.16	24,00	-	82,23	68,17	14,06	79,72	48,35	31,37	7,00	5,00	2,11	14,94	-	-	15,34	-	15,34	-	77,24	-	1,15			3,26
23.03.16	24,00	-	82,90	68,12	14,78	79,93	48,57	31,36	7,00	5,00	2,12	15,66	-	-	16,11	-	16,11	-	76,79	-	1,20			3,32
Среднее	24,00	-	83,10	67,79	15,31	78,85	48,32	30,54	7,00	5,00	2,08	16,11	-	-	16,53	-	16,53	-	74,89	-	1,20	-	-	3,28
Итого	696,00		2409,91	1965,79	444,12						60,25	467,28	0,00	0,00	479,30	0,00	479,30	0,00			34,90	0,00	0,00	95,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	28857,36	23933,84	5241,17	-	5362,50	-	820,85	-	-
	24.03.16 04:00	31269,93	25902,42	5708,40	-	5841,75	-	916,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **479,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру гвс

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 30 МАР 2016