Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9306
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 678 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	99,61	75,99	23,62	82,08	46,00	36,08	7,00	5,00	2,81	22,88	-	-	23,56	-	23,56	-	82,07	-	1,88			4,69
25.02.16	24,00	-	100,86	76,52	24,34	82,44	46,18	36,26	7,00	5,00	2,83	23,72	-	-	24,44	-	24,44	-	82,47	-	1,96			4,79
26.02.16	24,00	-	97,89	76,41	21,48	82,20	46,09	36,11	7,00	5,00	2,81	20,93	-	-	21,56	-	21,56	-	82,17	-	1,72			4,53
27.02.16	24,00	-	99,98	75,83	24,15	81,98	45,67	36,31	7,00	5,00	2,79	23,71	-	-	24,40	-	24,40	-	81,96	-	1,95			4,74
28.02.16	24,00	-	103,43	76,26	27,17	82,36	45,91	36,45	7,00	5,00	2,82	26,76	-	-	27,57	-	27,57	-	82,39	-	2,21			5,02
29.02.16	24,00	-	99,53	75,73	23,80	82,26	45,70	36,56	7,00	5,00	2,80	23,45	-	-	24,18	-	24,18	-	82,16	-	1,93			4,73
01.03.16	24,00	-	100,42	74,69	25,73	82,46	45,05	37,41	7,00	5,00	2,82	25,40	-	-	26,18	-	26,18	-	82,46	-	2,10			4,92
02.03.16	24,00	-	101,55	73,89	27,66	82,46	44,85	37,61	7,00	5,00	2,81	27,33	-	-	28,15	-	28,15	-	82,51	-	2,25			5,06
03.03.16	24,00	-	99,57	74,13	25,44	82,40	45,23	37,17	7,00	5,00	2,78	25,10	-	-	25,88	-	25,88	-	82,43	-	2,07			4,86
04.03.16	24,00	-	96,93	74,57	22,36	82,20	45,52	36,68	7,00	5,00	2,76	22,04	-	-	22,71	-	22,71	-	82,16	-	1,81			4,58
05.03.16	24,00	-	99,11	75,05	24,06	82,48	45,98	36,50	7,00	5,00	2,76	23,79	-	-	24,53	-	24,53	-	82,46	-	1,96			4,73
06.03.16	24,00	-	99,86	75,25	24,61	81,19	45,84	35,35	7,00	5,00	2,68	24,45	-	-	25,17	-	25,17	-	81,09	-	1,98			4,66
07.03.16	24,00	-	100,14	74,91	25,23	78,57	44,84	33,73	7,00	5,00	2,55	25,10	-	-	25,80	-	25,80	-	78,40	-	1,97			4,52
08.03.16	24,00	-	98,07	74,44	23,63	77,29	44,22	33,07	7,00	5,00	2,47	23,47	-	-	24,10	-	24,10	-	77,31	-	1,81			4,29
09.03.16	24,00	-	100,38	74,68	25,70	77,31	44,43	32,88	7,00	5,00	2,46	25,67	-	-	26,41	-	26,41	-	77,31	-	1,99			4,44
10.03.16	24,00	-	97,37	74,67	22,70	77,32	44,21	33,11	7,00	5,00	2,48	22,68	-	-	23,31	-	23,31	-	77,21	-	1,75			4,23
11.03.16	24,00	-	98,22	74,56	23,66	77,64	44,28	33,36	7,00	5,00	2,48	23,73	-	-	24,37	-	24,37	-	77,62	-	1,84			4,33
12.03.16	24,00	-	99,00	74,92	24,08	77,83	44,37	33,46	7,00	5,00	2,49	24,38	-	-	25,04	-	25,04	-	77,80	-	1,90			4,38
13.03.16	24,00	-	105,21	74,78	30,43	77,54	44,30	33,24	7,00	5,00	2,47	30,72	-	-	31,55	-	31,55	-	77,50	-	2,38			4,85
14.03.16	24,00	-	98,96	74,82	24,14	78,41	44,32	34,09	7,00	5,00	2,55	24,23	-	-	24,89	-	24,89	-	78,54	-	1,90			4,45
15.03.16	24,00	-	101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
16.03.16	24,00	-	101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
17.03.16	24,00	-	101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
18.03.16	24,00	-	101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
19.03.16	24,00	-	101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
20.03.16	24,00	-	101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
21.03.16	24,00	-	101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
22.03.16	24,00		101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
23.03.16	24,00		101,06	74,84	26,22	77,93	44,33	33,60	7,00	5,00	2,50	26,44	-	-	27,16	-	27,16	-	77,95	-	2,06	-	-	4,56
Среднее	24,00	-	100,19	75,02	25,17	79,65	44,90	34,75	7,00	5,00	2,62	25,09	-	-	25,80	-	25,80	-	79,64	-	2,00	-	-	4,61
Итого	696,00		2905,60	2175,66	729,94						75,90	727,53	0,00	0,00	748,24	0,00	748,24	0,00			57,92	0,00	0,00	133,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	23743,14	17413,43	6512,32	-	6671,59	-	815,48	-	-
	14.03.16 14:00	25684,15	18874,82	6987,55	-	7160,67	-	905,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **748,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 30 МАР 2016

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру ГВС