Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206880 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 64,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	123,58	103,18	20,40	81,26	49,40	31,86	7,00	5,00	3,37	19,51	-	-	20,09	-	20,09	-	81,02	-	1,58			4,95
25.02.16	24,00	-	126,13	103,99	22,14	81,62	49,70	31,92	7,00	5,00	3,39	21,33	-	-	21,97	-	21,97	-	81,57	-	1,74			5,13
26.02.16	24,00	-	124,21	103,80	20,41	81,39	49,53	31,86	7,00	5,00	3,38	19,61	-	-	20,18	-	20,18	-	81,29	-	1,60			4,98
27.02.16	24,00	-	125,80	102,38	23,42	81,19	49,22	31,97	7,00	5,00	3,36	22,44	-	-	23,09	-	23,09	-	80,98	-	1,82			5,18
28.02.16	24,00	-	127,04	103,19	23,85	81,54	49,54	32,00	7,00	5,00	3,38	23,03	-	-	23,71	-	23,71	-	81,48	-	1,88			5,25
29.02.16	24,00	-	123,46	102,32	21,14	81,47	49,22	32,25	7,00	5,00	3,36	20,44	-	-	21,06	-	21,06	-	81,28	-	1,66			5,03
01.03.16	24,00	-	121,92	98,34	23,58	81,68	48,18	33,50	7,00	5,00	3,36	22,90	-	-	23,59	-	23,59	-	81,59	-	1,87			5,23
02.03.16	24,00	-	117,69	95,66	22,03	81,66	47,60	34,06	7,00	5,00	3,32	21,40	-	-	22,02	-	22,02	-	81,41	-	1,74			5,06
03.03.16	24,00	-	117,36	96,65	20,71	81,62	48,05	33,57	7,00	5,00	3,30	20,09	-	-	20,71	-	20,71	-	81,54	-	1,64			4,94
04.03.16	24,00	-	119,53	97,71	21,82	81,43	48,40	33,03	7,00	5,00	3,30	21,10	-	-	21,73	-	21,73	-	81,24	-	1,71			5,01
05.03.16	24,00	-	120,48	98,44	22,04	81,71	49,00	32,71	7,00	5,00	3,30	21,23	-	-	21,89	-	21,89	-	81,58	-	1,73			5,03
06.03.16	24,00	-	122,70	100,16	22,54	80,38	48,99	31,39	7,00	5,00	3,22	21,75	-	-	22,39	-	22,39	-	80,22	-	1,75			4,96
07.03.16	24,00	-	119,47	98,42	21,05	77,90	47,52	30,38	7,00	5,00	3,06	20,22	-	-	20,75	-	20,75	-	77,59	-	1,57			4,63
08.03.16	24,00	-	121,49	97,78	23,71	76,61	46,99	29,62	7,00	5,00	2,95	23,01	-	-	23,63	-	23,63	-	76,46	-	1,76			4,72
09.03.16	24,00	-	119,41	98,46	20,95	76,61	47,15	29,46	7,00	5,00	2,96	20,19	-	-	20,73	-	20,73	-	76,47	-	1,55			4,51
10.03.16	24,00	-	121,09	97,95	23,14	76,63	46,91	29,72	7,00	5,00	2,99	22,34	-	-	22,95	-	22,95	-	76,25	-	1,70			4,69
11.03.16	24,00	-	120,66	97,85	22,81	76,96	46,79	30,17	7,00	5,00	3,01	22,11	-	-	22,71	-	22,71	-	76,86	-	1,70			4,71
12.03.16	24,00	-	121,73	98,35	23,38	77,15	47,16	29,99	7,00	5,00	3,01	22,63	-	-	23,24	-	23,24	-	76,97	-	1,74			4,76
13.03.16	24,00	-	121,86	98,08	23,78	76,87	46,99	29,88	7,00	5,00	2,98	23,26	-	-	23,87	-	23,87	-	76,61	-	1,78			4,76
14.03.16	24,00	-	121,23	98,02	23,21	77,70	46,99	30,71	7,00	5,00	3,06	22,67	-	-	23,27	-	23,27	-	77,40	-	1,76			4,82
15.03.16	24,00	-	121,93	99,56	22,37	79,27	47,78	31,49	7,00	5,00	3,18	21,78	-	-	22,39	-	22,39	-	79,49	-	1,73			4,91
16.03.16	24,00	-	124,68	100,73	23,95	79,43	48,47	30,96	7,00	5,00	3,17	23,54	-	-	24,19	-	24,19	-	79,01	-	1,86			5,03
17.03.16	24,00	-	122,47	99,95	22,52	77,70	47,80	29,90	7,00	5,00	3,03	22,05	-	-	22,62	-	22,62	-	77,72	-	1,72			4,74
18.03.16	24,00	-	119,50	96,92	22,58	78,78	47,44	31,34	7,00	5,00	3,08	22,14	-	-	22,77	-	22,77	-	78,55	-	1,74			4,82
19.03.16	24,00	-	121,07	95,72	25,35	79,20	46,73	32,47	7,00	5,00	3,15	24,85	-	-	25,55	-	25,55	-	79,12	-	1,97			5,12
20.03.16	24,00	-	121,56	96,08	25,48	80,17	47,40	32,77	7,00	5,00	3,20	25,03	-	-	25,76	-	25,76	-	79,68	-	2,00			5,20
21.03.16	24,00	-	121,01	97,24	23,77	80,96	47,96	33,00	7,00	5,00	3,24	23,52	-	-	24,21	-	24,21	-	80,69	-	1,90			5,14
22.03.16	24,00	-	117,55	97,15	20,40	80,56	47,85	32,71	7,00	5,00	3,21	20,03	-	-	20,60	-	20,60	-	80,41	-	1,62			4,83
23.03.16	24,00	-	120,62	97,64	22,98	80,82	48,08	32,74	7,00	5,00	3,24	22,50	-	-	23,15	-	23,15	-	80,86	-	1,82			5,06
Среднее	24,00	-	121,63	99,02	22,60	79,66	48,03	31,64	7,00	5,00	3,19	21,96	-	-	22,58	-	22,58	-	79,49	-	1,75	-	-	4,94
Итого	696,00		3527,23	2871,72	655,51						92,55	636,70	0,00	0,00	654,82	0,00	654,82	0,00			50,62	0,00	0,00	143,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	5599,96	4570,22	1031,48	-	1064,97	-	256,98	-	-
	24.03.16 04:00	9130,88	7445,49	1668,36	-	1719,98	-	400,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **654,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
(подпись потребителя)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016
«____» _____ г.