Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: Договор: 8468 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО Строит.Адрес: Седова 17-1 Код УУТЭ: 95

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Елизарова д.41а Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219177 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,447 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 12,912 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	410,43	410,43	0,00	59,33	49,52	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
25.02.16	24,00	-	410,35	410,35	0,00	59,39	49,58	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
26.02.16	24,00	-	410,40	410,40	0,00	59,38	49,55	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
27.02.16	24,00	-	410,37	410,37	0,00	59,26	49,36	9,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
28.02.16	24,00	-	410,34	410,34	0,00	59,68	49,65	10,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
29.02.16	24,00	-	410,17	410,17	0,00	59,57	49,60	9,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
01.03.16	24,00	-	410,28	410,28	0,00	59,53	49,35	10,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
02.03.16	24,00	-	414,87	414,87	0,00	59,01	49,02	9,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
03.03.16	24,00	-	426,60	426,60	0,00	58,89	49,19	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
04.03.16	24,00	-	426,74	426,74	0,00	59,34	49,59	9,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
05.03.16	24,00	-	426,75	426,75	0,00	59,50	49,83	9,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
06.03.16	24,00	-	427,00	427,00	0,00	59,05	49,71	9,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
07.03.16	24,00	-	427,51	427,51	0,00	56,64	48,09	8,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
08.03.16	24,00	-	427,94	427,94	0,00	56,02	47,64	8,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
09.03.16	24,00	-	427,26	427,26	0,00	56,19	47,83	8,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
10.03.16	24,00	-	427,50	427,50	0,00	56,17	47,81	8,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
11.03.16	24,00	-	428,09	428,09	0,00	56,09	47,65	8,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
12.03.16	24,00	-	428,06	428,06	0,00	56,27	47,84	8,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
13.03.16	24,00	-	428,15	428,15	0,00	56,25	47,82	8,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
14.03.16	24,00	-	428,06	428,06	0,00	56,27	47,73	8,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
15.03.16	24,00	-	428,06	428,06	0,00	56,01	47,51	8,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
16.03.16	24,00	-	428,08	428,08	0,00	55,83	47,36	8,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
17.03.16	24,00	-	428,09	428,09	0,00	56,27	47,79	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
18.03.16	24,00	-	427,88	427,88	0,00	56,63	48,07	8,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
19.03.16	24,00	-	427,69	427,69	0,00	58,45	49,14	9,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
20.03.16	24,00	-	427,50	427,50	0,00	60,08	50,23	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
21.03.16	24,00	-	427,23	427,23	0,00	61,54	51,35	10,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
22.03.16	24,00		427,47	427,47	-	60,02	50,24	9,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,19
23.03.16	24,00		427,47	427,47	-	60,02	50,24	9,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,19
Среднее	24,00	-	422,98	422,98	-	58,16	48,91	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92
Итого	696,00		12266,35	12266,35	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	113,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,73** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___»

печать энергосбыта