Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник: ~~Обуховский з-д~~ Емц41

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,448	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=431,64	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	441,45	441,45	0,00	56,12	45,53	10,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
25.02.16	24,00	-	441,16	441,16	0,00	56,19	45,60	10,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
26.02.16	24,00	-	441,12	441,12	0,00	56,17	45,56	10,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
27.02.16	24,00	-	441,32	441,32	0,00	56,06	45,39	10,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
28.02.16	24,00	-	440,99	440,99	0,00	56,49	45,69	10,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
29.02.16	24,00	-	441,03	441,03	0,00	56,35	45,53	10,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
01.03.16	24,00	-	441,16	441,16	0,00	56,33	45,34	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
02.03.16	24,00	-	447,08	447,08	0,00	55,79	44,91	10,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
03.03.16	24,00	-	459,32	459,32	0,00	55,71	45,17	10,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
04.03.16	24,00	-	458,93	458,93	0,00	56,16	45,58	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
05.03.16	24,00	-	458,65	458,65	0,00	56,31	45,81	10,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
06.03.16	24,00	-	458,79	458,79	0,00	55,74	45,61	10,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
07.03.16	24,00	-	459,22	459,22	0,00	53,39	44,06	9,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
08.03.16	24,00	-	459,76	459,76	0,00	52,81	43,69	9,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
09.03.16	24,00	-	459,40	459,40	0,00	52,98	43,91	9,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
10.03.16	24,00	-	459,39	459,39	0,00	52,97	43,90	9,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
11.03.16	24,00	-	459,30	459,30	0,00	52,88	43,80	9,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
12.03.16	24,00	-	459,24	459,24	0,00	53,07	43,97	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
13.03.16	24,00	-	459,32	459,32	0,00	53,03	43,96	9,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
14.03.16	24,00	-	459,49	459,49	0,00	53,06	43,88	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
15.03.16	24,00	-	459,60	459,60	0,00	52,80	43,62	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
16.03.16	24,00	-	459,36	459,36	0,00	52,64	43,51	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
17.03.16	24,00	-	459,46	459,46	0,00	53,11	43,98	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
18.03.16	24,00	-	459,18	459,18	0,00	53,42	44,09	9,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
19.03.16	24,00	-	459,18	459,18	0,00	55,39	45,18	10,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
20.03.16	24,00	-	459,33	459,33	0,00	56,99	46,21	10,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
21.03.16	24,00	-	459,04	459,04	0,00	58,30	47,22	11,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
22.03.16	24,00	-	458,54	458,54	0,00	57,97	47,01	10,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
23.03.16	24,00	-	457,74	457,74	0,00	58,18	47,23	10,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
Среднее	24,00	-	454,40	454,40	-	55,05	45,00	10,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,57
Итого	696,00		13177,55	13177,55	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	132,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	59053,55	59023,30	-	-	-	-	637,80	-	-
	24.03.16 01:00	72231,10	72200,85	-	-	-	-	770,42	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /____________/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____»