

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2016  
 Договор: 8752.038.1  
 Строит.Адрес: Садова 17-3  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКСД Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 17-3 / С/О  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник финансирования: **Безусловно**

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204683  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204683  
 Подвош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40  
 Тр.Л. ГВС(M3): расходомер: Smax= 45  
 Тр.Ширк. ГВС(M4): расходомер: Smax= 45  
 Тр.Подпитки(V3): расходомер: Smax= 45  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(T1-T2)\*K\*(T3-T4) лето: Q=M1\*(T1-T2)\*K\*(T3-T4)  
 Qот=0,2 Qлет=0,2 Qгвс=0,2  
 Договорные нагрузки, Ккал/час: Qгвс.сп= Qгвс.сп  
 Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/час: Qгвс.сп= Qгвс.сп  
 Договорные расходы (сп.сут.), T/сут: Qгвс.сп= Qгвс.сп  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016: Qгвс.сп= Qгвс.сп

Тех. гр. С= 0,29

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Преобр. УТЭ поверены до  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.:

Дата	Ti		HC	M1, T	M2, T	dM, T	T2, C		dT, C	P1, гкал/см2	P2, гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dV/гвс, м.куб		T3, C	T4, C	Контрольные данные		Общие теплотраспре		
	час	С					С	С										м.куб	м.куб			Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.02.16	24,00	-	284,02	0,00	56,16	48,42	7,74	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
25.02.16	24,00	-	283,98	0,00	56,22	48,49	7,73	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
26.02.16	24,00	-	283,93	0,00	56,21	48,50	7,71	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
27.02.16	24,00	-	283,98	0,00	56,10	48,32	7,78	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
28.02.16	24,00	-	283,89	0,00	56,53	48,68	7,85	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
29.02.16	24,00	-	283,88	0,00	56,39	48,52	7,87	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
01.03.16	24,00	-	284,00	0,00	56,37	48,37	7,85	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
02.03.16	24,00	-	287,74	0,00	55,82	47,97	7,85	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
03.03.16	24,00	-	295,25	0,00	55,75	48,10	7,65	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
04.03.16	24,00	-	295,40	0,00	56,19	48,53	7,66	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
05.03.16	24,00	-	295,29	0,00	56,34	48,80	7,54	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
06.03.16	24,00	-	295,59	0,00	55,76	48,47	7,29	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
07.03.16	24,00	-	296,00	0,00	53,42	46,67	6,75	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
08.03.16	24,00	-	296,25	0,00	52,83	46,26	6,57	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
09.03.16	24,00	-	296,24	0,00	52,99	46,42	6,57	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
10.03.16	24,00	-	296,29	0,00	52,98	46,38	6,60	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
11.03.16	24,00	-	296,22	0,00	52,90	46,29	6,61	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
12.03.16	24,00	-	296,45	0,00	53,08	46,48	6,60	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
13.03.16	24,00	-	296,47	0,00	53,05	46,42	6,63	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
14.03.16	24,00	-	296,51	0,00	53,08	46,37	6,71	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
15.03.16	24,00	-	296,56	0,00	52,82	46,12	6,70	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
16.03.16	24,00	-	296,47	0,00	52,66	46,01	6,65	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
17.03.16	24,00	-	296,57	0,00	53,12	46,50	6,62	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
18.03.16	24,00	-	296,58	0,00	53,44	46,62	6,82	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
19.03.16	24,00	-	296,49	0,00	55,41	47,99	7,42	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
20.03.16	24,00	-	296,43	0,00	57,02	49,21	7,81	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
21.03.16	24,00	-	296,15	0,00	58,32	50,38	7,94	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
22.03.16	24,00	-	296,37	0,00	57,99	50,11	7,88	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
23.03.16	24,00	-	296,39	0,00	58,20	50,28	7,92	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Среднее	24,00	-	292,94	0,00	55,07	47,78	7,29	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
Итого	696,00	-	8495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Q.С/О (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Треб. ч
	24.02.16 01:00	24.03.16 12:00									
Период расчета по среднему:	отсут.										
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:	0,29 °C = 0,00 Гкал;										
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:	62,14 Гкал;										
Период расчета по договору:	с учетом корректировок										
Период превышения L2:	с учетом корректировок										
Корректировка на температуру холодной воды:	с учетом корректировок										
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок										
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок										

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ СЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"  
 Фирма "Энергобыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ДРУЖЬЕ  
 30-МАР-2016

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Наладить работу систем отопления

Отрегулировать температуру