Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8797 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1313236-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) / лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 19,13 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 63,84 Qтех.тех.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	69,51	69,46	0,06	75,63	45,82	29,81	6,17	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
25.02.16	24,00	-	69,73	69,65	0,08	76,12	46,06	30,06	6,16	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
26.02.16	24,00	-	71,00	70,94	0,06	75,79	46,32	29,47	6,15	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
27.02.16	24,00	-	70,98	70,92	0,06	75,27	46,14	29,13	6,15	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
28.02.16	24,00	-	70,80	70,76	0,04	75,44	45,94	29,50	6,12	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
29.02.16	24,00	-	71,03	71,00	0,03	75,58	46,09	29,49	6,13	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
01.03.16	24,00	-	70,29	70,24	0,05	75,26	45,63	29,63	6,05	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
02.03.16	24,00	-	70,25	70,22	0,04	75,31	45,20	30,11	6,05	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
03.03.16	24,00	-	69,92	69,89	0,03	75,31	44,85	30,46	6,04	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
04.03.16	24,00	-	70,56	70,50	0,05	75,58	45,29	30,29	6,10	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
05.03.16	24,00	-	71,07	71,04	0,03	75,72	45,78	29,94	6,14	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
06.03.16	24,00	-	71,05	71,04	0,01	75,54	46,08	29,46	6,15	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
07.03.16	24,00	-	71,03	71,02	0,01	75,00	46,24	28,76	6,15	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
08.03.16	24,00	-	70,89	70,88	0,01	72,03	44,78	27,25	6,13	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
09.03.16	24,00	-	71,03	71,02	0,01	71,02	44,47	26,55	6,13	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
10.03.16	24,00	-	71,11	71,09	0,02	71,08	44,62	26,46	6,14	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
11.03.16	24,00	-	71,17	71,15	0,03	70,85	44,46	26,39	6,13	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
12.03.16	24,00	-	70,92	70,90	0,02	70,30	44,27	26,03	6,10	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
13.03.16	24,00	-	71,22	71,21	0,01	71,20	44,70	26,50	6,13	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
14.03.16	24,00	-	71,01	71,00	0,01	71,18	44,58	26,60	6,11	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
15.03.16	24,00	-	70,85	70,79	0,06	70,83	44,19	26,64	6,10	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
16.03.16	24,00	-	53,42	53,30	0,12	59,58	39,85	19,73	5,25	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
17.03.16	24,00	-	71,06	70,72	0,34	70,82	43,77	27,05	6,10	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
18.03.16	24,00	-	71,15	70,85	0,30	71,39	44,28	27,11	6,13	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
19.03.16	24,00	-	69,86	69,60	0,27	72,37	44,25	28,12	6,02	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
20.03.16	24,00	-	69,89	69,60	0,30	73,31	44,44	28,87	6,02	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
21.03.16	24,00	-	70,32	70,11	0,21	75,27	45,31	29,96	6,07	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
22.03.16	24,00	-	69,86	69,70	0,16	75,35	45,47	29,88	6,09	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
23.03.16	24,00	-	70,37	70,21	0,16	75,36	45,55	29,81	6,07	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
Среднее	24,00	-	70,05	69,96	0,09	73,22	44,98	28,24	6,08	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Итого	696,00		2031,37	2028,81	2,57						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУГЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.