

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за март 2016
 Договор: 9073.038.1
 Строит. Адрес: Седова 49
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 49 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Узел учета: СЦО
 Код УТЗ:
 Рассматривать совместно с УТЗ:
 график: 150/70

Приборы УТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСПН
 Термопреобр.: КТСПН
 Термопреобр.: КТСПН
 Термопреобр.: КТСПН
 Термопреобр.: КТСПН

Часовые и суточные архивы в файлах: ВК77-204684-т(С)0316.txt
 Режим (Смена):
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmax= 30
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmax= 30
 тр-д. ГВС(М3):
 расходомер: Гmin= 0.0
 расходомер: Гmax= 0.0
 тр-политик(У5):
 расходомер: Гmin= 0.0
 расходомер: Гmax= 0.0

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 204684
 Подающ. тр.(М1):
 Обратн. тр.(М2):
 тр-д. ГВС(М3):
 тр-политик(У5):
 расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки: Кал/час:
 Договорные нагрузки (сл.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (сб.сут.): т/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ti	Tn	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общие теплопотре			
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Uподп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Q общ.	Гкал.		
24.02.16	24.00	-	153.02	153.02	0.00	76.55	48.45	28.10	7.00	5.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
25.02.16	24.00	-	152.21	152.21	0.00	76.09	48.36	27.73	7.00	5.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
26.02.16	24.00	-	152.84	152.84	0.00	75.56	48.06	27.50	7.00	5.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
27.02.16	24.00	-	153.55	153.55	0.00	76.04	48.19	27.85	7.00	5.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
28.02.16	24.00	-	152.27	152.27	0.00	75.53	47.85	27.68	7.00	5.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
29.02.16	24.00	-	152.04	152.04	0.00	75.86	47.79	28.07	7.00	5.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
01.03.16	24.00	-	151.20	151.20	0.00	76.02	47.33	28.69	7.00	5.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
02.03.16	24.00	-	151.10	151.10	0.00	75.59	46.73	28.86	7.00	5.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
03.03.16	24.00	-	151.09	151.09	0.00	75.84	46.94	28.90	7.00	5.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
04.03.16	24.00	-	149.27	149.27	0.00	76.03	47.28	28.75	7.00	5.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
05.03.16	24.00	-	155.05	155.05	0.00	77.06	48.39	28.67	7.00	5.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
06.03.16	24.00	-	157.12	157.12	0.00	76.69	48.80	27.89	7.00	5.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
07.03.16	24.00	-	157.83	157.83	0.00	73.74	47.71	26.03	7.00	5.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
08.03.16	24.00	-	158.76	158.76	0.00	71.84	47.02	24.82	7.00	5.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
09.03.16	24.00	-	158.72	158.72	0.00	72.05	47.23	24.82	7.00	5.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
10.03.16	24.00	-	158.00	158.00	0.00	71.66	46.92	24.74	7.00	5.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
11.03.16	24.00	-	157.65	157.65	0.00	71.85	46.89	24.96	7.00	5.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
12.03.16	24.00	-	155.98	155.98	0.00	71.90	46.76	25.14	7.00	5.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
13.03.16	24.00	-	155.59	155.59	0.00	71.98	46.82	25.16	7.00	5.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
14.03.16	24.00	-	155.93	155.93	0.00	71.56	46.65	24.91	7.00	5.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
15.03.16	24.00	-	142.26	142.26	0.00	71.47	46.43	25.04	7.00	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
16.03.16	24.00	-	153.92	153.92	0.00	71.92	46.60	25.32	7.00	5.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
17.03.16	24.00	-	155.30	155.30	0.00	72.80	47.29	25.51	7.00	5.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
18.03.16	24.00	-	156.08	156.08	0.00	74.86	48.02	26.84	7.00	5.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
19.03.16	24.00	-	155.00	155.00	0.00	75.42	47.84	27.58	7.00	5.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
20.03.16	24.00	-	152.69	152.69	0.00	76.87	48.12	28.75	7.00	5.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
21.03.16	24.00	-	151.41	151.41	0.00	76.77	48.02	28.75	7.00	5.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
22.03.16	24.00	-	153.03	153.03	0.00	76.35	47.99	28.36	7.00	5.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
23.03.16	24.00	-	153.03	153.03	0.00	76.35	47.99	28.36	7.00	5.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
Среднее	24.00	-	153.86	153.72	0.15	74.56	47.53	27.03	7.00	5.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
Итого	696.00	-	4461.95	4458.00	3.95						120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(t)	M2(t)	M3(t)	M4(t)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	30.12.99 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения T2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

Наладить работу систем отопления
 0,25 °C = 0,00 Гкал;
 120,80 Гкал;
 куб.м.

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ