

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 61 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Телефон:
 Стронт.Адрес: Садова 61
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток, архивы в файлах: ВКТ 7 № 204817
 Вычислитель: ВКТ 7 № 204817
 Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.-д. ГВС(М3): Тр.-д. ГВС(М3)
 Тр.политик(У5): Тр.политик(У5)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*k*(t2-tmax)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qтех.гвс.ср=0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016: Gтех.пот.=0

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термодатчик: КТСГН
 Термодатчик: КТСГН
 Термодатчик: КТСГН
 Термодатчик: КТСГН
 Термодатчик: КТСГН
 Термодатчик: КТСГН

Тех, гр.С= 0,25
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ти час	НС	M1,		M2,		dM,		T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Упопл	T3,	T4,	Контрольные данные		Общие теплотопотре	
			Т	С	Т	С	Т	С																Т	С		Т
24.02.16	24.00	-	157,97	157,69	0,28	78,03	47,97	30,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,77
25.02.16	24.00	-	158,71	158,26	0,45	77,45	47,74	29,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74
26.02.16	24.00	-	159,54	159,18	0,36	76,99	47,43	29,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74
27.02.16	24.00	-	160,96	160,38	0,58	77,38	47,59	29,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,83
28.02.16	24.00	-	159,63	159,01	0,62	76,98	47,18	29,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
29.02.16	24.00	-	159,33	158,65	0,68	77,37	47,45	29,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
01.03.16	24.00	-	158,92	157,87	1,05	77,40	47,10	30,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87
02.03.16	24.00	-	155,65	154,93	0,72	77,03	46,42	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
03.03.16	24.00	-	161,45	160,43	1,02	77,30	47,15	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92
04.03.16	24.00	-	162,43	161,67	0,76	77,76	47,72	30,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
05.03.16	24.00	-	161,42	160,80	0,62	78,48	48,39	30,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76
06.03.16	24.00	-	160,52	159,84	0,68	77,77	48,33	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
07.03.16	24.00	-	160,25	159,47	0,78	74,66	47,00	27,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32
08.03.16	24.00	-	160,46	159,73	0,73	73,03	46,30	26,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,35
09.03.16	24.00	-	160,72	159,96	0,76	73,41	46,62	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
10.03.16	24.00	-	160,86	160,03	0,83	73,01	46,27	26,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
11.03.16	24.00	-	160,70	160,10	0,60	73,26	46,27	26,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
12.03.16	24.00	-	161,82	161,25	0,57	73,26	46,30	26,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39
13.03.16	24.00	-	160,70	159,99	0,71	73,34	46,22	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
14.03.16	24.00	-	160,60	159,78	0,82	72,92	45,88	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41
15.03.16	24.00	-	160,42	159,61	0,81	72,90	45,62	27,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49
16.03.16	24.00	-	160,26	159,06	1,20	73,32	45,66	27,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,54
17.03.16	24.00	-	160,65	159,77	0,88	74,50	46,52	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70
18.03.16	24.00	-	160,16	159,59	0,57	76,40	47,26	29,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,83
19.03.16	24.00	-	159,77	159,12	0,65	77,17	47,20	29,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,98
20.03.16	24.00	-	160,00	159,33	0,67	78,52	47,60	30,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
21.03.16	24.00	-	159,41	158,80	0,61	78,25	47,65	30,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
22.03.16	24.00	-	160,18	159,47	0,71	78,52	47,77	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95
23.03.16	24.00	-	161,17	160,58	0,59	78,55	48,05	30,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,68
Среднее	24.00	-	160,16	159,46	0,70	76,03	47,06	28,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Итого	696,00	-	4644,66	4624,35	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(М3)	V4(М3)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.02.16 01:00	17897,69	17494,59	-	-	-	-	586,10	-
	24.03.16 03:00	22569,16	22055,72	-	-	-	-	721,91	-

Наладить работу систем отопления
 0,25 °C
 135,61 Гкал;
 куб.м.
 Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Фонд "Энергобыт"
 Управление энергосбыта
 Отдел учета энергии
 30 МАР 2016