Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9144.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 63 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205583 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	163,14	163,14	0,00	78,71	47,67	31,04	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
25.02.16	24,00	-	157,56	157,56	0,00	78,11	46,93	31,18	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
26.02.16	24,00	-	157,12	155,55	1,57	77,66	47,10	30,56	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
27.02.16	24,00	-	158,66	158,66	0,00	78,04	46,79	31,25	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
28.02.16	24,00	-	157,15	157,15	0,00	77,66	46,47	31,19	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
29.02.16	24,00	-	156,84	156,84	0,00	78,05	46,59	31,46	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
01.03.16	24,00	-	155,72	155,72	0,00	78,09	46,14	31,95	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
02.03.16	24,00	-	156,10	156,10	0,00	77,70	45,92	31,78	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
03.03.16	24,00	-	155,49	155,49	0,00	78,00	46,11	31,89	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
04.03.16	24,00	-	157,27	157,27	0,00	78,47	46,76	31,71	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,99
05.03.16	24,00	-	158,17	158,17	0,00	79,19	47,46	31,73	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
06.03.16	24,00	-	157,67	157,67	0,00	78,46	47,44	31,02	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
07.03.16	24,00	-	157,25	157,25	0,00	75,31	46,25	29,06	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
08.03.16	24,00	-	157,54	157,54	0,00	73,68	45,65	28,03	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
09.03.16	24,00	-	157,74	157,74	0,00	74,06	45,93	28,13	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
10.03.16	24,00	-	157,95	157,95	0,00	73,64	45,72	27,92	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
11.03.16	24,00	-	158,07	158,07	0,00	73,91	45,77	28,14	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
12.03.16	24,00	-	159,08	159,08	0,00	73,90	45,94	27,96	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
13.03.16	24,00	-	157,87	157,87	0,00	73,99	45,80	28,19	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
14.03.16	24,00	-	157,93	157,33	0,60	73,56	45,40	28,16	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
15.03.16	24,00	-	157,63	157,63	0,00	73,56	45,13	28,43	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
16.03.16	24,00	-	157,43	157,43	0,00	73,99	45,17	28,82	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
17.03.16	24,00	-	158,03	158,03	0,00	75,19	45,92	29,27	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
18.03.16	24,00	-	157,67	157,67	0,00	77,09	46,61	30,48	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
19.03.16	24,00	-	157,27	157,27	0,00	77,90	46,52	31,38	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
20.03.16	24,00	-	157,48	157,48	0,00	79,25	46,96	32,29	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
21.03.16	24,00	-	157,00	157,00	0,00	78,97	47,07	31,90	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
22.03.16	24,00	-	157,72	157,72	0,00	79,24	47,25	31,99	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
23.03.16	24,00	-	158,75	158,75	0,00	79,26	47,58	31,68	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
Среднее	24,00	-	157,70	157,63	0,07	76,71	46,42	30,30	7,00	5,00	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78
Итого	696,00		4573,30	4571,13	2,17						138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	20273,44	20268,33	0,00	-	0,00	-	646,12	-	-
	24.03.16 05:00	24859,36	24852,08	0,00	-	0,00	-	784,24	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,74** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта