Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9145.038.1
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	100,45	100,45	0,00	79,66	47,02	32,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
25.02.16	24,00	-	100,51	100,51	0,00	79,07	46,80	32,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
26.02.16	24,00	-	101,01	101,01	0,00	78,59	46,68	31,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
27.02.16	24,00	-	101,83	101,83	0,00	78,94	46,78	32,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
28.02.16	24,00	-	100,95	100,95	0,00	78,56	46,47	32,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
29.02.16	24,00	-	100,68	100,68	0,00	78,95	46,37	32,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
01.03.16	24,00	-	100,33	100,33	0,00	79,00	46,10	32,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
02.03.16	24,00	-	100,26	100,26	0,00	78,65	45,69	32,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
03.03.16	24,00	-	100,16	100,16	0,00	78,92	45,89	33,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
04.03.16	24,00	-	101,34	101,34	0,00	79,38	46,37	33,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
05.03.16	24,00	-	101,71	101,71	0,00	80,13	47,07	33,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
06.03.16	24,00	-	101,43	101,43	0,00	79,44	47,10	32,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
07.03.16	24,00	-	101,16	101,16	0,00	76,23	45,89	30,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
08.03.16	24,00	-	101,25	101,25	0,00	74,60	45,32	29,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
09.03.16	24,00	-	101,32	101,32	0,00	74,93	45,57	29,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
10.03.16	24,00	-	101,47	101,47	0,00	74,51	45,25	29,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
11.03.16	24,00	-	101,48	101,48	0,00	74,78	45,37	29,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
12.03.16	24,00	-	101,69	101,69	0,00	74,78	45,46	29,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
13.03.16	24,00	-	101,15	101,15	0,00	74,85	45,32	29,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
14.03.16	24,00	-	101,04	101,04	0,00	74,40	45,06	29,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
15.03.16	24,00	-	100,89	100,89	0,00	74,39	44,93	29,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
16.03.16	24,00	-	100,83	100,83	0,00	74,81	45,03	29,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
17.03.16	24,00	-	101,26	101,26	0,00	76,04	45,81	30,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
18.03.16	24,00	-	101,08	101,08	0,00	78,03	46,52	31,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
19.03.16	24,00	-	100,76	100,76	0,00	78,83	46,39	32,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
20.03.16	24,00	-	100,75	100,75	0,00	80,19	46,72	33,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
21.03.16	24,00	-	100,73	100,73	0,00	79,89	46,70	33,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
22.03.16	24,00	-	100,92	100,92	0,00	80,18	46,87	33,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
23.03.16	24,00	-	101,60	101,60	0,00	80,18	47,18	33,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
Среднее	24,00	-	101,04	101,04	-	77,62	46,13	31,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
Итого	696,00		2930,04	2930,04	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] и КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» 30 МАР 2016 г.