Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9244 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 71 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24960 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		133,59	133,44	0,15	79,02	45,36	33,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
25.02.16	24,00		133,34	133,18	0,16	79,41	45,39	34,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
26.02.16	24,00		133,27	133,11	0,16	78,84	45,16	33,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
27.02.16	24,00		134,00	133,83	0,18	78,33	45,03	33,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
28.02.16	24,00		135,14	134,99	0,15	78,78	44,97	33,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
29.02.16	24,00		134,00	133,86	0,14	78,32	44,44	33,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
01.03.16	24,00		133,76	133,60	0,16	78,70	44,68	34,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
02.03.16	24,00		133,36	133,19	0,17	78,81	44,50	34,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
03.03.16	24,00		133,26	132,54	0,72	78,42	44,31	34,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
04.03.16	24,00		133,27	131,66	1,61	78,68	44,51	34,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
05.03.16	24,00		134,57	133,06	1,52	79,12	45,03	34,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
06.03.16	24,00		135,13	133,59	1,53	79,88	45,74	34,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
07.03.16	24,00		134,80	133,26	1,54	79,26	45,78	33,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
08.03.16	24,00		134,45	133,31	1,14	76,07	44,70	31,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
09.03.16	24,00		134,74	134,56	0,19	74,27	44,20	30,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
10.03.16	24,00		135,03	134,84	0,19	74,70	44,52	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
11.03.16	24,00		135,16	134,96	0,20	74,29	44,31	29,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
12.03.16	24,00		135,14	134,98	0,16	74,53	44,36	30,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
13.03.16	24,00	*	129,77	127,23	2,54	74,50	44,59	29,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
14.03.16	24,00		134,51	133,15	1,35	74,71	46,95	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
15.03.16	24,00		134,44	133,18	1,26	74,27	44,37	29,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
16.03.16	24,00		134,37	133,57	0,80	74,23	44,15	30,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
17.03.16	24,00		134,15	133,88	0,27	74,69	44,10	30,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
18.03.16	24,00		134,73	134,52	0,21	75,77	44,85	30,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
19.03.16	24,00		134,44	134,24	0,20	77,85	45,55	32,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
20.03.16	24,00		134,06	133,86	0,20	78,56	45,32	33,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
21.03.16	24,00		134,10	133,89	0,21	80,03	45,75	34,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
22.03.16	24,00		134,12	133,18	0,94	79,77	46,07	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
23.03.16	24,00		134,67	134,44	0,23	79,97	46,36	33,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
Среднее	24,00	-	134,12	133,49	0,63	77,37	45,00	32,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39
Итого	696,00		3889,37	3871,10	18,27						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	127,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,27** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

«___» _____ г.