Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9146 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 72 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14866 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24.00		355,46	322,86	32,60	79,80	61,47	18,33	5,00	4,00	6,43	26,37	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	-	79,89	0,00	2,11			8,53
25.02.16	24.00		356,36	322,81	33,55	79,23	61,13	18,10	5,00	4,00	6,36	27,24	0,00	0,00	28,01	0,00	28,01	-	79,21	0,00	2,16			8,51
26.02.16	24.00		358,97	325,39	33,58	78,68	60,83	17,84	5,00	4,00	6,36	26,65	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	-	78,87	0,00	2,10			8,46
27.02.16	24.00		362,21	324,49	37,72	79,17	60,97	18,20	5,00	4,00	6,56	29,56	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	-	79,30	0,00	2,34			8,90
28.02.16	24.00		360,24	322,25	37,99	78,65	60,52	18,14	5,00	4,00	6,42	30,65	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	-	79,13	0,00	2,43			8,84
29.02.16	24.00		358,35	322,82	35,53	79,02	60,78	18,25	5,00	4,00	6,43	28,74	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	-	79,22	0,00	2,28			8,71
01.03.16	24.00		356,10	323,04	33,05	79,20	60,76	18,44	5,00	4,00	6,49	26,48	0,00	0,00	27,22	0,00	27,22	-	79,19	0,00	2,10			8,59
02.03.16	24.00		356,88	321,87	35,01	78,77	60,26	18,52	5,00	4,00	6,48	28,51	0,00	0,00	29,32	0,00	29,32	-	78,90	0,00	2,25			8,73
03.03.16	24.00		356,59	320,91	35,68	79,06	60,55	18,52	5,00	4,00	6,46	29,23	0,00	0,00	30,06	0,00	30,06	-	79,32	0,00	2,32			8,78
04.03.16	24.00		358,30	326,47	31,83	79,48	61,15	18,33	5,00	4,00	6,51	25,38	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	79,63	0,00	2,02			8,53
05.03.16	24.00		359,14	326,51	32,63	80,25	61,88	18,36	5,00	4,00	6,53	26,15	0,00	0,00	26,91	0,00	26,91	-	80,37	0,00	2,10			8,63
06.03.16	24.00		359,91	324,73	35,17	79,77	61,68	18,08	5,00	4,00	6,41	28,63	0,00	0,00	29,45	0,00	29,45	-	79,64	0,00	2,28			8,69
07.03.16	24.00		363,17	330,53	32,64	76,53	59,95	16,58	5,00	4,00	6,00	26,02	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	76,50	0,00	1,99			7,99
08.03.16	24.00		367,09	332,88	34,21	74,67	58,81	15,85	5,00	4,00	5,78	27,45	0,00	0,00	28,15	0,00	28,15	-	74,98	0,00	2,06			7,84
09.03.16	24.00		366,63	332,55	34,08	75,08	59,18	15,90	5,00	4,00	5,80	27,31	0,00	0,00	28,01	0,00	28,01	-	75,19	0,00	2,05			7,86
10.03.16	24.00		367,46	333,55	33,91	74,67	58,80	15,87	5,00	4,00	5,81	27,16	0,00	0,00	27,86	0,00	27,86	-	74,76	0,00	2,03			7,84
11.03.16	24.00		366,20	333,50	32,70	74,90	58,97	15,92	5,00	4,00	5,82	25,96	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	-	75,09	0,00	1,95			7,77
12.03.16	24.00		367,69	333,44	34,26	74,90	59,06	15,85	5,00	4,00	5,79	27,51	0,00	0,00	28,22	0,00	28,22	-	75,13	0,00	2,07			7,86
13.03.16	24.00		366,43	330,15	36,28	74,99	59,00	15,98	5,00	4,00	5,79	29,55	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	-	75,18	0,00	2,22			8,01
14.03.16	24.00		366,01	330,59	35,41	74,55	58,60	15,95	5,00	4,00	5,79	28,60	0,00	0,00	29,32	0,00	29,32	-	74,70	0,00	2,14			7,92
15.03.16	24.00		365,82	330,57	35,25	74,46	58,40	16,06	5,00	4,00	5,83	28,40	0,00	0,00	29,12	0,00	29,12	-	74,60	0,00	2,12			7,95
16.03.16	24.00		364,66	328,61	36,06	74,95	58,65	16,30	5,00	4,00	5,88	29,22	0,00	0,00	29,97	0,00	29,97	-	75,06	0,00	2,19			8,07
17.03.16	24.00		364,20	328,74	35,46	75,94	59,41	16,53	5,00	4,00	5,94	28,74	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	-	76,30	0,00	2,19			8,14
18.03.16	24.00		360,13	325,19	34,94	78,18	60,65	17,53	5,00	4,00	6,23	28,29	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	-	78,29	0,00	2,22			8,44
19.03.16	24.00		357,50	322,89	34,61	78,80	60,71	18,09	5,00	4,00	6,38	27,82	0,00	0,00	28,61	0,00	28,61	-	79,13	0,00	2,20			8,58
20.03.16	24.00		355,33	319,84	35,50	80,32	61,45	18,87	5,00	4,00	6,59	28,76	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	-	80,44	0,00	2,31			8,90
21.03.16	24.00		355,45	320,87	34,58	80,11	61,53	18,58	5,00	4,00	6,52	27,80	0,00	0,00	28,60	0,00	28,60	-	80,11	0,00	2,23			8,75
22.03.16	24.00		355,92	322,41	33,51	80,25	61,67	18,57	5,00	4,00	6,55	26,63	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	-	80,43	0,00	2,14			8,69
23.03.16	24.00		358,14	323,29	34,85	80,38	61,84	18,55	5,00	4,00	6,56	27,95	0,00	0,00	28,76	0,00	28,76	-	80,49	0,00	2,25			8,81
Среднее	24,00	-	360,91	326,34	34,57	77,75	60,30	17,45	5,00	4,00	6,22	27,82	-	-	28,58	-	28,58	-	77,90	-	2,17	-	-	8,39
Итого	696,00		10466,33	9463,75	1002,58						180,48	806,76	0,00	0,00	828,92	0,00	828,92	0,00			62,85	0,00	0,00	243,33

Итого итог

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	142616,27	124326,54	15775,82	0,00	16130,10	0,00	3721,56	1092,36	-
	24.03.16 01:00	153082,55	133790,49	16582,27	0,00	16958,69	0,00	3964,87	1155,19	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,20 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **243,13** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **828,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру

ФУТ "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___»