Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9309 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 73 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24694 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		98,59	98,66	-0,08	77,64	41,44	36,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
25.02.16	24,00		97,95	98,03	-0,08	78,01	41,41	36,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
26.02.16	24,00		97,54	97,63	-0,09	77,44	41,15	36,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
27.02.16	24,00		97,75	97,86	-0,10	76,94	41,01	35,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
28.02.16	24,00		98,92	99,03	-0,10	77,40	41,06	36,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
29.02.16	24,00		97,81	97,93	-0,12	76,92	40,62	36,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
01.03.16	24,00		98,80	98,92	-0,11	77,29	40,99	36,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
02.03.16	24,00		98,22	98,33	-0,11	77,39	40,76	36,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
03.03.16	24,00		97,78	97,89	-0,11	76,99	40,37	36,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
04.03.16	24,00		97,75	97,86	-0,11	77,24	40,46	36,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
05.03.16	24,00		101,05	101,17	-0,12	77,74	41,35	36,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
06.03.16	24,00		103,38	103,53	-0,15	78,51	42,40	36,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
07.03.16	24,00		102,47	102,60	-0,13	77,92	42,53	35,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
08.03.16	24,00		101,86	102,00	-0,13	74,79	41,45	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
09.03.16	24,00		102,08	102,24	-0,15	73,01	40,94	32,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
10.03.16	24,00		101,73	101,87	-0,15	73,43	41,12	32,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
11.03.16	24,00		101,30	101,46	-0,16	73,03	40,90	32,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
12.03.16	24,00		101,44	101,61	-0,17	73,27	41,00	32,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
13.03.16	24,00		102,05	102,22	-0,17	73,26	41,09	32,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
14.03.16	24,00		104,93	105,11	-0,18	73,42	41,56	31,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
15.03.16	24,00		103,79	103,98	-0,19	72,98	41,07	31,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
16.03.16	24,00		103,22	103,41	-0,19	72,92	40,75	32,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
17.03.16	24,00		102,85	103,03	-0,18	73,39	40,55	32,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
18.03.16	24,00		102,85	103,04	-0,19	74,43	41,18	33,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
19.03.16	24,00		102,20	102,35	-0,15	76,46	41,88	34,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
20.03.16	24,00		101,65	101,78	-0,14	77,13	41,49	35,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
21.03.16	24,00		101,57	101,45	0,12	78,57	41,78	36,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
22.03.16	24,00		102,12	101,93	0,19	78,32	42,08	36,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
23.03.16	24,00		102,38	102,22	0,16	78,51	42,33	36,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
Среднее	24,00	-	100,90	101,00	-0,11	76,01	41,27	34,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Итого	696,00		2926,04	2929,13	-3,09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,59** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» г.