Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	132,59	110,49	22,10	79,86	45,76	34,10	7,00	5,00	3,90	20,53	-	-	21,12	-	21,12	-	79,69	-	1,64			5,54
25.02.16	24,00	-	132,62	110,55	22,07	79,23	45,63	33,60	7,00	5,00	3,84	20,62	-	-	21,23	-	21,23	-	78,94	-	1,63			5,47
26.02.16	24,00	-	131,08	111,16	19,92	78,78	45,45	33,33	7,00	5,00	3,81	18,71	-	-	19,23	-	19,23	-	78,60	-	1,47			5,28
27.02.16	24,00	-	136,29	111,98	24,31	79,13	45,53	33,60	7,00	5,00	3,85	23,28	-	-	23,93	-	23,93	-	78,94	-	1,84			5,69
28.02.16	24,00	-	135,90	111,04	24,86	78,83	45,32	33,51	7,00	5,00	3,80	23,85	-	-	24,51	-	24,51	-	78,91	-	1,88			5,69
29.02.16	24,00	-	134,83	110,98	23,85	79,19	45,31	33,88	7,00	5,00	3,83	23,02	-	-	23,66	-	23,66	-	79,08	-	1,82			5,65
01.03.16	24,00	-	133,51	110,13	23,38	79,19	44,80	34,39	7,00	5,00	3,89	22,22	-	-	22,86	-	22,86	-	78,94	-	1,75			5,64
02.03.16	24,00	-	133,89	110,21	23,68	78,87	44,31	34,56	7,00	5,00	3,88	22,84	-	-	23,48	-	23,48	-	78,82	-	1,80			5,68
03.03.16	24,00	-	133,82	110,26	23,56	79,14	44,46	34,68	7,00	5,00	3,89	22,73	-	-	23,39	-	23,39	-	79,16	-	1,80			5,69
04.03.16	24,00	-	132,55	111,11	21,44	79,58	45,04	34,54	7,00	5,00	3,95	20,14	-	-	20,73	-	20,73	-	79,45	-	1,60			5,55
05.03.16	24,00	-	133,81	112,03	21,78	80,31	45,85	34,46	7,00	5,00	3,94	20,93	-	-	21,53	-	21,53	-	80,15	-	1,68			5,62
06.03.16	24,00	-	132,04	111,54	20,50	79,54	45,92	33,62	7,00	5,00	3,84	19,48	-	-	20,01	-	20,01	-	79,22	-	1,54			5,38
07.03.16	24,00	-	133,16	111,12	22,04	76,29	44,56	31,73	7,00	5,00	3,62	20,98	-	-	21,54	-	21,54	-	75,92	-	1,59			5,21
08.03.16	24,00	-	136,29	111,27	25,02	74,78	44,01	30,77	7,00	5,00	3,50	24,05	-	-	24,65	-	24,65	-	74,77	-	1,80			5,30
09.03.16	24,00	-	130,92	107,03	23,89	75,12	44,32	30,80	7,00	5,00	3,26	24,47	-	-	25,11	-	25,11	-	74,95	-	1,83			5,10
10.03.16	24,00	-	135,17	111,70	23,47	74,70	44,06	30,64	7,00	5,00	3,49	22,63	-	-	23,22	-	23,22	-	74,58	-	1,69			5,18
11.03.16	24,00	-	135,79	111,46	24,33	74,96	44,01	30,95	7,00	5,00	3,52	23,46	-	-	24,03	-	24,03	-	74,84	-	1,76			5,28
12.03.16	24,00	-	136,94	111,35	25,59	74,97	44,11	30,86	7,00	5,00	3,53	24,32	-	-	24,94	-	24,94	-	74,89	-	1,82			5,36
13.03.16	24,00	-	138,40	111,35	27,05	75,04	44,09	30,95	7,00	5,00	3,50	26,45	-	-	27,14	-	27,14	-	74,96	-	1,98			5,48
14.03.16	24,00	-	135,04	111,39	23,65	74,58	43,87	30,71	7,00	5,00	3,47	23,10	-	-	23,65	-	23,65	-	74,44	-	1,72			5,19
15.03.16	24,00	-	135,07	111,17	23,90	74,59	43,63	30,96	7,00	5,00	3,51	23,13	-	-	23,72	-	23,72	-	74,54	-	1,72			5,23
16.03.16	24,00	-	133,20	110,70	22,50	75,00	43,80	31,20	7,00	5,00	3,55	21,34	-	-	21,89	-	21,89	-	74,85	-	1,60			5,15
17.03.16	24,00	-	134,18	111,34	22,84	76,31	44,66	31,65	7,00	5,00	3,60	21,95	-	-	22,52	-	22,52	-	76,36	-	1,68			5,27
18.03.16	24,00		134,15	111,07	23,08	75,30	44,03	31,27	7,00	5,00	3,55	22,14	-	-	22,71	-	22,71	-	75,25	-	1,66	-	-	5,21
19.03.16	24,00	-	137,31	110,54	26,77	79,13	44,90	34,23	7,00	5,00	3,87	25,70	-	-	26,44	-	26,44	-	79,14	-	2,03			5,91
20.03.16	24,00	-	134,76	110,39	24,37	80,44	45,34	35,10	7,00	5,00	3,99	23,05	-	-	23,72	-	23,72	-	80,30	-	1,85			5,84
21.03.16	24,00	-	134,64	110,49	24,15	80,09	45,37	34,72	7,00	5,00	3,95	22,84	-	-	23,48	-	23,48	-	79,82	-	1,82			5,77
22.03.16	24,00	-	133,09	111,16	21,93	80,39	45,61	34,78	7,00	5,00	3,96	20,87	-	-	21,50	-	21,50	-	80,23	-	1,67			5,64
23.03.16	24,00	-	135,22	111,60	23,62	80,37	45,86	34,51	7,00	5,00	3,96	22,36	-	-	23,00	-	23,00	-	80,14	-	1,80			5,75
Среднее	24,00	-	134,35	110,92	23,44	77,71	44,81	32,90	7,00	5,00	3,73	22,45	-	-	23,07	-	23,07	-	77,58	-	1,74	-	-	5,47
Итого	696,00		3896,26	3216,61	679,65						108,23	651,19	0,00	0,00	668,94	0,00	668,94	0,00			50,48	0,00	0,00	158,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	27065,02	22440,51	1245,53	-	6117,48	-	918,38	-	-
	24.03.16 05:00	30881,57	25592,64	1883,00	-	6772,36	-	1074,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **668,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

Отрегулировать температуру
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета и эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 30 МАР 2016
печать Энергосбыта