Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9251.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО | Строит.Адрес: Седова 77-28а | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206176 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,356	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=107,28	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	138,35	132,33	6,02	78,95	47,09	31,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
25.02.16	24,00	-	138,29	132,33	5,96	78,34	46,97	31,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
26.02.16	24,00	-	138,85	133,04	5,81	77,89	46,73	31,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
27.02.16	24,00	-	139,51	133,86	5,65	78,23	46,74	31,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
28.02.16	24,00	-	138,57	133,15	5,42	77,89	46,52	31,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
29.02.16	24,00	-	138,51	133,16	5,35	78,24	46,58	31,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
01.03.16	24,00	-	138,25	132,82	5,43	78,24	46,02	32,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
02.03.16	24,00	-	138,06	132,78	5,28	77,92	45,63	32,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
03.03.16	24,00	-	137,74	132,78	4,96	78,17	45,56	32,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
04.03.16	24,00	-	138,90	133,80	5,10	78,68	46,24	32,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
05.03.16	24,00	-	139,50	134,52	4,98	79,41	47,28	32,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
06.03.16	24,00	-	138,97	134,06	4,91	78,68	47,41	31,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
07.03.16	24,00	-	138,64	133,68	4,96	75,51	46,30	29,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
08.03.16	24,00	-	138,81	133,88	4,93	73,97	45,80	28,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
09.03.16	24,00	-	138,75	133,94	4,81	74,35	46,02	28,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
10.03.16	24,00	-	138,82	134,13	4,69	73,93	45,81	28,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
11.03.16	24,00	-	138,63	134,22	4,41	74,18	45,70	28,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
12.03.16	24,00	-	138,79	134,39	4,40	74,17	46,12	28,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
13.03.16	24,00	-	138,40	133,92	4,48	74,23	46,19	28,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
14.03.16	24,00	-	138,34	133,77	4,57	73,79	45,66	28,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
15.03.16	24,00	-	138,21	133,56	4,65	73,78	45,40	28,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
16.03.16	24,00	-	138,13	133,33	4,80	74,21	45,53	28,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
17.03.16	24,00	-	138,31	133,41	4,90	75,44	46,44	29,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
18.03.16	24,00	-	138,16	133,23	4,93	77,35	46,74	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
19.03.16	24,00	-	137,99	133,04	4,95	78,15	46,71	31,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
20.03.16	24,00	-	138,13	133,03	5,10	79,47	47,12	32,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
21.03.16	24,00	-	138,11	133,03	5,08	79,18	47,37	31,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
22.03.16	24,00		138,08	133,03	5,04	78,93	47,07	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64
23.03.16	24,00		138,08	133,03	5,04	78,93	47,07	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64
Среднее	24,00	-	138,48	133,42	5,06	76,90	46,41	30,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
Итого	696,00		4015,87	3869,26	146,62						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	129,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.02.16 12:00	4200,45	4033,65	-	-	-	-	142,66	-	-
	16.02.16 12:00	4200,45	4033,65	-	-	-	-	142,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,36** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

«____» _____ г.