Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района — Договор: 9091 — Телефон: — Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО — Строит.Адрес: Седова 84 — Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" — Телефон: (812) 313-47-06 — Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная — Схема подключения: Двухтрубная — график: 150/70

Установленные приборы: — Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318919-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919 — Режим (схема): — Приборы УУТЭ поверены до _____ — Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,38 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	107,26	104,14	3,12	79,12	48,19	30,93	5,50	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
25.02.16	24,00	-	107,02	103,90	3,12	79,51	48,30	31,21	5,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
26.02.16	24,00	-	107,18	104,07	3,10	78,90	48,11	30,79	5,52	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
27.02.16	24,00	-	107,68	104,57	3,11	78,43	47,97	30,46	5,48	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
28.02.16	24,00	-	108,47	105,37	3,10	78,80	48,14	30,66	5,51	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
29.02.16	24,00	-	107,62	104,54	3,08	78,42	47,84	30,58	5,47	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
01.03.16	24,00	-	107,21	104,13	3,08	78,84	47,89	30,95	5,51	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
02.03.16	24,00	-	106,83	103,77	3,06	78,88	47,55	31,33	5,75	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
03.03.16	24,00	-	106,69	103,61	3,07	78,52	47,06	31,46	5,51	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
04.03.16	24,00	-	106,75	103,69	3,06	78,77	47,22	31,55	5,54	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
05.03.16	24,00	-	107,98	104,91	3,06	79,22	47,74	31,48	5,55	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
06.03.16	24,00	-	108,47	105,41	3,07	79,95	48,41	31,54	5,54	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
07.03.16	24,00	-	108,10	105,06	3,04	79,24	48,42	30,82	5,53	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
08.03.16	24,00	-	107,78	104,78	3,01	76,03	47,02	29,01	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
09.03.16	24,00	-	107,91	104,96	2,96	74,44	46,44	28,00	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
10.03.16	24,00	-	108,00	105,07	2,93	74,82	46,76	28,06	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
11.03.16	24,00	-	107,96	105,08	2,87	74,40	46,49	27,91	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
12.03.16	24,00	-	107,86	105,01	2,85	74,65	46,58	28,07	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
13.03.16	24,00	-	108,09	105,23	2,86	74,65	46,69	27,96	5,53	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
14.03.16	24,00	-	107,49	104,66	2,83	74,71	46,66	28,05	5,51	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
15.03.16	24,00	-	107,32	104,50	2,82	74,27	46,32	27,95	5,50	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
16.03.16	24,00	-	107,27	104,44	2,83	74,26	46,18	28,08	5,51	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
17.03.16	24,00	-	107,27	104,42	2,84	74,68	46,36	28,32	5,50	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
18.03.16	24,00	-	107,62	104,76	2,86	75,91	47,14	28,77	5,51	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
19.03.16	24,00	-	107,20	104,36	2,84	77,90	47,80	30,10	5,50	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
20.03.16	24,00	-	106,85	104,07	2,78	78,73	47,79	30,94	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
21.03.16	24,00	-	106,85	104,10	2,75	80,08	48,28	31,80	5,50	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
22.03.16	24,00	-	107,01	104,20	2,81	79,75	48,32	31,43	5,50	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
23.03.16	24,00	-	107,26	104,52	2,74	80,04	48,40	31,64	5,51	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
Среднее	24,00	-	107,48	104,53	2,95	77,45	47,45	29,99	5,52	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
Итого	696,00		3117,00	3031,34	85,66	Устр. утеч					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,59** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 30 МАР 2016

печать энергосбыта