Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтехгвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	73,49	73,49	0,00	78,80	43,53	35,27	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
25.02.16	24,00	-	73,29	73,29	0,00	78,24	43,27	34,97	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
26.02.16	24,00	-	74,04	74,04	0,00	77,64	43,11	34,53	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
27.02.16	24,00	-	74,20	74,20	0,00	77,98	43,71	34,27	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
28.02.16	24,00	-	73,03	73,03	0,00	77,58	43,54	34,04	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
29.02.16	24,00	-	73,25	73,25	0,00	77,94	43,29	34,65	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
01.03.16	24,00	-	73,10	73,10	0,00	78,02	42,78	35,24	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
02.03.16	24,00	-	73,44	73,44	0,00	77,59	42,42	35,17	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
03.03.16	24,00	-	73,63	73,63	0,00	77,83	42,60	35,23	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
04.03.16	24,00	-	74,46	74,46	0,00	78,28	43,00	35,28	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
05.03.16	24,00	-	75,02	75,02	0,00	79,05	43,68	35,37	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
06.03.16	24,00	-	74,96	74,96	0,00	78,46	43,64	34,82	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
07.03.16	24,00	-	74,56	74,56	0,00	75,29	42,48	32,81	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
08.03.16	24,00	-	74,52	74,52	0,00	73,63	42,02	31,61	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
09.03.16	24,00	-	74,73	74,73	0,00	74,03	42,28	31,75	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
10.03.16	24,00	-	74,61	74,61	0,00	73,55	42,15	31,40	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
11.03.16	24,00	-	74,37	74,37	0,00	73,78	42,18	31,60	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
12.03.16	24,00	-	74,42	74,42	0,00	73,81	42,36	31,45	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
13.03.16	24,00	-	73,98	73,98	0,00	73,91	42,30	31,61	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
14.03.16	24,00	-	73,82	73,82	0,00	73,43	42,02	31,41	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
15.03.16	24,00	-	71,80	72,09	-0,29	73,37	41,95	31,42	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
16.03.16	24,00	-	73,93	73,93	0,00	73,87	43,12	30,75	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
17.03.16	24,00	-	74,50	74,50	0,00	75,02	43,73	31,29	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
18.03.16	24,00	-	74,47	74,47	0,00	76,98	43,28	33,70	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
19.03.16	24,00	-	73,82	73,82	0,00	77,71	43,23	34,48	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
20.03.16	24,00	-	73,81	73,81	0,00	79,10	43,61	35,49	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
21.03.16	24,00	-	73,93	73,93	0,00	78,77	43,59	35,18	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
22.03.16	24,00		73,85	73,85	-	78,53	43,48	35,05	7,00	5,00	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
23.03.16	24,00		73,85	73,85	-	78,53	43,48	35,05	7,00	5,00	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
Среднее	24,00	-	73,96	73,97	-0,01	76,58	42,96	33,62	7,00	5,00	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
Итого	696,00		2144,89	2145,18	-0,29						72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
М.П. потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта