Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205568-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205568 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

61,92

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | - | 109,41 | 109,41 | 0,00 | 79,76 | 51,16 | 28,60 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,13 |
| 25.02.16 | 24,00 | - | 109,51 | 109,51 | 0,00 | 79,15 | 50,94 | 28,21 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,09 |
| 26.02.16 | 24,00 | - | 110,43 | 110,43 | 0,00 | 78,67 | 50,81 | 27,86 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,08 |
| 27.02.16 | 24,00 | - | 111,29 | 111,29 | 0,00 | 79,02 | 51,02 | 28,00 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,12 |
| 28.02.16 | 24,00 | - | 110,32 | 110,32 | 0,00 | 78,65 | 50,92 | 27,73 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,06 |
| 29.02.16 | 24,00 | - | 110,29 | 110,29 | 0,00 | 79,06 | 50,92 | 28,14 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,11 |
| 01.03.16 | 24,00 | - | 110,18 | 110,18 | 0,00 | 79,08 | 50,68 | 28,40 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,13 |
| 02.03.16 | 24,00 | - | 110,35 | 110,35 | 0,00 | 78,73 | 50,15 | 28,58 | 7,00 | 5,00 | 3,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,16 |
| 03.03.16 | 24,00 | - | 110,40 | 110,40 | 0,00 | 78,99 | 50,49 | 28,50 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,15 |
| 04.03.16 | 24,00 | - | 111,47 | 111,47 | 0,00 | 79,48 | 51,03 | 28,45 | 7,00 | 5,00 | 3,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,18 |
| 05.03.16 | 24,00 | - | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 80,23 | 51,78 | 28,45 | 7,00 | 5,00 | 3,19 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,19 |
| 06.03.16 | 24,00 | - | 111,90 | 111,90 | 0,00 | 79,50 | 51,76 | 27,74 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,11 |
| 07.03.16 | 24,00 | - | 111,34 | 111,34 | 0,00 | 76,26 | 50,49 | 25,77 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,87 |
| 08.03.16 | 24,00 | - | 111,42 | 111,42 | 0,00 | 74,68 | 49,68 | 25,00 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 09.03.16 | 24,00 | - | 111,83 | 111,83 | 0,00 | 75,06 | 50,00 | 25,06 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,81 |
| 10.03.16 | 24,00 | - | 111,86 | 111,86 | 0,00 | 74,63 | 49,76 | 24,87 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 11.03.16 | 24,00 | - | 111,64 | 111,64 | 0,00 | 74,89 | 49,88 | 25,01 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,80 |
| 12.03.16 | 24,00 | - | 111,81 | 111,81 | 0,00 | 74,89 | 49,99 | 24,90 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 13.03.16 | 24,00 | - | 111,31 | 111,31 | 0,00 | 74,92 | 49,86 | 25,06 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 14.03.16 | 24,00 | - | 111,17 | 111,17 | 0,00 | 74,46 | 49,45 | 25,01 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 15.03.16 | 24,00 | - | 111,24 | 111,24 | 0,00 | 74,46 | 49,18 | 25,28 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,81 |
| 16.03.16 | 24,00 | - | 110,97 | 110,97 | 0,00 | 74,87 | 49,16 | 25,71 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,86 |
| 17.03.16 | 24,00 | - | 111,37 | 111,37 | 0,00 | 76,14 | 50,05 | 26,09 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,91 |
| 18.03.16 | 24,00 | - | 111,10 | 111,10 | 0,00 | 78,10 | 50,76 | 27,34 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,04 |
| 19.03.16 | 24,00 | - | 110,83 | 110,83 | 0,00 | 78,92 | 50,95 | 27,97 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,11 |
| 20.03.16 | 24,00 | - | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 80,27 | 51,83 | 28,44 | 7,00 | 5,00 | 3,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,16 |
| 21.03.16 | 24,00 | - | 110,84 | 110,84 | 0,00 | 79,98 | 51,92 | 28,06 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,12 |
| 22.03.16 | 24,00 | - | 111,25 | 111,25 | 0,00 | 80,29 | 51,93 | 28,36 | 7,00 | 5,00 | 3,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,16 |
| 23.03.16 | 24,00 | - | 111,70 | 111,70 | 0,00 | 80,28 | 52,09 | 28,19 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,15 |
| Среднее | 24,00 | - | 111,04 | 111,04 | - | 77,70 | 50,64 | 27,06 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01 |
| Итого | 696,00 | | 3220,10 | 3220,10 | 0,00 | | | | | | 87,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,22 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.16 03:00 | 14905,90 | 14936,35 | 0,00 | - | 0,00 | - | 425,71 | - | - |
| | 24.03.16 06:00 | 18135,68 | 18165,75 | 0,00 | - | 0,00 | - | 513,19 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта