Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207247 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

06,48 / 0,18/18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	93,05	93,05	0,00	79,75	53,72	26,03	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
25.02.16	24,00	-	93,08	93,08	0,00	79,14	53,43	25,71	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
26.02.16	24,00	-	93,67	93,67	0,00	78,67	53,43	25,24	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
27.02.16	24,00	-	94,45	94,45	0,00	79,03	53,45	25,58	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
28.02.16	24,00	-	93,70	93,70	0,00	78,64	53,08	25,56	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
29.02.16	24,00	-	93,64	93,64	0,00	79,06	53,06	26,00	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
01.03.16	24,00	-	93,51	93,51	0,00	79,07	52,87	26,20	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
02.03.16	24,00	-	93,58	93,58	0,00	78,72	52,47	26,25	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
03.03.16	24,00	-	93,69	93,69	0,00	78,98	52,78	26,20	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
04.03.16	24,00	-	94,70	94,70	0,00	79,47	53,23	26,24	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
05.03.16	24,00	-	95,30	95,30	0,00	80,19	54,05	26,14	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
06.03.16	24,00	-	95,06	95,06	0,00	79,47	53,91	25,56	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
07.03.16	24,00	-	94,60	94,60	0,00	76,23	52,22	24,01	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
08.03.16	24,00	-	94,67	94,67	0,00	74,66	51,47	23,19	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
09.03.16	24,00	-	95,04	95,04	0,00	75,04	51,93	23,11	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
10.03.16	24,00	-	95,04	95,04	0,00	74,61	51,60	23,01	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
11.03.16	24,00	-	94,78	94,78	0,00	74,86	51,75	23,11	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
12.03.16	24,00	-	94,95	94,95	0,00	74,86	51,75	23,11	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
13.03.16	24,00	-	94,57	94,57	0,00	74,93	51,71	23,22	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
14.03.16	24,00	-	94,35	94,35	0,00	74,48	51,26	23,22	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
15.03.16	24,00	-	94,41	94,41	0,00	74,46	51,13	23,33	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
16.03.16	24,00	-	94,12	94,12	0,00	74,90	51,43	23,47	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
17.03.16	24,00	-	94,54	94,54	0,00	76,16	52,37	23,79	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
18.03.16	24,00	-	94,38	94,38	0,00	78,11	52,95	25,16	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
19.03.16	24,00	-	94,20	94,20	0,00	78,96	53,05	25,91	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
20.03.16	24,00	-	94,22	94,22	0,00	80,30	53,85	26,45	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
21.03.16	24,00	-	94,25	94,25	0,00	79,98	53,66	26,32	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
22.03.16	24,00	-	94,55	94,55	0,00	80,28	53,81	26,47	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
23.03.16	24,00	-	94,93	94,93	0,00	80,26	54,00	26,26	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
Среднее	24,00	-	94,31	94,31	-	77,70	52,74	24,96	7,00	5,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	696,00		2735,03	2735,03	0,00						68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	7278,84	7272,46	0,00	-	0,00	-	211,71	-	-
	24.03.16 06:00	10021,93	10015,55	0,00	-	0,00	-	280,26	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____»
печать энергосбыта