Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.16	24,00	-	111,27	99,09	12,18	79,39	53,82	25,57	7,00	5,00	2,57	11,76	-	-	12,08	-	12,08	-	79,24	-	0,93			3,50
25.02.16	24,00	-	111,60	99,71	11,89	79,74	54,06	25,68	7,00	5,00	2,60	11,43	-	-	11,75	-	11,75	-	79,60	-	0,91			3,51
26.02.16	24,00	-	111,25	99,70	11,55	79,51	53,82	25,69	7,00	5,00	2,60	11,12	-	-	11,41	-	11,41	-	79,28	-	0,88			3,49
27.02.16	24,00	-	112,32	98,88	13,44	79,31	53,56	25,75	7,00	5,00	2,58	13,10	-	-	13,45	-	13,45	-	79,12	-	1,04			3,62
28.02.16	24,00	-	114,36	99,00	15,36	79,68	53,81	25,87	7,00	5,00	2,60	14,96	-	-	15,39	-	15,39	-	79,65	-	1,19			3,79
29.02.16	24,00	-	111,63	98,97	12,66	79,56	53,67	25,89	7,00	5,00	2,61	12,17	-	-	12,52	-	12,52	-	79,25	-	0,96			3,58
01.03.16	24,00	-	110,98	98,48	12,50	79,65	53,24	26,41	7,00	5,00	2,64	12,09	-	-	12,42	-	12,42	-	79,53	-	0,96			3,60
02.03.16	24,00	-	111,45	97,95	13,50	79,55	52,35	27,20	7,00	5,00	2,69	13,31	-	-	13,69	-	13,69	-	79,45	-	1,06			3,74
03.03.16	24,00	-	111,12	98,08	13,04	79,57	52,84	26,73	7,00	5,00	2,64	12,90	-	-	13,24	-	13,24	-	79,50	-	1,03			3,67
04.03.16	24,00	-	110,91	98,62	12,29	79,45	53,28	26,17	7,00	5,00	2,61	12,05	-	-	12,41	-	12,41	-	79,26	-	0,95			3,56
05.03.16	24,00	-	113,34	98,89	14,45	79,74	53,59	26,15	7,00	5,00	2,62	14,12	-	-	14,51	-	14,51	-	79,60	-	1,13			3,74
06.03.16	24,00	-	113,09	98,73	14,36	78,66	53,41	25,25	7,00	5,00	2,53	14,01	-	-	14,41	-	14,41	-	78,43	-	1,10			3,63
07.03.16	24,00	-	111,40	99,16	12,24	76,18	52,28	23,90	7,00	5,00	2,41	11,83	-	-	12,15	-	12,15	-	75,78	-	0,90			3,31
08.03.16	24,00	-	112,84	98,26	14,58	74,84	51,43	23,41	7,00	5,00	2,34	14,13	-	-	14,50	-	14,50	-	74,75	-	1,05			3,40
09.03.16	24,00	-	112,06	98,78	13,28	74,80	51,63	23,17	7,00	5,00	2,33	12,83	-	-	13,16	-	13,16	-	74,68	-	0,96			3,28
10.03.16	24,00	-	112,40	98,68	13,72	74,79	51,54	23,25	7,00	5,00	2,34	13,24	-	-	13,59	-	13,59	-	74,39	-	0,98			3,32
11.03.16	24,00	-	92,03	79,00	13,03	74,70	48,61	26,09	7,00	5,00	2,10	12,60	-	-	12,92	-	12,92	-	74,46	-	0,94			3,04
12.03.16	24,00	-	79,56	64,58	14,98	74,64	45,05	29,59	7,00	5,00	1,94	14,61	-	-	14,98	-	14,98	-	74,52	-	1,09			3,03
13.03.16	24,00	-	79,63	64,38	15,25	74,41	44,95	29,46	7,00	5,00	1,93	14,90	-	-	15,27	-	15,27	-	74,30	-	1,11			3,03
14.03.16	24,00	-	78,81	64,59	14,22	75,07	44,79	30,28	7,00	5,00	1,98	13,92	-	-	14,29	-	14,29	-	74,99	-	1,04			3,02
15.03.16	24,00	-	79,48	65,36	14,12	76,54	45,41	31,13	7,00	5,00	2,06	13,79	-	-	14,14	-	14,14	-	76,58	-	1,06			3,12
16.03.16	24,00	-	79,19	65,98	13,21	76,97	46,10	30,87	7,00	5,00	2,08	12,81	-	-	13,16	-	13,16	-	76,61	-	0,98			3,06
17.03.16	24,00	-	80,31	65,31	15,00	75,19	45,39	29,80	7,00	5,00	1,97	14,69	-	-	15,06	-	15,06	-	75,27	-	1,10			3,08
18.03.16	24,00	-	79,25	64,13	15,12	76,17	44,89	31,28	7,00	5,00	2,04	14,76	-	-	15,14	-	15,14	-	76,02	-	1,12			3,16
19.03.16	24,00	-	78,24	63,70	14,54	76,40	44,58	31,82	7,00	5,00	2,05	14,29	-	-	14,66	-	14,66	-	76,42	-	1,09			3,14
20.03.16	24,00	-	79,60	63,51	16,09	77,51	45,08	32,43	7,00	5,00	2,09	15,74	-	-	16,17	-	16,17	-	77,22	-	1,22			3,31
21.03.16	24,00	-	78,10	64,10	14,00	78,12	45,47	32,65	7,00	5,00	2,13	13,61	-	-	13,99	-	13,99	-	77,94	-	1,06			3,19
22.03.16	24,00		78,65	63,77	14,88	77,34	45,04	32,30	7,00	5,00	2,09	14,55	-	-	14,94	-	14,94	-	77,19	-	1,12	-	-	3,21
23.03.16	24,00		78,65	63,77	14,88	77,34	45,04	32,30	7,00	5,00	2,09	14,55	-	-	14,94	-	14,94	-	77,19	-	1,12	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	97,71	83,90	13,81	77,41	49,61	27,80	7,00	5,00	2,32	13,44	-	-	13,80	-	13,80	-	77,25	-	1,04	-	-	3,36
Итого	696,00		2833,51	2433,16	400,35						67,23	389,86	0,00	0,00	400,34	0,00	400,34	0,00			30,09	0,00	0,00	97,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

Отрегулировать температуру