Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0316.txt
График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	100,38	89,82	10,56	79,08	50,04	29,04	7,00	5,00	2,57	10,95	-	-	11,28	-	11,28	-	80,35	-	0,88			3,45
25.02.16	24,00	-	100,58	90,38	10,20	79,36	50,41	28,95	7,00	5,00	2,58	10,50	-	-	10,80	-	10,80	-	80,76	-	0,85			3,43
26.02.16	24,00	-	101,31	90,42	10,89	79,14	50,23	28,91	7,00	5,00	2,57	11,33	-	-	11,65	-	11,65	-	80,47	-	0,91			3,48
27.02.16	24,00	-	100,72	89,91	10,81	78,97	49,85	29,12	7,00	5,00	2,57	11,22	-	-	11,55	-	11,55	-	80,26	-	0,90			3,47
28.02.16	24,00	-	101,79	90,18	11,61	79,05	50,17	28,88	7,00	5,00	2,55	12,03	-	-	12,37	-	12,37	-	80,70	-	0,98			3,53
29.02.16	24,00	-	99,65	89,82	9,83	79,24	49,96	29,28	7,00	5,00	2,59	10,24	-	-	10,52	-	10,52	-	80,38	-	0,82			3,42
01.03.16	24,00	-	100,23	89,35	10,88	79,50	49,32	30,18	7,00	5,00	2,65	11,32	-	-	11,65	-	11,65	-	80,73	-	0,91			3,56
02.03.16	24,00	-	100,66	88,97	11,69	79,13	49,09	30,04	7,00	5,00	2,63	12,06	-	-	12,41	-	12,41	-	80,72	-	0,97			3,60
03.03.16	24,00	-	100,66	89,07	11,59	78,77	49,34	29,43	7,00	5,00	2,58	11,91	-	-	12,28	-	12,28	-	80,64	-	0,96			3,54
04.03.16	24,00	-	100,14	89,54	10,60	78,74	49,64	29,10	7,00	5,00	2,56	10,96	-	-	11,29	-	11,29	-	80,38	-	0,88			3,44
05.03.16	24,00	-	102,26	90,03	12,23	78,73	50,14	28,59	7,00	5,00	2,52	12,67	-	-	13,03	-	13,03	-	80,77	-	1,02			3,54
06.03.16	24,00	-	101,49	89,92	11,57	78,07	49,90	28,17	7,00	5,00	2,49	11,98	-	-	12,30	-	12,30	-	79,46	-	0,95			3,44
07.03.16	24,00	-	102,21	90,08	12,13	75,24	48,90	26,34	7,00	5,00	2,33	12,53	-	-	12,86	-	12,86	-	76,89	-	0,96			3,29
08.03.16	24,00	-	102,39	89,42	12,97	73,68	48,15	25,53	7,00	5,00	2,23	13,40	-	-	13,71	-	13,71	-	75,75	-	1,02			3,24
09.03.16	24,00	-	101,91	89,75	12,16	73,75	48,29	25,46	7,00	5,00	2,23	12,56	-	-	12,88	-	12,88	-	75,69	-	0,95			3,18
10.03.16	24,00	-	101,91	89,74	12,17	73,73	48,04	25,69	7,00	5,00	2,26	12,58	-	-	12,91	-	12,91	-	75,58	-	0,95			3,21
11.03.16	24,00	-	102,00	90,57	11,43	73,42	48,18	25,24	7,00	5,00	2,24	11,75	-	-	12,06	-	12,06	-	75,91	-	0,89			3,13
12.03.16	24,00	-	103,66	91,42	12,24	73,07	48,52	24,55	7,00	5,00	2,19	12,55	-	-	12,85	-	12,85	-	76,05	-	0,95			3,14
13.03.16	24,00	-	105,74	91,09	14,65	73,14	48,37	24,77	7,00	5,00	2,19	14,99	-	-	15,39	-	15,39	-	75,91	-	1,14			3,33
14.03.16	24,00	-	103,74	91,43	12,31	74,69	48,49	26,20	7,00	5,00	2,34	12,78	-	-	13,11	-	13,11	-	76,70	-	0,98			3,32
15.03.16	24,00	-	104,24	92,59	11,65	76,17	49,26	26,91	7,00	5,00	2,44	12,09	-	-	12,40	-	12,40	-	78,33	-	0,95			3,38
16.03.16	24,00	-	103,98	93,31	10,67	76,44	49,95	26,49	7,00	5,00	2,42	11,05	-	-	11,36	-	11,36	-	78,22	-	0,87			3,29
17.03.16	24,00	-	103,95	92,69	11,26	74,73	49,12	25,61	7,00	5,00	2,31	11,80	-	-	12,10	-	12,10	-	76,91	-	0,91			3,22
18.03.16	24,00	-	102,21	91,03	11,18	76,06	49,06	27,00	7,00	5,00	2,40	11,69	-	-	12,01	-	12,01	-	77,61	-	0,91			3,31
19.03.16	24,00	-	101,94	90,32	11,62	76,36	48,57	27,79	7,00	5,00	2,45	12,15	-	-	12,47	-	12,47	-	78,24	-	0,95			3,40
20.03.16	24,00	-	103,36	90,20	13,16	77,82	49,14	28,68	7,00	5,00	2,54	13,61	-	-	14,01	-	14,01	-	78,80	-	1,07			3,62
21.03.16	24,00	-	102,83	90,96	11,87	78,29	49,54	28,75	7,00	5,00	2,56	12,40	-	-	12,75	-	12,75	-	79,66	-	0,99			3,55
22.03.16	24,00		102,71	90,49	12,22	77,49	49,08	28,41	7,00	5,00	2,52	12,72	-	-	13,08	-	13,08	-	78,90	-	1,00	-	-	3,52
23.03.16	24,00		102,71	90,49	12,22	77,49	49,08	28,41	7,00	5,00	2,52	12,72	-	-	13,08	-	13,08	-	78,90	-	1,00	-	-	3,52
Среднее	24,00	-	102,12	90,45	11,67	76,87	49,24	27,64	7,00	5,00	2,45	12,09	-	-	12,42	-	12,42	-	78,61	-	0,95	-	-	3,40
Итого	696,00		2961,36	2623,00	338,36						71,02	350,54	0,00	0,00	360,15	0,00	360,15	0,00			27,53	0,00	0,00	98,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,15** куб.м.

суток;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру t2

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру tвс

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____

печать энергосбыта