Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 4090
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		209,74	187,48	22,27	81,38	50,99	30,39	6,00	3,00	5,89	20,10	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	81,19	0,00	1,63			7,53
25.02.16	24,00		210,32	188,82	21,50	81,73	51,36	30,37	6,00	3,00	5,93	19,37	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	81,54	0,00	1,58			7,51
26.02.16	24,00		208,85	188,83	20,02	81,51	51,24	30,26	6,00	3,00	5,90	17,98	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	-	81,26	0,00	1,46			7,36
27.02.16	24,00		209,08	187,84	21,24	81,33	50,85	30,48	6,00	3,00	5,91	19,26	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	81,10	0,00	1,56			7,47
28.02.16	24,00		211,47	188,54	22,93	81,61	51,22	30,39	6,00	3,00	5,91	20,93	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	81,45	0,00	1,71			7,62
29.02.16	24,00		208,43	187,51	20,92	81,57	50,85	30,72	6,00	3,00	5,95	18,85	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	81,26	0,00	1,53			7,48
01.03.16	24,00		207,16	186,57	20,59	81,73	50,51	31,22	6,00	3,00	6,02	18,48	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	81,59	0,00	1,51			7,52
02.03.16	24,00		207,23	185,73	21,50	81,66	50,17	31,49	6,00	3,00	6,04	19,37	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	81,48	0,00	1,58			7,62
03.03.16	24,00		208,00	185,89	22,11	81,65	50,32	31,32	6,00	3,00	6,02	19,94	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	81,44	0,00	1,62			7,64
04.03.16	24,00		208,14	186,78	21,36	81,49	50,69	30,80	6,00	3,00	5,95	19,21	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	81,26	0,00	1,56			7,51
05.03.16	24,00		211,54	187,74	23,80	81,72	51,26	30,46	6,00	3,00	5,92	21,58	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	81,52	0,00	1,76			7,68
06.03.16	24,00		208,11	187,60	20,51	80,69	51,03	29,66	6,00	3,00	5,76	18,29	0,00	0,00	18,82	0,00	18,82	-	80,43	0,00	1,47			7,23
07.03.16	24,00		210,56	186,70	23,86	78,04	49,60	28,44	6,00	3,00	5,48	22,12	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72	-	77,31	0,00	1,71			7,19
08.03.16	24,00		208,81	187,47	21,33	76,61	49,62	26,99	6,00	3,00	5,18	19,99	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	76,48	0,00	1,53			6,71
09.03.16	24,00		207,77	187,99	19,78	76,60	49,85	26,75	6,00	3,00	5,16	18,36	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	76,38	0,00	1,40			6,56
10.03.16	24,00		209,44	187,78	21,65	76,66	49,80	26,86	6,00	3,00	5,18	20,19	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	76,41	0,00	1,54			6,72
11.03.16	24,00		209,08	187,47	21,61	76,88	49,83	27,05	6,00	3,00	5,20	20,13	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	76,72	0,00	1,54			6,75
12.03.16	24,00		210,76	188,06	22,71	77,12	50,11	27,01	6,00	3,00	5,21	21,28	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	76,86	0,00	1,64			6,85
13.03.16	24,00		211,06	187,77	23,29	76,88	49,90	26,98	6,00	3,00	5,18	22,01	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	76,64	0,00	1,69			6,87
14.03.16	24,00		208,29	188,04	20,25	77,56	50,01	27,55	6,00	3,00	5,30	18,96	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	77,34	0,00	1,47			6,77
15.03.16	24,00		210,05	190,48	19,56	79,08	50,70	28,37	6,00	3,00	5,51	18,36	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	79,12	0,00	1,45			6,97
16.03.16	24,00		213,45	191,92	21,53	79,71	51,14	28,57	6,00	3,00	5,61	20,26	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	79,18	0,00	1,60			7,21
17.03.16	24,00		209,89	190,38	19,51	77,57	50,35	27,22	6,00	3,00	5,29	18,31	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	77,50	0,00	1,42			6,71
18.03.16	24,00		208,01	186,79	21,22	78,81	49,70	29,11	6,00	3,00	5,56	19,99	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	78,51	0,00	1,57			7,13
19.03.16	24,00		208,59	184,96	23,63	78,96	49,22	29,74	6,00	3,00	5,61	22,38	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	-	78,92	0,00	1,77			7,38
20.03.16	24,00		210,69	185,32	25,37	80,33	50,15	30,18	6,00	3,00	5,72	24,08	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	79,86	0,00	1,92			7,65
21.03.16	24,00		210,77	186,50	24,28	80,84	50,79	30,04	6,00	3,00	5,73	22,99	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	80,60	0,00	1,85			7,58
22.03.16	24,00		209,33	186,52	22,81	80,72	50,91	29,80	6,00	3,00	5,68	21,55	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	80,46	0,00	1,73			7,42
23.03.16	24,00		208,38	187,52	20,86	80,69	51,04	29,66	6,00	3,00	5,68	19,56	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	80,57	0,00	1,58			7,26
Среднее	24,00	-	209,41	187,62	21,79	79,69	50,46	29,24	6,00	3,00	5,64	20,13	-	-	20,71	-	20,71	-	79,46	-	1,60		-	7,24
Итого	696,00		6073,01	5441,01	632,00						163,48	583,87	0,00	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00			46,40	0,00	0,00	209,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	161063,18	142492,93	19829,36	0,00	20303,36	0,00	4555,41	1425,88	-
	24.03.16 13:00	167153,19	147948,77	20415,68	0,00	20906,35	0,00	4765,88	1472,47	

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **209,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **600,48** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
Ф.И.О., должность, подпись

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел технического контроля КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 30 МАР 2016