Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	87,43	75,68	11,75	79,39	48,41	30,98	7,00	5,00	2,52	9,59	-	-	9,85	-	9,85	-	79,19	-	0,76			3,28
25.02.16	24,00	-	88,41	76,51	11,90	79,75	48,73	31,02	7,00	5,00	2,55	9,74	-	-	9,98	-	9,98	-	79,58	-	0,77			3,32
26.02.16	24,00	-	88,08	77,32	10,76	79,52	48,81	30,71	7,00	5,00	2,55	8,58	-	-	8,81	-	8,81	-	79,23	-	0,68			3,23
27.02.16	24,00	-	88,39	76,27	12,12	79,32	48,11	31,21	7,00	5,00	2,55	10,02	-	-	10,27	-	10,27	-	79,09	-	0,79			3,34
28.02.16	24,00	-	89,90	75,61	14,29	79,67	48,17	31,50	7,00	5,00	2,56	12,05	-	-	12,41	-	12,41	-	79,62	-	0,96			3,52
29.02.16	24,00	-	88,42	75,60	12,82	79,59	48,27	31,32	7,00	5,00	2,55	10,62	-	-	10,91	-	10,91	-	79,29	-	0,84			3,39
01.03.16	24,00	-	86,97	75,76	11,21	79,67	47,92	31,75	7,00	5,00	2,59	9,06	-	-	9,31	-	9,31	-	79,48	-	0,72			3,31
02.03.16	24,00	-	87,72	74,84	12,88	79,60	47,48	32,12	7,00	5,00	2,59	10,61	-	-	10,88	-	10,88	-	79,43	-	0,84			3,43
03.03.16	24,00	-	87,66	75,02	12,64	79,60	47,90	31,70	7,00	5,00	2,57	10,30	-	-	10,60	-	10,60	-	79,43	-	0,82			3,39
04.03.16	24,00	-	87,31	75,88	11,43	79,47	48,61	30,86	7,00	5,00	2,53	9,12	-	-	9,37	-	9,37	-	79,24	-	0,72			3,26
05.03.16	24,00	-	87,72	76,02	11,70	79,75	49,16	30,59	7,00	5,00	2,52	9,35	-	-	9,60	-	9,60	-	79,51	-	0,74			3,26
06.03.16	24,00	-	87,97	75,75	12,22	78,69	48,87	29,82	7,00	5,00	2,45	9,85	-	-	10,10	-	10,10	-	78,43	-	0,77			3,22
07.03.16	24,00	-	87,64	75,79	11,85	76,20	47,73	28,47	7,00	5,00	2,34	9,51	-	-	9,77	-	9,77	-	75,70	-	0,72			3,06
08.03.16	24,00	-	87,99	74,87	13,12	74,80	46,86	27,94	7,00	5,00	2,27	10,72	-	-	10,97	-	10,97	-	74,67	-	0,80			3,07
09.03.16	24,00	-	88,05	75,78	12,27	74,71	46,95	27,76	7,00	5,00	2,28	9,92	-	-	10,16	-	10,16	-	74,51	-	0,74			3,02
10.03.16	24,00	-	88,20	75,91	12,29	74,76	46,90	27,86	7,00	5,00	2,29	9,97	-	-	10,20	-	10,20	-	74,42	-	0,74			3,04
11.03.16	24,00	-	88,24	75,93	12,31	75,03	47,02	28,01	7,00	5,00	2,31	9,94	-	-	10,18	-	10,18	-	74,89	-	0,75			3,05
12.03.16	24,00	-	89,41	75,18	14,23	75,30	47,04	28,26	7,00	5,00	2,32	11,74	-	-	12,04	-	12,04	-	75,12	-	0,88			3,20
13.03.16	24,00	-	89,39	74,80	14,59	75,08	46,67	28,41	7,00	5,00	2,32	12,05	-	-	12,37	-	12,37	-	74,95	-	0,91			3,22
14.03.16	24,00	-	88,68	75,61	13,07	75,76	46,87	28,89	7,00	5,00	2,37	10,61	-	-	10,89	-	10,89	-	75,76	-	0,81			3,18
15.03.16	24,00	-	90,38	76,39	13,99	77,27	47,75	29,52	7,00	5,00	2,45	11,49	-	-	11,77	-	11,77	-	77,52	-	0,89			3,34
16.03.16	24,00	-	89,87	77,65	12,22	77,70	48,16	29,54	7,00	5,00	2,47	10,05	-	-	10,30	-	10,30	-	76,96	-	0,77			3,24
17.03.16	24,00	-	88,58	77,18	11,40	75,82	47,45	28,37	7,00	5,00	2,33	9,60	-	-	9,83	-	9,83	-	75,83	-	0,73			3,06
18.03.16	24,00	-	88,70	74,99	13,71	76,90	47,29	29,61	7,00	5,00	2,39	11,64	-	-	11,93	-	11,93	-	76,56	-	0,89			3,28
19.03.16	24,00	-	86,86	74,29	12,57	77,09	46,47	30,62	7,00	5,00	2,45	10,42	-	-	10,71	-	10,71	-	76,86	-	0,80			3,24
20.03.16	24,00	-	88,05	73,73	14,32	78,27	46,68	31,59	7,00	5,00	2,51	12,12	-	-	12,42	-	12,42	-	77,78	-	0,94			3,45
21.03.16	24,00	-	87,14	76,02	11,12	78,86	48,02	30,84	7,00	5,00	2,53	8,89	-	-	9,12	-	9,12	-	78,53	-	0,70			3,22
22.03.16	24,00	-	88,29	75,13	13,16	78,67	48,01	30,66	7,00	5,00	2,49	10,89	-	-	11,18	-	11,18	-	78,57	-	0,86			3,34
23.03.16	24,00	-	87,79	75,78	12,01	78,77	48,01	30,76	7,00	5,00	2,51	9,70	-	-	9,96	-	9,96	-	78,83	-	0,76			3,28
Среднее	24,00	-	88,25	75,70	12,55	77,76	47,74	30,02	7,00	5,00	2,45	10,28	-	-	10,55	-	10,55	-	77,55	-	0,80	-	-	3,25
Итого	696,00		2559,24	2195,29	363,95						71,14	298,15	0,00	0,00	305,89	0,00	305,89	0,00			23,11	0,00	0,00	94,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	13671,27	11110,90	2425,64	-	2478,30	-	480,98	-	-
	24.03.16 03:00	16234,03	13309,44	2723,96	-	2784,37	-	575,35	-	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **305,89** куб.м

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
подпись представителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____
печать энергосбыта