Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	95,63	83,51	12,12	79,00	51,26	27,74	7,00	5,00	2,51	9,74	-	-	10,01	-	10,01	-	79,02	-	0,77			3,28
25.02.16	24,00	-	95,98	83,53	12,45	78,41	51,05	27,36	7,00	5,00	2,48	10,06	-	-	10,33	-	10,33	-	78,24	-	0,79			3,27
26.02.16	24,00	-	95,21	84,10	11,11	77,94	50,92	27,02	7,00	5,00	2,46	8,77	-	-	9,00	-	9,00	-	77,97	-	0,68			3,15
27.02.16	24,00	-	96,57	84,76	11,81	78,31	50,84	27,47	7,00	5,00	2,51	9,51	-	-	9,76	-	9,76	-	78,26	-	0,75			3,26
28.02.16	24,00	-	96,73	83,79	12,94	77,97	50,43	27,54	7,00	5,00	2,49	10,64	-	-	10,93	-	10,93	-	78,25	-	0,83			3,32
29.02.16	24,00	-	95,79	83,78	12,01	78,32	50,38	27,94	7,00	5,00	2,52	9,79	-	-	10,06	-	10,06	-	78,34	-	0,77			3,29
01.03.16	24,00	-	95,26	83,31	11,95	78,34	50,06	28,28	7,00	5,00	2,54	9,71	-	-	9,98	-	9,98	-	78,14	-	0,76			3,30
02.03.16	24,00	-	95,70	83,12	12,58	78,00	49,60	28,40	7,00	5,00	2,55	10,19	-	-	10,47	-	10,47	-	77,94	-	0,79			3,35
03.03.16	24,00	-	93,95	83,21	10,74	78,27	49,96	28,31	7,00	5,00	2,54	8,44	-	-	8,66	-	8,66	-	78,36	-	0,66			3,20
04.03.16	24,00	-	94,88	84,20	10,68	78,72	50,63	28,09	7,00	5,00	2,55	8,30	-	-	8,51	-	8,51	-	78,69	-	0,66			3,21
05.03.16	24,00	-	96,05	84,42	11,63	79,46	51,22	28,24	7,00	5,00	2,58	9,30	-	-	9,58	-	9,58	-	79,36	-	0,74			3,32
06.03.16	24,00	-	96,76	83,94	12,82	78,79	51,15	27,64	7,00	5,00	2,51	10,49	-	-	10,79	-	10,79	-	78,61	-	0,83			3,33
07.03.16	24,00	-	96,09	83,72	12,37	75,60	49,73	25,87	7,00	5,00	2,35	10,02	-	-	10,28	-	10,28	-	75,33	-	0,76			3,10
08.03.16	24,00	-	97,07	83,75	13,32	74,00	49,10	24,90	7,00	5,00	2,26	10,92	-	-	11,18	-	11,18	-	74,18	-	0,81			3,07
09.03.16	24,00	-	95,83	84,09	11,74	74,31	49,46	24,85	7,00	5,00	2,26	9,52	-	-	9,74	-	9,74	-	74,24	-	0,71			2,96
10.03.16	24,00	-	96,04	84,05	11,99	73,88	48,94	24,94	7,00	5,00	2,26	9,84	-	-	10,07	-	10,07	-	73,70	-	0,72			2,98
11.03.16	24,00	-	96,93	83,99	12,94	74,17	48,88	25,29	7,00	5,00	2,28	10,82	-	-	11,10	-	11,10	-	74,26	-	0,80			3,09
12.03.16	24,00	-	96,44	83,99	12,45	74,17	48,95	25,22	7,00	5,00	2,28	10,35	-	-	10,59	-	10,59	-	74,16	-	0,77			3,04
13.03.16	24,00	-	97,09	83,33	13,76	74,26	48,93	25,33	7,00	5,00	2,28	11,53	-	-	11,81	-	11,81	-	74,35	-	0,86			3,13
14.03.16	24,00	-	97,11	83,22	13,89	73,80	48,51	25,29	7,00	5,00	2,28	11,60	-	-	11,88	-	11,88	-	73,83	-	0,85			3,13
15.03.16	24,00	-	95,96	83,11	12,85	73,78	48,34	25,44	7,00	5,00	2,28	10,67	-	-	10,94	-	10,94	-	73,83	-	0,79			3,07
16.03.16	24,00	-	96,33	83,27	13,06	74,22	48,83	25,39	7,00	5,00	2,29	10,77	-	-	11,03	-	11,03	-	74,22	-	0,80			3,09
17.03.16	24,00	-	95,87	84,05	11,82	75,43	49,82	25,61	7,00	5,00	2,32	9,59	-	-	9,83	-	9,83	-	75,70	-	0,73			3,05
18.03.16	24,00	-	95,36	83,86	11,50	77,36	50,50	26,86	7,00	5,00	2,42	9,31	-	-	9,55	-	9,55	-	77,31	-	0,72			3,14
19.03.16	24,00	-	96,09	83,46	12,63	78,19	50,27	27,92	7,00	5,00	2,49	10,64	-	-	10,93	-	10,93	-	78,46	-	0,83			3,32
20.03.16	24,00	-	91,65	78,94	12,71	79,50	50,70	28,80	7,00	5,00	2,42	10,83	-	-	11,12	-	11,12	-	79,54	-	0,86			3,29
21.03.16	24,00	-	96,10	83,75	12,35	79,17	50,84	28,33	7,00	5,00	2,54	10,28	-	-	10,54	-	10,54	-	79,05	-	0,81			3,36
22.03.16	24,00	-	96,16	84,13	12,03	79,47	50,96	28,51	7,00	5,00	2,56	9,98	-	-	10,23	-	10,23	-	79,55	-	0,80			3,36
23.03.16	24,00	-	96,12	84,82	11,30	79,48	51,23	28,25	7,00	5,00	2,56	9,35	-	-	9,62	-	9,62	-	79,40	-	0,74			3,30
Среднее	24,00	-	95,89	83,63	12,26	76,98	50,05	26,93	7,00	5,00	2,43	10,03	-	-	10,29	-	10,29	-	76,98	-	0,77	-	-	3,20
Итого	696,00		2780,75	2425,20	355,55						70,35	290,96	0,00	0,00	298,52	0,00	298,52	0,00			22,37	0,00	0,00	92,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	25267,40	22783,45	2227,80	-	2274,88	-	456,86	-	-
	24.03.16 02:00	28048,13	25208,68	2518,73	-	2573,37	-	549,57	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **298,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру