Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10595
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,168 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 50,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | - | 88,96 | 82,57 | 6,39 | 79,33 | 49,92 | 29,41 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 6,57 | - | - | 6,77 | - | 6,77 | - | 78,91 | - | 0,52 | | | 2,94 |
| 25.02.16 | 24,00 | - | 88,95 | 82,57 | 6,38 | 78,75 | 49,79 | 28,96 | 7,00 | 5,00 | 2,39 | 6,49 | - | - | 6,68 | - | 6,68 | - | 78,29 | - | 0,51 | | | 2,90 |
| 26.02.16 | 24,00 | - | 88,48 | 82,98 | 5,50 | 78,27 | 49,51 | 28,76 | 7,00 | 5,00 | 2,39 | 5,53 | - | - | 5,67 | - | 5,67 | - | 77,87 | - | 0,43 | | | 2,82 |
| 27.02.16 | 24,00 | - | 90,66 | 83,65 | 7,01 | 78,66 | 49,70 | 28,96 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 7,18 | - | - | 7,38 | - | 7,38 | - | 78,31 | - | 0,56 | | | 2,98 |
| 28.02.16 | 24,00 | - | 90,65 | 82,50 | 8,15 | 78,31 | 49,54 | 28,77 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 8,06 | - | - | 8,29 | - | 8,29 | - | 78,31 | - | 0,63 | | | 3,01 |
| 29.02.16 | 24,00 | - | 89,52 | 82,60 | 6,92 | 78,66 | 49,21 | 29,45 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 6,91 | - | - | 7,08 | - | 7,08 | - | 78,35 | - | 0,54 | | | 2,98 |
| 01.03.16 | 24,00 | - | 88,96 | 82,37 | 6,59 | 78,70 | 48,84 | 29,86 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 6,64 | - | - | 6,82 | - | 6,82 | - | 78,31 | - | 0,52 | | | 2,98 |
| 02.03.16 | 24,00 | - | 88,79 | 82,18 | 6,61 | 78,35 | 48,43 | 29,92 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 6,67 | - | - | 6,86 | - | 6,86 | - | 78,17 | - | 0,52 | | | 2,98 |
| 03.03.16 | 24,00 | - | 88,69 | 82,04 | 6,65 | 78,61 | 48,80 | 29,81 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 6,62 | - | - | 6,81 | - | 6,81 | - | 78,31 | - | 0,52 | | | 2,97 |
| 04.03.16 | 24,00 | - | 89,41 | 83,08 | 6,33 | 79,07 | 49,41 | 29,66 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 6,37 | - | - | 6,53 | - | 6,53 | - | 78,77 | - | 0,50 | | | 2,97 |
| 05.03.16 | 24,00 | - | 89,24 | 83,50 | 5,74 | 79,80 | 50,22 | 29,58 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 5,90 | - | - | 6,07 | - | 6,07 | - | 79,41 | - | 0,47 | | | 2,93 |
| 06.03.16 | 24,00 | - | 88,99 | 83,21 | 5,78 | 79,11 | 50,21 | 28,90 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 5,86 | - | - | 6,03 | - | 6,03 | - | 78,55 | - | 0,46 | | | 2,87 |
| 07.03.16 | 24,00 | - | 88,50 | 83,08 | 5,42 | 75,92 | 48,81 | 27,11 | 7,00 | 5,00 | 2,24 | 5,71 | - | - | 5,87 | - | 5,87 | - | 75,37 | - | 0,43 | | | 2,67 |
| 08.03.16 | 24,00 | - | 89,43 | 83,08 | 6,35 | 74,29 | 48,03 | 26,26 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 6,56 | - | - | 6,72 | - | 6,72 | - | 74,15 | - | 0,49 | | | 2,66 |
| 09.03.16 | 24,00 | - | 90,25 | 83,22 | 7,03 | 74,61 | 48,29 | 26,32 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 7,16 | - | - | 7,33 | - | 7,33 | - | 74,35 | - | 0,53 | | | 2,72 |
| 10.03.16 | 24,00 | - | 89,95 | 83,35 | 6,60 | 74,18 | 47,93 | 26,25 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 6,91 | - | - | 7,09 | - | 7,09 | - | 73,69 | - | 0,51 | | | 2,68 |
| 11.03.16 | 24,00 | - | 89,20 | 83,59 | 5,61 | 74,46 | 47,95 | 26,51 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 6,07 | - | - | 6,23 | - | 6,23 | - | 74,12 | - | 0,45 | | | 2,64 |
| 12.03.16 | 24,00 | - | 90,18 | 83,49 | 6,69 | 74,47 | 48,08 | 26,39 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 7,07 | - | - | 7,25 | - | 7,25 | - | 74,13 | - | 0,52 | | | 2,70 |
| 13.03.16 | 24,00 | - | 90,37 | 82,82 | 7,55 | 74,54 | 48,09 | 26,45 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 7,75 | - | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 74,35 | - | 0,58 | | | 2,76 |
| 14.03.16 | 24,00 | - | 89,62 | 82,74 | 6,88 | 74,10 | 47,66 | 26,44 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 7,10 | - | - | 7,27 | - | 7,27 | - | 73,73 | - | 0,52 | | | 2,70 |
| 15.03.16 | 24,00 | - | 89,13 | 82,60 | 6,53 | 74,07 | 47,52 | 26,55 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 6,77 | - | - | 6,93 | - | 6,93 | - | 73,70 | - | 0,50 | | | 2,68 |
| 16.03.16 | 24,00 | - | 89,35 | 82,74 | 6,61 | 74,51 | 47,89 | 26,62 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 6,89 | - | - | 7,06 | - | 7,06 | - | 74,21 | - | 0,51 | | | 2,70 |
| 17.03.16 | 24,00 | - | 89,55 | 83,40 | 6,15 | 75,72 | 48,75 | 26,97 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 6,51 | - | - | 6,68 | - | 6,68 | - | 75,64 | - | 0,49 | | | 2,72 |
| 18.03.16 | 24,00 | - | 89,88 | 83,19 | 6,69 | 77,68 | 48,96 | 28,72 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 7,06 | - | - | 7,25 | - | 7,25 | - | 77,30 | - | 0,55 | | | 2,91 |
| 19.03.16 | 24,00 | - | 89,24 | 82,69 | 6,55 | 78,51 | 49,08 | 29,43 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 6,87 | - | - | 7,04 | - | 7,04 | - | 78,35 | - | 0,54 | | | 2,95 |
| 20.03.16 | 24,00 | - | 89,86 | 82,68 | 7,18 | 79,88 | 49,89 | 29,99 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 7,54 | - | - | 7,73 | - | 7,73 | - | 79,65 | - | 0,60 | | | 3,05 |
| 21.03.16 | 24,00 | - | 89,59 | 83,13 | 6,46 | 79,55 | 49,88 | 29,67 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 7,06 | - | - | 7,25 | - | 7,25 | - | 78,99 | - | 0,56 | | | 2,98 |
| 22.03.16 | 24,00 | | 89,56 | 82,83 | 6,73 | 79,31 | 49,62 | 29,70 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 7,16 | - | - | 7,34 | - | 7,34 | - | 79,00 | - | 0,57 | - | - | 3,00 |
| 23.03.16 | 24,00 | | 89,56 | 82,83 | 6,73 | 79,31 | 49,62 | 29,70 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 7,16 | - | - | 7,34 | - | 7,34 | - | 79,00 | - | 0,57 | - | - | 3,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 89,47 | 82,92 | 6,55 | 77,27 | 48,95 | 28,31 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 6,76 | - | - | 6,94 | - | 6,94 | - | 76,94 | - | 0,52 | - | - | 2,86 |
| Итого | 696,00 | | 2594,53 | 2404,72 | 189,81 | | | | | | 67,71 | 196,14 | 0,00 | 0,00 | 201,32 | 0,00 | 201,32 | 0,00 | | | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 82,82 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 82,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 201,32 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
печать энергосбыта