Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9335 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,189 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 59,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	66,77	57,40	9,37	78,72	42,15	36,57	7,00	5,00	2,20	8,16	-	-	8,38	-	8,38	-	78,53	-	0,64			2,84
25.02.16	24,00	-	66,20	57,46	8,74	78,12	41,99	36,13	7,00	5,00	2,18	7,51	-	-	7,72	-	7,72	-	77,76	-	0,58			2,76
26.02.16	24,00	-	67,22	57,65	9,57	77,68	41,76	35,92	7,00	5,00	2,17	8,34	-	-	8,57	-	8,57	-	77,64	-	0,65			2,81
27.02.16	24,00	-	68,68	58,01	10,67	78,04	42,00	36,04	7,00	5,00	2,20	9,39	-	-	9,64	-	9,64	-	77,84	-	0,73			2,93
28.02.16	24,00	-	68,69	57,37	11,32	77,72	41,77	35,95	7,00	5,00	2,16	10,07	-	-	10,33	-	10,33	-	77,84	-	0,78			2,94
29.02.16	24,00	-	67,92	57,44	10,48	78,04	41,63	36,41	7,00	5,00	2,19	9,23	-	-	9,47	-	9,47	-	78,01	-	0,72			2,91
01.03.16	24,00	-	66,68	57,36	9,32	78,05	41,28	36,77	7,00	5,00	2,22	8,04	-	-	8,27	-	8,27	-	77,69	-	0,62			2,84
02.03.16	24,00	-	68,22	57,15	11,07	77,73	40,90	36,83	7,00	5,00	2,20	9,80	-	-	10,06	-	10,06	-	77,61	-	0,76			2,97
03.03.16	24,00	-	68,01	57,18	10,83	77,98	41,27	36,71	7,00	5,00	2,20	9,57	-	-	9,82	-	9,82	-	77,84	-	0,74			2,94
04.03.16	24,00	-	67,76	57,99	9,77	78,45	41,89	36,56	7,00	5,00	2,22	8,54	-	-	8,77	-	8,77	-	78,31	-	0,67			2,89
05.03.16	24,00	-	68,05	58,24	9,81	79,18	42,62	36,56	7,00	5,00	2,23	8,61	-	-	8,85	-	8,85	-	78,98	-	0,68			2,91
06.03.16	24,00	-	68,27	58,01	10,26	78,51	42,51	36,00	7,00	5,00	2,18	9,09	-	-	9,32	-	9,32	-	78,23	-	0,71			2,89
07.03.16	24,00	-	69,35	57,72	11,63	75,33	41,27	34,06	7,00	5,00	2,06	10,43	-	-	10,67	-	10,67	-	74,98	-	0,78			2,84
08.03.16	24,00	-	67,66	57,91	9,75	73,73	40,96	32,77	7,00	5,00	1,99	8,50	-	-	8,70	-	8,70	-	73,79	-	0,63			2,62
09.03.16	24,00	-	67,25	58,07	9,18	74,04	41,15	32,89	7,00	5,00	2,00	7,94	-	-	8,16	-	8,16	-	73,88	-	0,59			2,59
10.03.16	24,00	-	68,11	58,01	10,10	73,62	40,85	32,77	7,00	5,00	2,00	8,86	-	-	9,07	-	9,07	-	73,45	-	0,65			2,65
11.03.16	24,00	-	67,24	58,07	9,17	73,89	40,88	33,01	7,00	5,00	2,01	7,94	-	-	8,13	-	8,13	-	73,80	-	0,58			2,59
12.03.16	24,00	-	68,83	58,01	10,82	73,91	41,13	32,78	7,00	5,00	2,00	9,60	-	-	9,82	-	9,82	-	73,87	-	0,71			2,70
13.03.16	24,00	-	69,68	57,56	12,12	73,99	41,04	32,95	7,00	5,00	1,99	10,88	-	-	11,15	-	11,15	-	73,95	-	0,80			2,79
14.03.16	24,00	-	68,84	57,56	11,28	73,54	40,73	32,81	7,00	5,00	1,98	10,03	-	-	10,31	-	10,31	-	73,49	-	0,74			2,72
15.03.16	24,00	-	67,14	57,54	9,60	73,51	40,59	32,92	7,00	5,00	1,99	8,40	-	-	8,60	-	8,60	-	73,38	-	0,62			2,60
16.03.16	24,00	-	67,52	57,59	9,93	73,95	40,78	33,17	7,00	5,00	2,00	8,76	-	-	8,97	-	8,97	-	73,83	-	0,65			2,64
17.03.16	24,00	-	68,26	57,96	10,30	75,17	41,53	33,64	7,00	5,00	2,04	9,10	-	-	9,36	-	9,36	-	75,31	-	0,68			2,73
18.03.16	24,00	-	67,99	57,85	10,14	77,08	41,72	35,36	7,00	5,00	2,14	9,00	-	-	9,23	-	9,23	-	76,87	-	0,69			2,83
19.03.16	24,00	-	68,38	57,49	10,89	77,91	41,61	36,30	7,00	5,00	2,18	9,74	-	-	9,98	-	9,98	-	78,02	-	0,76			2,94
20.03.16	24,00	-	68,66	57,43	11,23	79,26	41,99	37,27	7,00	5,00	2,24	10,03	-	-	10,31	-	10,31	-	79,18	-	0,79			3,03
21.03.16	24,00	-	67,19	57,78	9,41	78,91	42,02	36,89	7,00	5,00	2,23	8,23	-	-	8,45	-	8,45	-	78,59	-	0,65			2,88
22.03.16	24,00	-	68,25	57,95	10,30	79,22	42,13	37,09	7,00	5,00	2,24	9,15	-	-	9,39	-	9,39	-	79,12	-	0,73			2,97
23.03.16	24,00	-	68,75	58,34	10,41	79,23	42,48	36,75	7,00	5,00	2,24	9,26	-	-	9,51	-	9,51	-	79,05	-	0,73			2,97
Среднее	24,00	-	67,99	57,73	10,26	76,71	41,54	35,17	7,00	5,00	2,13	9,04	-	-	9,28	-	9,28	-	76,58	-	0,69	-	-	2,82
Итого	696,00		1971,57	1674,10	297,47						61,65	262,20	0,00	0,00	269,01	0,00	269,01	0,00			20,07	0,00	0,00	81,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	13326,81	11226,68	1891,96	-	1936,56	-	427,94	-	-
	24.03.16 04:00	15301,01	12903,32	2154,21	-	2205,61	-	509,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **269,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплопотребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Филиал эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.