Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9337 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Фарфоровская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318865 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,00 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 61,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	66,62	65,17	1,45	77,49	46,66	30,83	4,97	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
25.02.16	24,00	-	66,26	64,82	1,44	77,87	46,67	31,20	4,97	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
26.02.16	24,00	-	66,29	64,82	1,47	77,32	46,56	30,76	4,98	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
27.02.16	24,00	-	66,60	65,14	1,47	76,85	46,33	30,52	4,93	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
28.02.16	24,00	-	67,19	65,72	1,47	77,25	46,53	30,72	4,96	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
29.02.16	24,00	-	66,55	65,10	1,45	76,82	46,05	30,77	4,93	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
01.03.16	24,00	-	66,30	64,83	1,46	77,20	46,02	31,18	4,97	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
02.03.16	24,00	-	65,98	64,52	1,46	77,28	45,73	31,55	5,23	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
03.03.16	24,00	-	65,94	64,42	1,52	76,92	45,11	31,81	4,98	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
04.03.16	24,00	-	65,86	64,39	1,47	77,15	44,97	32,18	5,00	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
05.03.16	24,00	-	67,28	65,74	1,54	77,61	45,63	31,98	5,01	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
06.03.16	24,00	-	68,27	66,60	1,66	78,35	46,54	31,81	5,02	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
07.03.16	24,00	-	68,19	66,47	1,72	77,76	46,47	31,29	5,00	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
08.03.16	24,00	-	67,94	66,21	1,72	74,66	45,19	29,47	4,99	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
09.03.16	24,00	-	67,96	66,29	1,67	72,99	44,63	28,36	4,99	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
10.03.16	24,00	-	68,06	66,31	1,75	73,27	44,99	28,28	4,99	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
11.03.16	24,00	-	68,10	66,29	1,81	72,82	44,78	28,04	4,99	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
12.03.16	24,00	-	68,06	66,26	1,80	73,06	44,73	28,33	4,99	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
13.03.16	24,00	-	68,29	66,40	1,89	73,09	44,90	28,19	4,99	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
14.03.16	24,00	-	67,74	65,98	1,76	73,16	44,82	28,34	4,98	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
15.03.16	24,00	-	67,56	65,86	1,71	72,74	44,46	28,28	4,98	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
16.03.16	24,00	-	67,44	65,77	1,66	72,72	44,36	28,36	4,98	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
17.03.16	24,00	-	67,48	65,69	1,79	73,16	44,60	28,56	4,98	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
18.03.16	24,00	-	67,75	66,01	1,74	74,24	45,39	28,85	4,97	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
19.03.16	24,00	-	67,52	65,76	1,76	76,21	45,98	30,23	4,97	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
20.03.16	24,00	-	67,28	65,48	1,81	76,93	45,93	31,00	4,97	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
21.03.16	24,00	-	67,32	65,49	1,83	78,32	46,32	32,00	4,96	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
22.03.16	24,00	-	67,48	65,62	1,86	78,05	46,40	31,65	4,97	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
23.03.16	24,00	-	67,75	65,89	1,86	78,30	46,55	31,75	4,98	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
Среднее	24,00	-	67,28	65,62	1,65	75,85	45,63	30,22	4,98	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
Итого	696,00		1951,05	1903,06	47,99						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» печать энергосбыта