Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з-д~~ Полет-и 38.

Договор: УУТ.
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ: 1ГВС
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0316.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,29
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.03.16	24,00	-										34,10	0,00	34,10	34,95	0,00	34,95	-	74,47	12,42	2,54			2,54
02.03.16	24,00	-										33,25	0,00	33,25	34,07	0,00	34,07	-	74,27	12,06	2,47			2,47
03.03.16	24,00	-										32,85	0,00	32,85	33,63	0,00	33,63	-	74,14	12,32	2,44			2,44
04.03.16	24,00	-										34,93	0,00	34,93	35,79	0,00	35,79	-	73,35	13,24	2,57			2,57
05.03.16	24,00	-										32,79	0,00	32,79	33,58	0,00	33,58	-	72,71	14,01	2,38			2,38
06.03.16	24,00	-										35,27	0,00	35,27	36,11	0,00	36,11	-	72,71	14,27	2,57			2,57
07.03.16	24,00	-										34,54	0,00	34,54	35,38	0,00	35,38	-	72,88	14,34	2,52			2,52
08.03.16	24,00	-										40,41	0,00	40,41	41,41	0,00	41,41	-	73,58	14,70	2,97			2,97
09.03.16	24,00	-										32,99	0,00	32,99	33,80	0,00	33,80	-	73,47	15,24	2,43			2,43
10.03.16	24,00	-										32,18	0,00	32,18	32,97	0,00	32,97	-	74,23	14,93	2,39			2,39
11.03.16	24,00	-										32,59	0,00	32,59	33,42	0,00	33,42	-	74,81	14,64	2,44			2,44
12.03.16	24,00	-										35,73	0,00	35,73	36,63	0,00	36,63	-	75,09	14,67	2,69			2,69
13.03.16	24,00	-										42,41	0,00	42,41	43,48	0,00	43,48	-	75,06	14,78	3,19			3,19
14.03.16	24,00	-										31,92	0,00	31,92	32,72	0,00	32,72	-	74,52	14,26	2,38			2,38
15.03.16	24,00	-										33,53	0,00	33,53	34,38	0,00	34,38	-	74,91	14,03	2,52			2,52
16.03.16	24,00	-										37,33	0,00	37,33	38,30	0,00	38,30	-	75,17	14,17	2,81			2,81
17.03.16	24,00	-										36,52	0,00	36,52	37,46	0,00	37,46	-	75,06	14,84	2,74			2,74
18.03.16	24,00	-										32,90	0,00	32,90	33,73	0,00	33,73	-	74,47	14,32	2,45			2,45
19.03.16	24,00	-										34,29	0,00	34,29	35,17	0,00	35,17	-	75,56	13,19	2,59			2,59
20.03.16	24,00	-										39,51	0,00	39,51	40,54	0,00	40,54	-	76,13	12,53	3,01			3,01
21.03.16	24,00	-										36,04	0,00	36,04	36,94	0,00	36,94	-	75,17	12,91	2,71			2,71
22.03.16	24,00	-										32,50	0,00	32,50	33,31	0,00	33,31	-	74,67	13,01	2,43			2,43
23.03.16	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,02	0,00	36,02	36,93	-	36,93	-	75,32	12,82	2,71	-	-	2,71
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,98	-	34,98	35,86	-	35,86	-	74,42	13,81	2,61	-	-	2,61
Итого	552,00		0,00	0,00	0,00						0,00	804,60	0,00	804,60	824,70	0,00	824,70	0,00			59,92	0,00	0,00	59,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 0,29 °C = ~~0,23~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~59,69~~ Гкал; 59,92
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 824,70 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 30 МАР 2016 г.