Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з-д~~ Полет. 3-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
25.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
26.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
27.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
28.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
29.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
30.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
31.03.16	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85	-	34,85	35,73	-	35,73	-	75,05	12,91	2,62	-	-	2,62
Итого	192,00		0,00	0,00	0,00						0,00	278,82	0,00	278,82	285,81	0,00	285,81	0,00			20,94	0,00	0,00	20,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **285,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
«____» 25 АПР 2016 г.

до 1.04. – 30.04.