Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 3060 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 23 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ~~Обуховский зд~~ | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 100,32 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	168,90	168,90	0,00	71,38	53,89	17,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
25.02.16	24,00	-	169,32	169,32	0,00	70,42	53,40	17,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
26.02.16	24,00	-	169,48	169,48	0,00	70,57	53,22	17,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
27.02.16	24,00	-	171,05	171,05	0,00	75,63	56,38	19,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
28.02.16	24,00	-	170,48	170,48	0,00	71,30	54,02	17,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
29.02.16	24,00	-	166,24	166,24	0,00	65,30	49,64	15,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
01.03.16	24,00	-	164,82	164,82	0,00	75,40	55,04	20,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
02.03.16	24,00	-	166,91	166,91	0,00	75,06	55,40	19,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
03.03.16	24,00	-	171,04	171,04	0,00	71,55	53,61	17,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
04.03.16	24,00	-	169,20	169,20	0,00	67,87	51,46	16,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
05.03.16	24,00	-	167,54	167,54	0,00	62,32	47,87	14,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
06.03.16	24,00	-	167,61	167,61	0,00	60,87	46,95	13,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
07.03.16	24,00	-	168,33	168,33	0,00	63,04	48,24	14,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
08.03.16	24,00	-	168,94	168,94	0,00	63,95	49,03	14,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
09.03.16	24,00	-	169,02	169,02	0,00	63,57	49,05	14,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
10.03.16	24,00	-	168,90	168,90	0,00	62,03	47,93	14,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
11.03.16	24,00	-	169,11	169,11	0,00	64,43	49,43	15,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
12.03.16	24,00	-	168,97	168,97	0,00	62,09	48,02	14,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
13.03.16	24,00	-	168,93	168,93	0,00	61,93	47,98	13,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
14.03.16	24,00	-	168,93	168,93	0,00	62,24	48,07	14,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
15.03.16	24,00	-	168,96	168,96	0,00	61,87	47,72	14,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
16.03.16	24,00	-	168,53	168,53	0,00	60,15	46,64	13,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
17.03.16	24,00	-	167,29	167,29	0,00	65,33	49,75	15,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
18.03.16	24,00	-	170,30	170,30	0,00	69,67	52,74	16,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
19.03.16	24,00	-	168,50	168,50	0,00	67,36	50,78	16,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
20.03.16	24,00	-	167,00	167,00	0,00	68,15	51,28	16,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
21.03.16	24,00	-	169,10	169,10	0,00	69,94	52,63	17,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
22.03.16	24,00	-	168,40	168,40	0,00	70,34	52,90	17,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
23.03.16	24,00		168,17	168,17	-	69,48	52,27	17,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Среднее	24,00	-	168,62	168,62	-	67,01	50,87	16,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
Итого	696,00		4889,97	4889,97	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	78,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.12.15 14:00	0,00	11103,53	-	-	-	-	0,00	-	-
	08.12.15 14:00	0,00	11103,53	-	-	-	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,99** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

30 МАР 2016 г.

«___»