Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9131.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 30 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1307924-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1307924 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	142,70	143,53	-0,83	66,52	55,35	11,17	6,18	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
25.02.16	24,00	-	142,57	143,55	-0,97	71,14	58,65	12,49	6,19	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
26.02.16	24,00	-	143,05	143,98	-0,93	70,21	58,15	12,06	6,18	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
27.02.16	24,00	-	143,20	144,15	-0,95	70,13	57,86	12,27	6,19	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
28.02.16	24,00	-	143,84	144,94	-1,10	75,30	61,81	13,49	6,27	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
29.02.16	24,00	-	143,71	144,67	-0,95	71,03	58,90	12,13	6,26	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
01.03.16	24,00	-	140,92	141,71	-0,80	64,99	53,93	11,06	6,10	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
02.03.16	24,00	-	138,87	139,99	-1,12	74,68	60,49	14,19	6,05	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
03.03.16	24,00	-	140,34	141,44	-1,10	74,74	60,85	13,89	6,12	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
04.03.16	24,00	-	144,13	145,11	-0,98	71,16	58,68	12,48	6,29	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
05.03.16	24,00	-	143,22	144,08	-0,86	67,48	56,13	11,35	6,19	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
06.03.16	24,00	-	143,95	144,65	-0,71	62,06	52,13	9,93	6,12	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
07.03.16	24,00	-	145,45	146,13	-0,67	60,62	51,08	9,54	6,14	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
08.03.16	24,00	-	146,93	147,67	-0,75	62,71	52,51	10,20	6,17	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
09.03.16	24,00	-	148,07	148,84	-0,76	63,68	53,44	10,24	6,18	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
10.03.16	24,00	-	148,72	149,47	-0,75	63,30	53,21	10,09	6,15	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
11.03.16	24,00	-	148,78	149,49	-0,72	61,73	51,96	9,77	6,16	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
12.03.16	24,00	-	149,74	150,54	-0,79	64,14	53,71	10,43	6,19	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
13.03.16	24,00	-	150,14	150,86	-0,72	61,81	52,15	9,66	6,16	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
14.03.16	24,00	-	150,48	151,20	-0,72	61,64	51,91	9,73	6,16	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
15.03.16	24,00	-	150,59	151,32	-0,73	61,95	52,08	9,87	6,18	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
16.03.16	24,00	-	150,61	151,33	-0,73	61,57	51,73	9,84	6,18	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
17.03.16	24,00	-	150,54	151,22	-0,68	59,84	50,55	9,29	6,15	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
18.03.16	24,00	-	149,34	150,18	-0,84	64,83	53,93	10,90	6,13	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
19.03.16	24,00	-	151,42	152,37	-0,96	69,35	57,60	11,75	6,25	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
20.03.16	24,00	-	149,88	150,78	-0,89	67,05	55,65	11,40	6,18	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
21.03.16	24,00	-	148,44	149,36	-0,92	67,79	56,01	11,78	6,12	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
22.03.16	24,00	-	150,04	151,02	-0,98	69,57	57,42	12,15	6,18	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
23.03.16	24,00	-	149,15	150,13	-0,98	70,00	57,88	12,12	6,18	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
Среднее	24,00	-	146,51	147,37	-0,86	66,59	55,37	11,22	6,17	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
Итого	696,00		4248,80	4273,71	-24,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 30 МАР 2016