Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9094
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) / лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,0 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 78,88 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | - | 126,48 | 126,48 | 0,00 | 76,70 | 45,63 | 31,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,93 |
| 25.02.16 | 24,00 | - | 126,14 | 126,14 | 0,00 | 76,21 | 45,40 | 30,81 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,89 |
| 26.02.16 | 24,00 | - | 126,46 | 126,46 | 0,00 | 75,72 | 45,21 | 30,51 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,86 |
| 27.02.16 | 24,00 | - | 127,05 | 127,05 | 0,00 | 76,14 | 45,30 | 30,84 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,92 |
| 28.02.16 | 24,00 | - | 126,03 | 126,03 | 0,00 | 75,70 | 45,03 | 30,67 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,87 |
| 29.02.16 | 24,00 | - | 125,76 | 125,76 | 0,00 | 76,05 | 45,01 | 31,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,90 |
| 01.03.16 | 24,00 | - | 125,12 | 125,12 | 0,00 | 76,14 | 44,61 | 31,53 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,95 |
| 02.03.16 | 24,00 | - | 125,01 | 125,01 | 0,00 | 75,76 | 44,44 | 31,32 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,92 |
| 03.03.16 | 24,00 | - | 125,05 | 125,05 | 0,00 | 76,01 | 44,56 | 31,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,94 |
| 04.03.16 | 24,00 | - | 123,49 | 123,49 | 0,00 | 76,27 | 44,83 | 31,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,89 |
| 05.03.16 | 24,00 | - | 128,11 | 128,11 | 0,00 | 77,23 | 45,99 | 31,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,01 |
| 06.03.16 | 24,00 | - | 129,35 | 129,35 | 0,00 | 76,72 | 46,24 | 30,48 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,95 |
| 07.03.16 | 24,00 | - | 129,56 | 129,56 | 0,00 | 73,77 | 45,14 | 28,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,71 |
| 08.03.16 | 24,00 | - | 130,26 | 130,26 | 0,00 | 71,99 | 44,54 | 27,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,58 |
| 09.03.16 | 24,00 | - | 129,96 | 129,96 | 0,00 | 72,19 | 44,70 | 27,49 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,57 |
| 10.03.16 | 24,00 | - | 129,31 | 129,31 | 0,00 | 71,80 | 44,27 | 27,53 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,56 |
| 11.03.16 | 24,00 | - | 129,16 | 129,16 | 0,00 | 72,01 | 44,27 | 27,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,58 |
| 12.03.16 | 24,00 | - | 128,07 | 128,07 | 0,00 | 72,05 | 44,20 | 27,85 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,57 |
| 13.03.16 | 24,00 | - | 127,73 | 127,73 | 0,00 | 72,12 | 44,23 | 27,89 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,56 |
| 14.03.16 | 24,00 | - | 127,73 | 127,73 | 0,00 | 71,71 | 43,86 | 27,85 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,56 |
| 15.03.16 | 24,00 | - | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 71,66 | 43,66 | 28,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,57 |
| 16.03.16 | 24,00 | - | 126,73 | 126,73 | 0,00 | 72,07 | 43,80 | 28,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,58 |
| 17.03.16 | 24,00 | - | 127,84 | 127,84 | 0,00 | 73,08 | 44,65 | 28,43 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,64 |
| 18.03.16 | 24,00 | - | 128,32 | 128,32 | 0,00 | 75,01 | 45,21 | 29,80 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,83 |
| 19.03.16 | 24,00 | - | 127,54 | 127,54 | 0,00 | 75,67 | 45,04 | 30,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,91 |
| 20.03.16 | 24,00 | - | 126,19 | 126,19 | 0,00 | 77,05 | 45,33 | 31,72 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,01 |
| 21.03.16 | 24,00 | - | 125,54 | 125,54 | 0,00 | 76,88 | 45,26 | 31,62 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,97 |
| 22.03.16 | 24,00 | - | 126,33 | 126,33 | 0,00 | 77,05 | 45,44 | 31,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,00 |
| 23.03.16 | 24,00 | - | 128,52 | 128,52 | 0,00 | 77,16 | 45,94 | 31,22 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,01 |
| Среднее | 24,00 | - | 127,25 | 127,25 | - | 74,76 | 44,89 | 29,87 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 |
| Итого | 696,00 | | 3690,24 | 3690,24 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,21 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.16 10:00 | 6046,16 | 6026,33 | - | - | - | - | 213,77 | - | |
| | 24.03.16 03:00 | 9693,85 | 9674,02 | - | - | - | - | 322,67 | - | |

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать / энергосбыта

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

«_» _____