Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9204
Строит.Адрес: Цимбалина 46
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 78,88 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	128,11	128,11	0,00	77,29	46,56	30,73	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
25.02.16	24,00	-	127,98	127,98	0,00	76,79	46,49	30,30	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
26.02.16	24,00	-	128,28	128,28	0,00	76,30	46,48	29,82	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
27.02.16	24,00	-	128,81	128,81	0,00	76,71	46,46	30,25	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
28.02.16	24,00	-	127,80	127,80	0,00	76,27	46,19	30,08	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
29.02.16	24,00	-	127,45	127,45	0,00	76,63	46,12	30,51	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
01.03.16	24,00	-	127,00	127,00	0,00	76,73	45,80	30,93	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
02.03.16	24,00	-	126,83	126,83	0,00	76,35	45,50	30,85	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
03.03.16	24,00	-	126,93	126,71	0,22	76,59	45,72	30,87	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,93
04.03.16	24,00	-	125,33	125,11	0,22	76,90	45,86	31,04	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,90
05.03.16	24,00	-	129,82	129,82	0,00	77,81	46,81	31,00	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
06.03.16	24,00	-	130,60	130,60	0,00	77,30	47,04	30,26	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
07.03.16	24,00	-	130,59	130,59	0,00	74,29	45,76	28,53	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
08.03.16	24,00	-	131,32	131,32	0,00	72,52	45,14	27,38	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
09.03.16	24,00	-	130,79	130,79	0,00	72,73	45,22	27,51	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
10.03.16	24,00	-	130,14	130,14	0,00	72,33	44,80	27,53	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
11.03.16	24,00	-	129,97	129,97	0,00	72,55	44,72	27,83	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
12.03.16	24,00	-	129,35	129,35	0,00	72,59	44,71	27,88	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
13.03.16	24,00	-	128,86	128,86	0,00	72,65	44,76	27,89	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
14.03.16	24,00	-	128,84	128,84	0,00	72,24	44,41	27,83	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
15.03.16	24,00	-	128,56	128,56	0,00	72,19	44,19	28,00	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
16.03.16	24,00	-	128,12	128,12	0,00	72,58	44,10	28,48	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
17.03.16	24,00	-	129,11	129,11	0,00	73,62	45,01	28,61	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
18.03.16	24,00	-	129,30	129,30	0,00	75,59	45,79	29,80	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
19.03.16	24,00	-	128,64	128,64	0,00	76,26	45,55	30,71	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
20.03.16	24,00	-	127,80	127,80	0,00	77,65	45,90	31,75	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
21.03.16	24,00	-	127,44	127,44	0,00	77,46	46,03	31,43	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
22.03.16	24,00	-	128,02	128,02	0,00	77,64	46,17	31,47	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
23.03.16	24,00	-	129,77	129,77	0,00	77,73	46,51	31,22	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
Среднее	24,00	-	128,67	128,66	0,02	75,32	45,65	29,67	7,00	5,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,82
Итого	696,00		3731,56	3731,12	0,44						110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	110,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	6051,83	6053,16	0,00	-	0,00	-	214,22	-	-
	24.03.16 05:00	9788,95	9789,84	0,00	-	0,00	-	325,15	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» ___ г.
печать энергосбыта