

Абонент: ЖЭС Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Цинбагина 54 / СЛО  
 Организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭС за март 2016  
 Договор: Д-1905  
 Строит. Адрес: Цинбагина 54  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЛО  
 Код УТЭС:  
 Рассчитывать совместно с УТЭС:  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 207134  
 Часовые и сумм. архивы в файлах: ВК77-207134-(С)-0316.бт  
 Режим (схема): 3001

Тех. гр. С = 0,25

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ТВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее теплоснабжение				
			М1	М2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	М3	М4	DN	V3	V4	Vопал	T3		T4	Qтвс.общ.	Qтвс.кал.	Qтвс.кал.
24.02.16	24.00	-	121.43	120.99	0.84	76.76	42.70	34.06	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.17
25.02.16	24.00	-	121.92	119.62	2.30	76.28	42.65	33.63	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20
26.02.16	24.00	-	122.69	119.53	3.16	75.79	42.49	33.30	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22
27.02.16	24.00	-	123.15	120.63	2.52	76.20	42.56	33.64	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.25
28.02.16	24.00	-	121.32	120.30	1.02	75.75	42.30	33.45	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11
29.02.16	24.00	-	120.52	119.91	0.61	76.11	42.17	33.94	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.12
02.03.16	24.00	-	121.07	118.24	2.83	76.21	42.83	34.55	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
03.03.16	24.00	-	120.06	118.75	1.31	75.83	41.37	34.46	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.19
04.03.16	24.00	-	118.54	117.53	1.01	76.07	41.60	34.47	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13
05.03.16	24.00	-	117.82	117.82	0.00	76.33	41.86	34.47	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.06
06.03.16	24.00	-	122.37	122.37	0.00	77.30	43.07	34.23	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.19
07.03.16	24.00	-	123.03	123.03	0.00	76.81	43.24	33.57	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13
08.03.16	24.00	-	123.13	123.13	0.00	73.83	42.25	31.58	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.89
09.03.16	24.00	-	123.76	123.34	0.42	72.04	41.75	30.29	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.77
10.03.16	24.00	-	123.89	121.99	1.90	72.24	41.80	30.44	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
11.03.16	24.00	-	123.53	120.99	2.54	71.85	41.53	30.42	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.86
12.03.16	24.00	-	124.47	119.82	4.65	72.06	41.28	30.78	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02
13.03.16	24.00	-	123.80	119.77	4.03	72.09	41.31	30.78	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.98
14.03.16	24.00	-	123.26	119.44	3.82	72.16	41.24	30.92	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.97
15.03.16	24.00	-	123.17	118.92	4.25	71.75	40.95	30.80	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.97
16.03.16	24.00	-	123.26	118.16	5.10	71.70	40.81	30.89	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02
17.03.16	24.00	-	122.81	117.64	5.17	72.11	40.95	31.16	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04
18.03.16	24.00	-	122.48	118.53	4.95	73.11	41.66	31.45	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.09
19.03.16	24.00	-	123.37	119.11	4.26	75.09	42.30	32.79	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23
20.03.16	24.00	-	122.87	118.83	4.04	75.74	42.22	33.52	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29
21.03.16	24.00	-	121.07	118.82	2.25	77.12	42.58	34.54	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.28
22.03.16	24.00	-	121.55	117.14	4.41	76.93	42.43	34.50	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.38
23.03.16	24.00	-	122.81	117.10	5.71	77.11	42.38	34.73	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.51
24.03.16	24.00	-	124.37	118.90	5.47	77.22	42.67	34.55	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
Итого	696.00	-	122.36	119.65	2.71	74.81	41.99	32.82	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13
Итого	696.00	-	3546.52	3469.95	78.57						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.75

Показание счетчиков на момент	Дата, время	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ТВС (ТВ-2)		Q.СЛО (ккал)	Q.ТВС (ккал)	Трасс. ч
		М1(т)	М2(т)	М3(к)	М4(к)			
24.02.16 00:00	5757.03	5477.27	-	-	-	253.34	-	-
24.03.16 02:00	9340.78	8984.49	-	-	-	353.28	-	-

Период расчета по среднему: Колл. теплоносителя, расчетное по среднему  
 Период расчета по договору: Объект теплоносителя, расчетный по среднему  
 Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

0,25 °C = 0,00 ккал/ч  
 119,75 ккал/ч

Итого по приборам учета: С учетом корректировок

Организовать температуру

Наладить работу системы отопления

До "ДомТелеком" для отчетов

ГВП "ЖЭК СПб" печать энергосбыта  
 Филиал "Уборного учета" Управление Уборного учета  
 Отдел эксплуатации Уборного учета  
 30 МАР 2016