Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9208 038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 56 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 78,88 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	112,70	112,70	0,00	76,57	42,87	33,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
25.02.16	24,00	-	112,28	112,28	0,00	76,08	42,63	33,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
26.02.16	24,00	-	112,57	112,57	0,00	75,58	42,45	33,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
27.02.16	24,00	-	113,19	113,19	0,00	76,02	42,44	33,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
28.02.16	24,00	-	112,17	112,17	0,00	75,54	42,12	33,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
29.02.16	24,00	-	111,68	111,68	0,00	75,88	41,98	33,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
01.03.16	24,00	-	111,23	111,23	0,00	76,01	41,43	34,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
02.03.16	24,00	-	111,06	111,06	0,00	75,61	41,03	34,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
03.03.16	24,00	-	111,12	111,12	0,00	75,87	41,40	34,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
04.03.16	24,00	-	110,18	110,18	0,00	76,11	41,96	34,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
05.03.16	24,00	-	114,64	114,64	0,00	77,09	43,18	33,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
06.03.16	24,00	-	115,11	115,11	0,00	76,66	43,40	33,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
07.03.16	24,00	-	115,14	115,14	0,00	73,70	42,47	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
08.03.16	24,00	-	115,67	115,67	0,00	71,85	41,81	30,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
09.03.16	24,00	-	114,83	114,83	0,00	72,06	41,81	30,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
10.03.16	24,00	-	114,31	114,31	0,00	71,66	41,24	30,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
11.03.16	24,00	-	114,28	114,28	0,00	71,87	41,18	30,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
12.03.16	24,00	-	114,03	114,03	0,00	71,90	41,20	30,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
13.03.16	24,00	-	113,37	113,37	0,00	71,97	41,16	30,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
14.03.16	24,00	-	112,91	112,91	0,00	71,57	40,77	30,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
15.03.16	24,00	-	112,75	112,75	0,00	71,49	40,65	30,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
16.03.16	24,00	-	112,33	112,33	0,00	71,91	40,68	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
17.03.16	24,00	-	113,01	113,01	0,00	72,86	41,34	31,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
18.03.16	24,00	-	113,09	113,09	0,00	74,88	41,90	32,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
19.03.16	24,00	-	112,83	112,83	0,00	75,48	41,63	33,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
20.03.16	24,00	-	112,02	112,02	0,00	76,89	41,87	35,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
21.03.16	24,00	-	111,56	111,56	0,00	76,74	41,91	34,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
22.03.16	24,00	-	112,25	112,25	0,00	76,88	42,05	34,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
23.03.16	24,00	-	113,65	113,65	0,00	77,02	42,39	34,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
Среднее	24,00	-	112,96	112,96	-	74,61	41,83	32,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
Итого	696,00		3275,96	3275,96	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	107,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	11427,09	11343,71	-	-	-	-	402,47	-	-
	24.03.16 03:00	14707,82	14624,44	-	-	-	-	510,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 30 МАР 2016 г.