Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 49,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	117,13	107,53	9,60	80,65	56,63	24,03	8,00	3,00	2,37	12,80	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16	-	78,46	0,00	1,01			3,37
25.02.16	24,00	*	119,70	108,21	11,49	81,02	56,84	24,18	8,00	3,00	2,39	14,78	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	78,86	0,00	1,17			3,56
26.02.16	24,00		119,48	108,08	11,41	80,83	56,92	23,91	8,00	3,00	2,37	14,62	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	-	78,70	0,00	1,15			3,52
27.02.16	24,00		119,14	107,61	11,53	80,59	56,47	24,12	8,00	3,00	2,38	14,77	0,00	0,00	15,18	0,00	15,18	-	78,37	0,00	1,16			3,54
28.02.16	24,00		121,83	108,00	13,83	80,91	56,63	24,28	8,00	3,00	2,40	17,18	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	-	78,92	0,00	1,36			3,76
29.02.16	24,00		118,56	107,46	11,09	80,85	56,67	24,19	8,00	3,00	2,39	14,29	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	78,47	0,00	1,12			3,51
01.03.16	24,00		118,43	106,99	11,44	80,95	56,11	24,84	8,00	3,00	2,45	14,66	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07	-	78,58	0,00	1,15			3,60
02.03.16	24,00		118,09	106,53	11,56	80,96	55,81	25,15	8,00	3,00	2,48	14,67	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07	-	78,39	0,00	1,15			3,63
03.03.16	24,00	*	117,07	106,69	10,38	80,93	56,01	24,92	8,00	3,00	2,45	13,56	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	-	78,54	0,00	1,07			3,51
04.03.16	24,00	*	118,32	107,16	11,16	80,80	56,27	24,54	8,00	3,00	2,42	14,38	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	-	78,47	0,00	1,13			3,54
05.03.16	24,00	*	119,84	107,88	11,95	81,03	56,70	24,33	8,00	3,00	2,40	15,34	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	78,75	0,00	1,21			3,61
06.03.16	24,00	*	118,65	107,72	10,93	80,01	56,43	23,58	8,00	3,00	2,31	14,34	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	77,91	0,00	1,12			3,43
07.03.16	24,00		118,98	107,73	11,26	77,41	54,93	22,48	8,00	3,00	2,20	14,68	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06	-	75,23	0,00	1,11			3,31
08.03.16	24,00	*	118,66	107,23	11,43	75,83	54,03	21,80	8,00	3,00	2,11	14,92	0,00	0,00	15,29	0,00	15,29	-	73,87	0,00	1,10			3,22
09.03.16	24,00	*	121,57	107,33	14,24	75,79	54,34	21,45	8,00	3,00	2,09	17,67	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	73,83	0,00	1,31			3,39
10.03.16	24,00		120,31	107,36	12,95	75,95	54,19	21,76	8,00	3,00	2,12	16,33	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	73,97	0,00	1,21			3,33
11.03.16	24,00		118,08	107,25	10,83	76,19	53,81	22,39	8,00	3,00	2,19	14,14	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	74,04	0,00	1,05			3,24
12.03.16	24,00	*	121,18	107,68	13,50	76,50	54,21	22,29	8,00	3,00	2,18	16,95	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	74,42	0,00	1,26			3,45
13.03.16	24,00		120,31	107,57	12,75	76,28	54,09	22,19	8,00	3,00	2,17	16,20	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	74,16	0,00	1,20			3,37
14.03.16	24,00		120,04	107,61	12,43	76,94	54,27	22,67	8,00	3,00	2,22	15,87	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	-	74,87	0,00	1,19			3,41
15.03.16	24,00	*	118,79	108,93	9,86	78,37	55,14	23,23	8,00	3,00	2,30	13,26	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	76,23	0,00	1,01			3,32
16.03.16	24,00	*	120,98	110,02	10,96	79,10	55,97	23,14	8,00	3,00	2,31	14,57	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	76,67	0,00	1,12			3,43
17.03.16	24,00		119,41	109,33	10,07	76,99	55,05	21,95	8,00	3,00	2,16	13,69	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	-	74,91	0,00	1,03			3,19
18.03.16	24,00		119,64	107,17	12,47	78,02	54,97	23,05	8,00	3,00	2,25	15,93	0,00	0,00	16,34	0,00	16,34	-	75,60	0,00	1,20			3,46
19.03.16	24,00	*	120,03	106,24	13,79	78,16	54,76	23,40	8,00	3,00	2,27	17,23	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	75,98	0,00	1,31			3,58
20.03.16	24,00		120,09	106,56	13,53	79,61	55,74	23,87	8,00	3,00	2,31	17,08	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	77,26	0,00	1,32			3,63
21.03.16	24,00	*	117,84	107,18	10,66	80,00	55,92	24,08	8,00	3,00	2,35	14,20	0,00	0,00	14,58	0,00	14,58	-	77,58	0,00	1,10			3,45
22.03.16	24,00		119,32	106,66	12,66	79,26	55,47	23,78	8,00	3,00	2,31	16,17	-	-	16,60	-	16,60	-	76,94	-	1,24	-	-	3,55
23.03.16	24,00		119,32	106,66	12,66	79,26	55,47	23,78	8,00	3,00	2,31	16,17	-	-	16,60	-	16,60	-	76,94	-	1,24	-	-	3,55
Среднее	24,00	-	119,34	107,53	11,81	78,94	55,51	23,43	8,00	3,00	2,30	15,19	-	-	15,59	-	15,59	-	76,72	-	1,17	-	-	3,46
Итого	696,00		3460,76	3118,35	342,41						66,66	440,42	0,00	0,00	452,16	0,00	452,16	0,00			33,79	0,00	0,00	100,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **452,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Отрегулировать температуру 16с
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.