

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелковца 15 / С10+ГРС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Общедомовый э/э

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за март 2016

Договор: 8823.038.1
 Строит. адрес: Шелковца 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная

Узел учета: С10+ГРС
 Код УЭТЗ:
 Расчетный срок совместно с УЭТЗ: График: 150/70

Тех. гр. С = 0,29

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229

Подающий тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Релик (Сюда): ВКПГ-202229-С-0316-БХ
 Обратн. тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Глиме 0.067
 тр.д. ГРС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Глиме 0.067 Глиме 30
 тр. ширк. ГРС(М4): расходомер: ПРЭМ 32 Глиме 0.067 Глиме 30
 тр. подпитки(У5): расходомер: Глиме Глиме 30

Ласечный датчик: зима: Q=M1*(t1-nx)+M2*(t1-t2) лето: Q=M1*(t1-nx)+M2*(t1-t2)

Дополнение: нагрузка: Гкал/час: Qот=0,322 Qлет=0,12558
 Доп. расходы: (гр.час): Qгр.час= Qлет/365 Qот.гр.час= Qот/365
 Договорные расходы (гр.сут.): Qгр.сут= Qот/31 Qот.гр.сут= Qот/31

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГРС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие тепловые								
			Т	М1	М2	дкв	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дкв	У3	У4	двкв	Уподп	Т3	Т4	Qгр.общ.	Qгр.изл.	Qгр.гвс.	Q.общ.		
24.02.16	24.00	-	111,14	90,33	20,81	80,62	49,05	31,57	7,00	5,00	2,97	19,46	-	-	20,02	-	20,02	-	80,54	-	1,57	-	-	Гкал	Гкал	4,53	-
25.02.16	24.00	-	109,72	91,76	17,96	80,93	49,55	31,38	7,00	5,00	3,00	16,56	-	-	17,04	-	17,04	-	80,84	-	1,34	-	-	Гкал	Гкал	4,34	-
26.02.16	24.00	-	110,43	91,01	19,42	80,73	49,21	31,52	7,00	5,00	2,99	18,00	-	-	18,54	-	18,54	-	80,61	-	1,45	-	-	Гкал	Гкал	4,44	-
27.02.16	24.00	-	111,02	90,35	20,67	80,50	48,86	31,64	7,00	5,00	2,98	19,26	-	-	19,81	-	19,81	-	80,37	-	1,55	-	-	Гкал	Гкал	4,53	-
28.02.16	24.00	-	112,11	90,59	21,52	80,89	49,12	31,77	7,00	5,00	3,00	20,06	-	-	20,63	-	20,63	-	80,81	-	1,62	-	-	Гкал	Гкал	4,62	-
29.02.16	24.00	-	110,76	90,15	20,61	80,78	48,83	31,95	7,00	5,00	3,01	19,10	-	-	19,66	-	19,66	-	80,60	-	1,54	-	-	Гкал	Гкал	4,55	-
01.03.16	24.00	-	109,87	89,85	20,02	80,89	48,43	32,46	7,00	5,00	3,04	18,57	-	-	19,13	-	19,13	-	80,77	-	1,55	-	-	Гкал	Гкал	4,54	-
02.03.16	24.00	-	110,01	89,52	20,49	80,84	48,17	32,67	7,00	5,00	3,03	19,21	-	-	19,76	-	19,76	-	80,77	-	1,55	-	-	Гкал	Гкал	4,54	-
03.03.16	24.00	-	108,71	89,91	18,80	80,82	48,44	32,38	7,00	5,00	3,00	17,70	-	-	18,23	-	18,23	-	80,73	-	1,43	-	-	Гкал	Гкал	4,43	-
04.03.16	24.00	-	109,57	90,27	19,30	80,67	48,80	31,87	7,00	5,00	2,96	18,26	-	-	18,78	-	18,78	-	80,57	-	1,52	-	-	Гкал	Гкал	4,48	-
05.03.16	24.00	-	110,56	90,70	19,86	80,97	49,36	31,61	7,00	5,00	2,96	18,75	-	-	19,29	-	19,29	-	80,85	-	1,52	-	-	Гкал	Гкал	4,48	-
06.03.16	24.00	-	110,54	90,62	19,92	79,73	48,97	30,76	7,00	5,00	2,87	18,88	-	-	19,42	-	19,42	-	79,55	-	1,51	-	-	Гкал	Гкал	4,38	-
07.03.16	24.00	-	111,29	90,61	20,68	77,20	47,80	29,40	7,00	5,00	2,76	19,59	-	-	20,12	-	20,12	-	77,00	-	1,51	-	-	Гкал	Гкал	4,26	-
08.03.16	24.00	-	112,41	89,89	22,52	75,90	47,21	28,69	7,00	5,00	2,67	21,38	-	-	21,93	-	21,93	-	75,86	-	1,62	-	-	Гкал	Гкал	4,29	-
09.03.16	24.00	-	110,60	90,36	20,24	75,93	47,35	28,58	7,00	5,00	2,68	19,12	-	-	19,64	-	19,64	-	75,80	-	1,46	-	-	Гкал	Гкал	4,17	-
10.03.16	24.00	-	113,50	90,22	23,28	75,93	47,26	28,67	7,00	5,00	2,68	22,09	-	-	22,65	-	22,65	-	76,15	-	1,63	-	-	Гкал	Гкал	4,35	-
11.03.16	24.00	-	110,59	90,28	20,31	76,24	47,19	29,05	7,00	5,00	2,71	19,15	-	-	19,69	-	19,69	-	76,15	-	1,46	-	-	Гкал	Гкал	4,17	-
12.03.16	24.00	-	112,95	90,44	22,51	76,45	47,45	29,00	7,00	5,00	2,72	21,32	-	-	21,88	-	21,88	-	76,07	-	1,49	-	-	Гкал	Гкал	4,25	-
13.03.16	24.00	-	114,10	90,27	23,83	76,18	47,41	28,77	7,00	5,00	2,70	22,57	-	-	23,15	-	23,15	-	78,65	-	1,67	-	-	Гкал	Гкал	4,36	-
14.03.16	24.00	-	111,06	90,58	20,48	76,99	47,56	29,43	7,00	5,00	2,76	19,28	-	-	19,78	-	19,78	-	78,07	-	1,49	-	-	Гкал	Гкал	4,25	-
15.03.16	24.00	-	111,91	91,75	20,16	78,53	48,26	30,27	7,00	5,00	2,87	18,98	-	-	19,51	-	19,51	-	77,03	-	1,49	-	-	Гкал	Гкал	4,25	-
16.03.16	24.00	-	115,08	92,39	22,69	78,68	48,86	29,82	7,00	5,00	2,88	21,38	-	-	21,97	-	21,97	-	78,65	-	1,67	-	-	Гкал	Гкал	4,36	-
17.03.16	24.00	-	111,66	91,82	19,84	77,04	48,23	28,81	7,00	5,00	2,73	18,70	-	-	19,21	-	19,21	-	77,13	-	1,44	-	-	Гкал	Гкал	4,18	-
18.03.16	24.00	-	111,53	90,09	21,44	78,03	47,94	30,09	7,00	5,00	2,81	20,24	-	-	20,79	-	20,79	-	77,78	-	1,57	-	-	Гкал	Гкал	4,39	-
19.03.16	24.00	-	111,75	89,29	22,46	78,43	47,47	30,96	7,00	5,00	2,86	21,20	-	-	21,78	-	21,78	-	78,46	-	1,67	-	-	Гкал	Гкал	4,53	-
20.03.16	24.00	-	114,46	89,99	21,58	80,17	48,45	31,47	7,00	5,00	2,95	20,46	-	-	21,04	-	21,04	-	79,95	-	1,63	-	-	Гкал	Гкал	4,59	-
21.03.16	24.00	-	112,59	89,49	23,10	79,32	47,93	31,38	7,00	5,00	2,91	21,88	-	-	22,49	-	22,49	-	79,11	-	1,73	-	-	Гкал	Гкал	4,64	-
22.03.16	24.00	-	112,59	89,49	23,10	79,32	47,93	31,38	7,00	5,00	2,91	21,88	-	-	22,49	-	22,49	-	79,11	-	1,73	-	-	Гкал	Гкал	4,64	-
23.03.16	24.00	-	111,52	90,39	21,13	78,90	48,24	30,66	7,00	5,00	2,87	19,90	-	-	20,45	-	20,45	-	78,77	-	1,57	-	-	Гкал	Гкал	4,44	-
Итого	696,00	-	3294,09	2621,21	612,88	2833,35	577,03	0,00	0,00	593,06	593,06	0,00	0,00	593,06	0,00	593,06	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78	-

Период расчета по среднему: Корректировка на конец: 30.12.99 00:00
 Дата, время: 30.12.99 00:00
 М1(Т) М2(Т) М3(Т) М4(Т) V3(М3) V4(М3) Q С10(Гкал) Q ГРС (Гкал) Трел. ч

Корректировка по среднему: Объем теплоснабжения, рассчитанное по среднему: 0,29 °С = -0,17 Гкал;
 Период превышения Q: 128,62 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок 593,06 КВт.ч;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

АО "ДомТелеком"
 ДЛН-ОТЧЕТОВ
 Регулировать температуру

печать энергосбыта энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУЭТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНТИТ
 30 МАР 2016