Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	73,09	58,32	14,77	79,73	45,55	34,18	7,00	5,00	2,00	14,72	-	-	15,13	-	15,13	-	79,59	-	1,17			3,17
25.02.16	24,00	-	72,43	58,87	13,56	80,04	46,05	33,99	7,00	5,00	2,02	13,44	-	-	13,83	-	13,83	-	79,89	-	1,07			3,09
26.02.16	24,00	-	71,72	58,25	13,47	79,90	45,89	34,01	7,00	5,00	1,99	13,37	-	-	13,75	-	13,75	-	79,70	-	1,07			3,06
27.02.16	24,00	-	71,00	57,39	13,61	79,75	45,28	34,47	7,00	5,00	1,99	13,52	-	-	13,91	-	13,91	-	79,53	-	1,08			3,07
28.02.16	24,00	-	72,22	57,59	14,63	80,15	45,54	34,61	7,00	5,00	2,00	14,56	-	-	14,98	-	14,98	-	79,98	-	1,16			3,17
29.02.16	24,00	-	70,96	56,98	13,98	80,08	44,96	35,12	7,00	5,00	2,01	13,90	-	-	14,27	-	14,27	-	79,83	-	1,11			3,12
01.03.16	24,00	-	70,68	56,05	14,63	80,25	43,99	36,26	7,00	5,00	2,05	14,47	-	-	14,91	-	14,91	-	80,05	-	1,16			3,21
02.03.16	24,00	-	69,76	55,66	14,10	80,21	43,72	36,49	7,00	5,00	2,05	13,96	-	-	14,35	-	14,35	-	80,04	-	1,12			3,16
03.03.16	24,00	-	69,40	55,82	13,58	80,20	44,15	36,05	7,00	5,00	2,03	13,44	-	-	13,83	-	13,83	-	80,01	-	1,08			3,10
04.03.16	24,00	-	70,43	56,23	14,20	80,03	44,73	35,30	7,00	5,00	2,00	14,08	-	-	14,49	-	14,49	-	79,81	-	1,13			3,13
05.03.16	24,00	-	72,00	57,12	14,88	80,26	45,66	34,60	7,00	5,00	1,99	14,81	-	-	15,24	-	15,24	-	80,06	-	1,18			3,17
06.03.16	24,00	-	71,53	57,14	14,39	79,06	45,57	33,49	7,00	5,00	1,92	14,31	-	-	14,72	-	14,72	-	78,85	-	1,13			3,05
07.03.16	24,00	-	70,56	56,87	13,69	76,59	44,35	32,24	7,00	5,00	1,85	13,57	-	-	13,93	-	13,93	-	76,25	-	1,03			2,88
08.03.16	24,00	-	72,92	56,17	16,75	75,33	43,70	31,63	7,00	5,00	1,79	16,65	-	-	17,08	-	17,08	-	75,20	-	1,25			3,04
09.03.16	24,00	-	71,09	56,40	14,69	75,26	43,96	31,30	7,00	5,00	1,78	14,60	-	-	14,97	-	14,97	-	75,07	-	1,10			2,87
10.03.16	24,00	-	70,82	56,43	14,39	75,26	43,60	31,66	7,00	5,00	1,80	14,29	-	-	14,65	-	14,65	-	75,01	-	1,07			2,87
11.03.16	24,00	-	70,23	56,50	13,73	75,54	43,43	32,11	7,00	5,00	1,83	13,67	-	-	14,00	-	14,00	-	75,34	-	1,03			2,85
12.03.16	24,00	-	72,55	57,10	15,45	75,72	43,82	31,90	7,00	5,00	1,83	15,34	-	-	15,75	-	15,75	-	75,51	-	1,16			2,99
13.03.16	24,00	-	72,32	57,05	15,27	75,47	43,87	31,60	7,00	5,00	1,82	15,15	-	-	15,56	-	15,56	-	75,29	-	1,14			2,96
14.03.16	24,00	-	71,15	56,72	14,43	76,31	43,76	32,55	7,00	5,00	1,86	14,37	-	-	14,73	-	14,73	-	76,22	-	1,10			2,95
15.03.16	24,00	-	70,23	57,12	13,11	77,90	44,24	33,66	7,00	5,00	1,93	13,04	-	-	13,40	-	13,40	-	77,95	-	1,02			2,94
16.03.16	24,00	-	70,16	57,81	12,35	78,06	45,00	33,06	7,00	5,00	1,93	12,26	-	-	12,60	-	12,60	-	77,42	-	0,95			2,88
17.03.16	24,00	-	70,02	57,39	12,63	76,40	44,51	31,89	7,00	5,00	1,84	12,55	-	-	12,87	-	12,87	-	76,39	-	0,96			2,80
18.03.16	24,00	-	70,34	56,30	14,04	77,36	44,07	33,29	7,00	5,00	1,89	13,96	-	-	14,34	-	14,34	-	77,01	-	1,07			2,96
19.03.16	24,00	-	70,05	56,00	14,05	77,75	43,46	34,29	7,00	5,00	1,93	13,93	-	-	14,31	-	14,31	-	77,74	-	1,08			3,01
20.03.16	24,00	-	73,43	56,02	17,41	78,68	43,92	34,76	7,00	5,00	1,96	17,33	-	-	17,79	-	17,79	-	78,24	-	1,36			3,32
21.03.16	24,00	-	69,14	56,22	12,92	79,51	44,38	35,13	7,00	5,00	1,99	12,85	-	-	13,20	-	13,20	-	79,23	-	1,02			3,00
22.03.16	24,00		70,87	56,08	14,79	78,65	43,92	34,73	7,00	5,00	1,96	14,70	-	-	15,10	-	15,10	-	78,40	-	1,15	-	-	3,11
23.03.16	24,00		70,87	56,08	14,79	78,65	43,92	34,73	7,00	5,00	1,96	14,70	-	-	15,10	-	15,10	-	78,40	-	1,15	-	-	3,11
Среднее	24,00	-	71,10	56,82	14,29	78,21	44,45	33,76	7,00	5,00	1,93	14,19	-	-	14,58	-	14,58	-	78,00	-	1,11	-	-	3,04
Итого	696,00		2061,98	1647,68	414,30						55,96	411,55	0,00	0,00	422,79	0,00	422,79	0,00			32,09	0,00	0,00	88,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____ г.

расчет Гкал на ЦО: 87,93 - 422,79 x 0,06 = 62,56 Гкал.