Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9109
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06100 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	98,81	91,85	6,95	80,57	51,87	28,71	6,00	4,00	2,64	6,95			8,66		8,66	-	80,29		0,56			3,20
25.02.16	24,00	*	99,52	92,49	7,03	80,91	52,19	28,72	6,00	4,00	2,66	7,03			8,75		8,75	-	80,63		0,57			3,23
26.02.16	24,00	*	162,04	157,25	4,79	81,04	63,65	17,39	6,00	4,00	2,75	4,79			6,57		6,57	-	80,99		0,39			3,14
27.02.16	24,00	*	211,63	207,15	4,48	80,98	67,47	13,51	6,00	4,00	2,81	4,48			6,34		6,34	-	80,92		0,36			3,17
28.02.16	24,00	*	213,26	207,82	5,45	81,35	67,82	13,53	6,00	4,00	2,82	5,45			7,35		7,35	-	81,29		0,44			3,27
29.02.16	24,00	*	210,67	206,61	4,06	81,30	67,64	13,66	6,00	4,00	2,83	4,06			5,93		5,93	-	81,23		0,33			3,16
01.03.16	24,00	*	208,66	204,12	4,54	81,45	67,43	14,02	6,00	4,00	2,87	4,54			6,44		6,44	-	81,37		0,37			3,24
02.03.16	24,00	*	206,71	203,18	3,53	81,40	67,38	14,02	6,00	4,00	2,86	3,53			5,39		5,39	-	81,32		0,29			3,15
03.03.16	24,00	*	207,10	203,75	3,35	81,36	67,50	13,86	6,00	4,00	2,84	3,35			5,20		5,20	-	81,29		0,27			3,11
04.03.16	24,00	*	208,33	204,86	3,47	81,19	67,52	13,67	6,00	4,00	2,81	3,47			5,31		5,31	-	81,12		0,28			3,09
05.03.16	24,00	*	210,74	206,68	4,06	81,45	67,91	13,53	6,00	4,00	2,81	4,06			5,91		5,91	-	81,38		0,33			3,14
06.03.16	24,00	*	211,49	206,32	5,17	80,22	67,09	13,13	6,00	4,00	2,72	5,17			6,98		6,98	-	80,15		0,41			3,13
07.03.16	24,00	*	211,42	205,78	5,64	77,69	65,13	12,56	6,00	4,00	2,60	5,64			7,34		7,34	-	77,62		0,44			3,03
08.03.16	24,00	*	210,64	203,57	7,07	76,33	64,08	12,25	6,00	4,00	2,51	7,07			8,73		8,73	-	76,27		0,54			3,04
09.03.16	24,00	*	209,54	205,25	4,29	76,29	64,16	12,13	6,00	4,00	2,50	4,29			5,87		5,87	-	76,23		0,33			2,83
10.03.16	24,00	*	209,63	205,18	4,45	76,33	64,09	12,25	6,00	4,00	2,52	4,45			6,05		6,05	-	76,27		0,34			2,86
11.03.16	24,00	*	209,83	204,81	5,02	76,65	64,27	12,38	6,00	4,00	2,55	5,02			6,65		6,65	-	76,58		0,38			2,93
12.03.16	24,00	*	212,47	205,39	7,08	76,85	64,46	12,40	6,00	4,00	2,56	7,08			8,78		8,78	-	76,79		0,54			3,10
13.03.16	24,00	*	212,83	205,04	7,79	76,58	64,16	12,42	6,00	4,00	2,56	7,79			9,51		9,51	-	76,51		0,60			3,15
14.03.16	24,00	*	210,55	205,61	4,94	77,39	64,66	12,73	6,00	4,00	2,63	4,94			6,64		6,64	-	77,32		0,38			3,01
15.03.16	24,00	*	212,52	207,90	4,62	78,96	65,92	13,04	6,00	4,00	2,72	4,62			6,39		6,39	-	78,89		0,36			3,09
16.03.16	24,00	*	214,19	210,35	3,85	79,23	66,35	12,88	6,00	4,00	2,72	3,85			5,60		5,60	-	79,15		0,30			3,03
17.03.16	24,00	*	214,13	207,91	6,22	77,44	65,01	12,43	6,00	4,00	2,59	6,22			7,93		7,93	-	77,37		0,48			3,08
18.03.16	24,00	*	208,49	204,89	3,59	78,51	65,57	12,95	6,00	4,00	2,66	3,59			5,29		5,29	-	78,44		0,28			2,95
19.03.16	24,00	*	207,56	203,22	4,34	78,87	65,48	13,39	6,00	4,00	2,73	4,34			6,11		6,11	-	78,78		0,34			3,07
20.03.16	24,00	*	209,07	202,82	6,25	79,91	66,28	13,62	6,00	4,00	2,78	6,25			8,11		8,11	-	79,82		0,50			3,27
21.03.16	24,00	*	209,32	204,20	5,11	80,69	67,01	13,68	6,00	4,00	2,81	5,11			6,98		6,98	-	80,61		0,41			3,22
22.03.16	24,00	*	208,42	203,76	4,67	80,31	66,75	13,56	6,00	4,00	2,77	4,67			6,49		6,49	-	80,24		0,37			3,15
23.03.16	24,00	*	209,42	205,32	4,10	80,52	66,94	13,58	6,00	4,00	2,80	4,10			5,93		5,93	-	80,45		0,33			3,13
Среднее	24,00	-	201,00	195,97	5,03	79,37	65,03	14,35	6,00	4,00	2,71	5,03	-	-	6,80	-	6,80	-	79,29	-	0,40	-	-	3,10
Итого	696,00		5829,00	5683,09	145,91						78,45	145,91	0,00	0,00	197,22	0,00	197,22	0,00			11,54	0,00	0,00	89,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 t2 0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
подпись представителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру tвс

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____ г.