Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	144,94	135,82	9,12	81,79	58,21	23,58	7,00	5,00	3,43	29,47	22,20	7,27	30,36	22,68	7,68	-	81,91	61,13	0,53			3,96
25.02.16	24,00	-	147,26	136,54	10,72	82,14	58,62	23,52	7,00	5,00	3,47	31,09	22,30	8,79	32,05	22,78	9,27	-	82,27	61,53	0,63			4,10
26.02.16	24,00	-	146,77	136,19	10,58	81,95	58,41	23,54	7,00	5,00	3,46	31,01	22,24	8,77	31,93	22,72	9,21	-	82,07	61,53	0,62			4,08
27.02.16	24,00	-	147,89	135,06	12,83	81,76	58,04	23,72	7,00	5,00	3,51	33,00	22,07	10,93	33,97	22,55	11,42	-	81,86	61,84	0,75			4,26
28.02.16	24,00	-	149,53	135,75	13,78	82,12	58,44	23,68	7,00	5,00	3,55	34,12	22,18	11,94	35,13	22,66	12,47	-	82,25	62,35	0,81			4,36
29.02.16	24,00	-	147,31	134,83	12,48	82,07	58,06	24,01	7,00	5,00	3,54	32,65	22,03	10,62	33,63	22,51	11,12	-	82,17	61,75	0,73			4,27
01.03.16	24,00	-	144,84	133,68	11,16	82,23	57,51	24,72	7,00	5,00	3,59	31,06	21,88	9,18	32,03	22,30	9,73	-	82,38	60,59	0,64			4,23
02.03.16	24,00	-	144,14	132,83	11,31	82,20	57,54	24,66	7,00	5,00	3,56	31,04	21,72	9,32	31,99	22,15	9,84	-	82,33	60,56	0,65			4,21
03.03.16	24,00	-	145,02	133,07	11,95	82,14	57,85	24,29	7,00	5,00	3,53	31,69	21,77	9,92	32,66	22,21	10,45	-	82,28	61,09	0,69			4,22
04.03.16	24,00	-	145,08	133,78	11,30	81,96	58,00	23,96	7,00	5,00	3,48	31,23	21,86	9,37	32,17	22,33	9,84	-	82,09	60,93	0,66			4,14
05.03.16	24,00	-	145,95	134,66	11,29	82,22	58,40	23,82	7,00	5,00	3,49	31,40	22,00	9,40	32,34	22,48	9,86	-	82,33	61,56	0,66			4,14
06.03.16	24,00	-	146,22	134,69	11,53	80,94	57,86	23,08	7,00	5,00	3,38	31,57	22,02	9,55	32,52	22,48	10,04	-	81,00	60,89	0,67			4,05
07.03.16	24,00	-	144,89	134,56	10,33	78,39	56,47	21,92	7,00	5,00	3,18	30,34	22,06	8,28	31,18	22,42	8,76	-	78,49	59,19	0,58			3,77
08.03.16	24,00	-	146,66	133,76	12,90	77,03	55,65	21,38	7,00	5,00	3,14	32,72	21,94	10,78	33,60	22,26	11,34	-	77,15	58,72	0,72			3,86
09.03.16	24,00	-	145,98	134,16	11,82	77,02	55,62	21,40	7,00	5,00	3,13	31,77	22,01	9,76	32,63	22,32	10,31	-	77,13	58,55	0,66			3,79
10.03.16	24,00	-	146,33	134,17	12,16	77,04	55,44	21,60	7,00	5,00	3,17	32,01	22,04	9,97	32,87	22,33	10,54	-	77,13	58,36	0,67			3,84
11.03.16	24,00	-	144,26	133,45	10,81	77,38	55,42	21,96	7,00	5,00	3,17	29,38	21,12	8,26	30,16	22,21	7,95	-	77,53	58,12	0,60			3,77
12.03.16	24,00	-	148,75	134,65	14,10	77,58	55,77	21,81	7,00	5,00	3,25	33,93	22,01	11,92	34,87	22,40	12,47	-	77,70	59,29	0,79			4,04
13.03.16	24,00	-	147,00	134,51	12,49	77,29	55,49	21,80	7,00	5,00	3,21	32,30	22,06	10,24	33,22	22,38	10,84	-	77,38	58,52	0,69			3,91
14.03.16	24,00	-	145,31	134,52	10,79	78,13	55,86	22,27	7,00	5,00	3,24	30,63	22,07	8,56	31,49	22,39	9,10	-	78,28	58,49	0,60			3,84
15.03.16	24,00	-	146,89	136,08	10,81	79,69	56,83	22,86	7,00	5,00	3,36	30,86	22,27	8,59	31,75	22,69	9,06	-	79,90	59,64	0,62			3,98
16.03.16	24,00	-	149,07	137,27	11,80	79,89	57,41	22,48	7,00	5,00	3,36	32,03	22,41	9,62	32,96	22,89	10,07	-	79,84	60,41	0,67			4,04
17.03.16	24,00	-	147,98	136,16	11,82	78,14	56,41	21,73	7,00	5,00	3,22	31,88	22,26	9,62	32,77	22,67	10,10	-	78,32	59,27	0,67			3,89
18.03.16	24,00	-	145,88	133,69	12,19	79,24	56,47	22,77	7,00	5,00	3,33	31,86	21,87	9,99	32,75	22,25	10,50	-	79,32	59,44	0,69			4,02
19.03.16	24,00	-	146,52	132,62	13,90	79,62	56,31	23,31	7,00	5,00	3,42	33,31	21,71	11,60	34,28	22,06	12,22	-	79,70	59,68	0,78			4,20
20.03.16	24,00	-	146,11	132,78	13,33	80,64	56,82	23,82	7,00	5,00	3,49	32,78	21,73	11,05	33,74	22,12	11,62	-	80,61	60,20	0,76			4,24
21.03.16	24,00	-	147,24	133,57	13,67	81,47	57,49	23,98	7,00	5,00	3,54	33,20	21,82	11,38	34,17	22,26	11,91	-	81,56	60,88	0,79			4,32
22.03.16	24,00		146,62	132,99	13,63	80,58	56,87	23,70	7,00	5,00	3,48	33,10	21,75	11,34	34,06	22,15	11,92	-	80,62	60,25	0,78	-	-	4,26
23.03.16	24,00		146,62	132,99	13,63	80,58	56,87	23,70	7,00	5,00	3,48	33,10	21,75	11,34	34,06	22,15	11,92	-	80,62	60,25	0,78	-	-	4,26
Среднее	24,00	-	146,45	134,44	12,01	80,11	57,04	23,07	7,00	5,00	3,38	31,88	21,97	9,91	32,81	22,41	10,40	-	80,21	60,17	0,69	-	-	4,07
Итого	696,00		4247,07	3898,83	348,24						98,16	924,52	637,16	287,37	951,35	649,79	301,55	0,00			19,87	0,00	0,00	118,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,29 °С -0,27 кал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Адрес потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.

Опечать энергосбыта