Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	91,79	77,73	14,06	81,45	47,13	34,32	7,00	5,00	2,66	14,14	-	-	14,55	-	14,55	-	81,41	-	1,15			3,82
25.02.16	24,00	-	91,92	78,34	13,58	81,79	47,43	34,36	7,00	5,00	2,70	13,63	-	-	14,03	-	14,03	-	81,72	-	1,11			3,81
26.02.16	24,00	-	91,76	78,19	13,57	81,55	47,34	34,21	7,00	5,00	2,67	13,61	-	-	14,01	-	14,01	-	81,43	-	1,11			3,78
27.02.16	24,00	-	93,35	77,48	15,87	81,34	46,88	34,46	7,00	5,00	2,68	15,86	-	-	16,32	-	16,32	-	81,24	-	1,29			3,96
28.02.16	24,00	-	95,07	77,66	17,41	81,73	47,19	34,54	7,00	5,00	2,68	17,41	-	-	17,92	-	17,92	-	81,70	-	1,42			4,11
29.02.16	24,00	-	91,85	77,52	14,33	81,63	46,95	34,68	7,00	5,00	2,70	14,32	-	-	14,74	-	14,74	-	81,47	-	1,17			3,86
01.03.16	24,00	-	92,99	77,08	15,91	81,79	46,57	35,22	7,00	5,00	2,72	15,89	-	-	16,39	-	16,39	-	81,79	-	1,30			4,02
02.03.16	24,00	-	91,14	76,94	14,20	81,73	46,46	35,27	7,00	5,00	2,71	14,33	-	-	14,72	-	14,72	-	81,68	-	1,17			3,88
03.03.16	24,00	-	92,49	76,91	15,58	81,71	46,57	35,14	7,00	5,00	2,70	15,63	-	-	16,11	-	16,11	-	81,69	-	1,28			3,98
04.03.16	24,00	-	92,59	77,26	15,33	81,52	46,80	34,72	7,00	5,00	2,68	15,40	-	-	15,85	-	15,85	-	81,44	-	1,25			3,93
05.03.16	24,00	-	94,13	77,51	16,62	81,82	47,21	34,61	7,00	5,00	2,69	16,60	-	-	17,12	-	17,12	-	81,77	-	1,36			4,05
06.03.16	24,00	-	93,11	77,50	15,61	80,52	46,86	33,66	7,00	5,00	2,62	15,59	-	-	16,03	-	16,03	-	80,31	-	1,25			3,87
07.03.16	24,00	-	93,94	77,51	16,43	77,96	45,85	32,11	7,00	5,00	2,50	16,37	-	-	16,82	-	16,82	-	77,80	-	1,28			3,78
08.03.16	24,00	-	96,64	76,66	19,98	76,66	45,28	31,38	7,00	5,00	2,42	19,77	-	-	20,32	-	20,32	-	76,66	-	1,52			3,94
09.03.16	24,00	-	93,66	77,33	16,33	76,68	45,40	31,28	7,00	5,00	2,43	16,23	-	-	16,67	-	16,67	-	76,60	-	1,25			3,67
10.03.16	24,00	-	93,89	77,31	16,58	76,69	45,39	31,30	7,00	5,00	2,44	16,41	-	-	16,88	-	16,88	-	76,53	-	1,26			3,69
11.03.16	24,00	-	93,31	77,28	16,03	77,01	45,44	31,57	7,00	5,00	2,45	15,97	-	-	16,37	-	16,37	-	76,91	-	1,23			3,68
12.03.16	24,00	-	95,34	77,35	17,99	77,22	45,67	31,55	7,00	5,00	2,46	17,84	-	-	18,34	-	18,34	-	77,13	-	1,38			3,83
13.03.16	24,00	-	97,51	76,91	20,60	76,95	45,54	31,41	7,00	5,00	2,44	20,38	-	-	20,91	-	20,91	-	76,89	-	1,57			4,00
14.03.16	24,00	-	92,51	77,60	14,91	77,75	45,74	32,01	7,00	5,00	2,50	14,77	-	-	15,18	-	15,18	-	77,83	-	1,15			3,65
15.03.16	24,00	-	93,64	78,57	15,07	79,32	46,38	32,94	7,00	5,00	2,59	14,98	-	-	15,42	-	15,42	-	79,55	-	1,19			3,79
16.03.16	24,00	-	94,51	79,15	15,36	79,51	46,82	32,69	7,00	5,00	2,61	15,17	-	-	15,62	-	15,62	-	79,13	-	1,20			3,81
17.03.16	24,00	-	94,66	78,52	16,14	77,77	46,17	31,60	7,00	5,00	2,49	16,04	-	-	16,47	-	16,47	-	77,86	-	1,25			3,74
18.03.16	24,00	-	92,87	77,15	15,72	78,83	45,91	32,92	7,00	5,00	2,55	15,62	-	-	16,09	-	16,09	-	78,60	-	1,23			3,78
19.03.16	24,00	-	92,50	76,52	15,98	79,23	45,53	33,70	7,00	5,00	2,59	15,84	-	-	16,28	-	16,28	-	79,14	-	1,26			3,85
20.03.16	24,00	-	94,67	76,38	18,29	80,24	46,05	34,19	7,00	5,00	2,63	18,11	-	-	18,62	-	18,62	-	80,00	-	1,45			4,08
21.03.16	23,00	-	89,19	73,91	15,28	80,98	46,53	34,45	7,00	5,00	2,52	15,70	-	-	16,13	-	16,13	-	80,75	-	1,27			3,79
22.03.16	24,00	-	94,45	76,99	17,46	80,62	46,45	34,17	7,00	5,00	2,64	17,35	-	-	17,83	-	17,83	-	80,52	-	1,40			4,04
23.03.16	24,00	-	94,84	77,50	17,34	80,83	46,69	34,14	7,00	5,00	2,66	17,15	-	-	17,67	-	17,67	-	80,82	-	1,39			4,05
Среднее	23,97	-	93,46	77,34	16,12	79,75	46,35	33,40	7,00	5,00	2,59	16,07	-	-	16,53	-	16,53	-	79,67	-	1,28	-	-	3,87
Итого	695,00		2710,32	2242,76	467,56						75,12	466,11	0,00	0,00	479,41	0,00	479,41	0,00			37,11	0,00	0,00	112,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	31716,06	25806,52	6117,21	-	6264,20	-	1152,90	-	-
	24.03.16 03:00	34429,70	28052,56	6583,35	-	6743,64	-	1265,24	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **479,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру.

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» _____ г.

30 МАР 2016