Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		261,28	236,22	25,05	81,97	58,89	23,08	5,00	4,00	5,47	25,05			29,06		29,06	-	81,60		2,04			7,52
25.02.16	24,00		263,28	237,71	25,57	82,32	59,21	23,11	5,00	4,00	5,52	25,57			29,64		29,64	-	81,94		2,09			7,61
26.02.16	24,00		261,01	237,44	23,57	82,09	59,07	23,02	5,00	4,00	5,49	23,57			27,55		27,55	-	81,71		1,93			7,41
27.02.16	24,00		266,52	235,74	30,78	81,92	58,74	23,17	5,00	4,00	5,49	30,78			34,97		34,97	-	81,54		2,51			8,00
28.02.16	24,00		265,49	236,86	28,62	82,20	58,93	23,27	5,00	4,00	5,54	28,62			32,79		32,79	-	81,83		2,34			7,88
29.02.16	24,00		260,75	235,72	25,02	82,17	58,74	23,43	5,00	4,00	5,54	25,02			29,08		29,08	-	81,77		2,05			7,59
01.03.16	24,00		258,38	233,76	24,63	82,34	58,32	24,02	5,00	4,00	5,64	24,63			28,72		28,72	-	81,97		2,02			7,65
02.03.16	24,00		258,30	232,19	26,11	82,27	58,24	24,03	5,00	4,00	5,60	26,11			30,22		30,22	-	81,89		2,14			7,74
03.03.16	24,00		259,22	232,55	26,67	82,25	58,36	23,89	5,00	4,00	5,58	26,67			30,79		30,79	-	81,88		2,18			7,76
04.03.16	24,00		258,97	233,76	25,21	82,07	58,56	23,50	5,00	4,00	5,51	25,21			29,25		29,25	-	81,69		2,06			7,57
05.03.16	24,00		259,17	235,31	23,87	82,30	59,06	23,24	5,00	4,00	5,49	23,87			27,87		27,87	-	81,92		1,96			7,45
06.03.16	24,00		263,25	235,19	28,06	81,22	58,67	22,54	5,00	4,00	5,32	28,06			32,04		32,04	-	80,82		2,27			7,59
07.03.16	24,00		262,67	235,06	27,61	78,58	57,06	21,51	5,00	4,00	5,08	27,61			31,32		31,32	-	78,15		2,16			7,24
08.03.16	24,00		262,97	233,71	29,26	77,14	56,20	20,94	5,00	4,00	4,91	29,26			32,85		32,85	-	76,80		2,25			7,16
09.03.16	24,00		260,92	234,55	26,36	77,15	56,37	20,77	5,00	4,00	4,89	26,36			29,87		29,87	-	76,79		2,02			6,92
10.03.16	24,00		261,77	233,87	27,90	77,21	56,55	20,66	5,00	4,00	4,85	27,90			31,43		31,43	-	76,80		2,14			6,99
11.03.16	24,00		260,34	234,30	26,03	77,43	57,01	20,42	5,00	4,00	4,80	26,03			29,50		29,50	-	77,06		2,01			6,81
12.03.16	24,00		262,30	235,26	27,04	77,64	56,98	20,66	5,00	4,00	4,88	27,04			30,59		30,59	-	77,27		2,09			6,97
13.03.16	24,00		263,77	235,13	28,63	77,40	56,56	20,85	5,00	4,00	4,92	28,63			32,23		32,23	-	77,04		2,21			7,13
14.03.16	24,00		260,31	235,27	25,04	78,12	56,84	21,28	5,00	4,00	5,02	25,04			28,63		28,63	-	77,77		1,95			6,97
15.03.16	24,00		264,18	238,07	26,11	79,66	57,72	21,94	5,00	4,00	5,24	26,11			29,92		29,92	-	79,38		2,07			7,31
16.03.16	24,00		268,17	240,10	28,07	80,19	58,34	21,85	5,00	4,00	5,27	28,07			31,98		31,98	-	79,72		2,24			7,51
17.03.16	24,00		265,38	238,49	26,89	78,13	57,38	20,75	5,00	4,00	4,97	26,89			30,50		30,50	-	77,83		2,09			7,06
18.03.16	24,00		259,26	234,02	25,24	79,38	57,58	21,80	5,00	4,00	5,12	25,24			28,94		28,94	-	78,98		1,99			7,11
19.03.16	24,00		258,42	231,91	26,50	79,55	57,24	22,32	5,00	4,00	5,19	26,50			30,28		30,28	-	79,20		2,10			7,29
20.03.16	24,00		261,73	232,23	29,50	80,87	58,03	22,84	5,00	4,00	5,33	29,50			33,50		33,50	-	80,43		2,37			7,70
21.03.16	24,00		261,55	233,48	28,07	81,43	58,45	22,98	5,00	4,00	5,39	28,07			32,10		32,10	-	81,00		2,27			7,66
22.03.16	24,00		257,80	233,36	24,44	81,27	58,41	22,86	5,00	4,00	5,35	24,44			28,33		28,33	-	80,89		1,98			7,33
23.03.16	24,00		258,89	234,54	24,35	81,29	58,52	22,77	5,00	4,00	5,36	24,35			28,24		28,24	-	80,93		1,97			7,33
Среднее	24,00	-	261,59	235,03	26,56	80,26	57,93	22,33	5,00	4,00	5,27	26,56	-	-	30,42	-	30,42	-	79,88	-	2,12	-	-	7,39
Итого	696,00		7586,01	6815,80	770,21						152,76	770,21	0,00	0,00	882,17	0,00	882,17	0,00			61,50	0,00	0,00	214,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.02.16 12:00	169223,54	145492,23	54724,06	0,00	56078,45	0,00	4496,70	4008,68	-
	16.02.16 12:00	169223,54	145492,23	54724,06	0,00	56078,45	0,00	4496,70	4008,68	

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **882,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и технической эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта