Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 11784 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	116,42	98,72	17,70	79,99	44,65	35,34	7,00	5,00	3,60	16,41	-	-	16,89	-	16,89	-	79,71	-	1,31			4,91
25.02.16	24,00	-	114,06	99,28	14,78	80,29	44,74	35,55	7,00	5,00	3,60	13,88	-	-	14,26	-	14,26	-	79,99	-	1,11			4,72
26.02.16	24,00	-	114,38	99,26	15,12	80,08	44,57	35,51	7,00	5,00	3,60	14,23	-	-	14,65	-	14,65	-	79,74	-	1,14			4,74
27.02.16	24,00	-	114,43	98,51	15,92	79,85	44,22	35,63	7,00	5,00	3,56	15,36	-	-	15,81	-	15,81	-	79,53	-	1,22			4,78
28.02.16	24,00	-	118,67	98,86	19,81	80,24	44,50	35,74	7,00	5,00	3,63	18,64	-	-	19,15	-	19,15	-	80,00	-	1,50			5,13
29.02.16	24,00	-	114,07	98,28	15,79	80,13	44,31	35,82	7,00	5,00	3,60	14,95	-	-	15,38	-	15,38	-	79,75	-	1,19			4,79
01.03.16	24,00	-	114,32	97,71	16,61	80,24	43,89	36,35	7,00	5,00	3,70	14,89	-	-	15,30	-	15,30	-	79,96	-	1,19			4,89
02.03.16	24,00	-	113,60	96,94	16,66	80,19	43,41	36,78	7,00	5,00	3,71	14,97	-	-	15,40	-	15,40	-	79,95	-	1,20			4,90
03.03.16	24,00	-	113,14	97,64	15,50	80,13	43,68	36,45	7,00	5,00	3,67	14,15	-	-	14,56	-	14,56	-	79,85	-	1,13			4,80
04.03.16	24,00	-	114,05	98,50	15,55	79,96	43,91	36,05	7,00	5,00	3,69	13,91	-	-	14,32	-	14,32	-	79,60	-	1,11			4,80
05.03.16	24,00	-	114,45	99,06	15,39	80,23	44,36	35,87	7,00	5,00	3,66	14,12	-	-	14,51	-	14,51	-	79,90	-	1,13			4,79
06.03.16	24,00	-	114,58	98,75	15,83	79,05	44,10	34,95	7,00	5,00	3,55	14,66	-	-	15,07	-	15,07	-	78,59	-	1,16			4,71
07.03.16	24,00	-	115,66	98,48	17,18	76,62	43,25	33,37	7,00	5,00	3,38	16,04	-	-	16,49	-	16,49	-	76,32	-	1,23			4,61
08.03.16	24,00	-	116,73	97,96	18,77	75,24	42,73	32,51	7,00	5,00	3,29	17,44	-	-	17,89	-	17,89	-	75,03	-	1,31			4,60
09.03.16	24,00	-	114,62	98,50	16,12	75,29	43,07	32,22	7,00	5,00	3,25	15,18	-	-	15,56	-	15,56	-	75,00	-	1,14			4,39
10.03.16	24,00	-	115,67	98,20	17,47	75,32	42,93	32,39	7,00	5,00	3,30	15,97	-	-	16,38	-	16,38	-	74,99	-	1,20			4,50
11.03.16	24,00	-	115,02	98,23	16,79	75,59	43,01	32,58	7,00	5,00	3,32	15,33	-	-	15,72	-	15,72	-	75,27	-	1,15			4,47
12.03.16	24,00	-	116,68	98,59	18,09	75,81	43,24	32,57	7,00	5,00	3,31	16,91	-	-	17,35	-	17,35	-	75,44	-	1,27			4,58
13.03.16	24,00	-	118,35	98,33	20,02	75,58	43,21	32,37	7,00	5,00	3,31	18,55	-	-	19,03	-	19,03	-	75,29	-	1,40			4,70
14.03.16	24,00	-	115,19	98,23	16,96	76,30	43,18	33,12	7,00	5,00	3,38	15,47	-	-	15,85	-	15,85	-	76,08	-	1,18			4,55
15.03.16	24,00	-	115,50	99,85	15,65	77,81	43,90	33,91	7,00	5,00	3,50	14,23	-	-	14,62	-	14,62	-	77,82	-	1,11			4,61
16.03.16	24,00	-	117,70	100,53	17,17	78,14	44,35	33,79	7,00	5,00	3,51	16,03	-	-	16,45	-	16,45	-	77,17	-	1,24			4,74
17.03.16	24,00	-	116,21	99,67	16,54	76,37	43,66	32,71	7,00	5,00	3,36	15,36	-	-	15,76	-	15,76	-	76,14	-	1,17			4,53
18.03.16	24,00	-	114,20	97,02	17,18	77,42	43,13	34,29	7,00	5,00	3,44	15,85	-	-	16,27	-	16,27	-	76,99	-	1,22			4,66
19.03.16	24,00	-	113,05	96,01	17,04	77,77	42,85	34,92	7,00	5,00	3,46	15,73	-	-	16,16	-	16,16	-	77,55	-	1,22			4,68
20.03.16	24,00	-	116,33	95,97	20,36	78,78	43,32	35,46	7,00	5,00	3,58	18,28	-	-	18,79	-	18,79	-	78,30	-	1,43			5,01
21.03.16	24,00	-	115,01	97,14	17,87	79,47	43,84	35,63	7,00	5,00	3,63	15,89	-	-	16,33	-	16,33	-	79,07	-	1,26			4,88
22.03.16	24,00	-	114,46	96,58	17,88	79,10	43,71	35,39	7,00	5,00	3,60	15,62	-	-	16,08	-	16,08	-	78,71	-	1,23			4,83
23.03.16	24,00	-	115,19	97,23	17,96	79,32	43,88	35,44	7,00	5,00	3,63	15,64	-	-	16,08	-	16,08	-	79,11	-	1,24			4,87
Среднее	24,00	-	115,23	98,21	17,02	78,29	43,71	34,58	7,00	5,00	3,51	15,64	-	-	16,07	-	16,07	-	77,96	-	1,22	-	-	4,73
Итого	696,00		3341,74	2848,03	493,71						101,80	453,69	0,00	0,00	466,11	0,00	466,11	0,00			35,36	0,00	0,00	137,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	30560,83	24887,50	5489,33	-	5609,00	-	990,52	-	-
	24.03.16 05:00	33906,45	27739,16	5943,11	-	6075,20	-	1127,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **466,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016

Отрегулировать температуру _____ «_____»