Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	208,27	195,06	13,21	82,05	68,23	13,82	7,00	5,00	2,89	142,01	128,82	13,19	146,28	132,29	13,99	-	82,21	77,02	0,90			3,79
25.02.16	24,00	-	209,45	196,14	13,31	82,41	68,59	13,82	7,00	5,00	2,90	142,69	129,56	13,13	147,02	133,10	13,92	-	82,57	77,37	0,91			3,82
26.02.16	24,00	-	209,44	196,08	13,36	82,18	68,44	13,74	7,00	5,00	2,89	142,55	129,57	12,98	146,85	133,05	13,80	-	82,34	77,15	0,91			3,80
27.02.16	24,00	-	208,47	194,77	13,70	81,96	68,11	13,85	7,00	5,00	2,90	142,02	128,64	13,38	146,29	132,04	14,25	-	82,11	76,86	0,93			3,83
28.02.16	24,00	-	211,06	195,76	15,30	82,32	68,51	13,81	7,00	5,00	2,93	144,22	129,22	15,00	148,59	132,71	15,88	-	82,48	77,26	1,05			3,98
29.02.16	24,00	-	209,21	194,36	14,85	82,26	68,33	13,93	7,00	5,00	2,93	142,77	128,29	14,48	147,10	131,71	15,39	-	82,41	77,16	1,01			3,94
01.03.16	24,00	-	206,59	193,29	13,30	82,41	68,17	14,24	7,00	5,00	2,96	140,54	127,60	12,94	144,81	131,02	13,79	-	82,57	77,18	0,91			3,86
02.03.16	24,00	-	207,03	192,35	14,68	82,37	68,11	14,26	7,00	5,00	2,96	141,13	126,93	14,20	145,44	130,31	15,13	-	82,53	77,18	1,00			3,96
03.03.16	24,00	-	207,12	193,33	13,79	82,32	68,17	14,15	7,00	5,00	2,95	140,92	127,55	13,37	145,24	130,95	14,29	-	82,48	77,13	0,94			3,88
04.03.16	24,00	-	208,40	194,77	13,63	82,12	68,18	13,94	7,00	5,00	2,92	141,87	128,47	13,40	146,13	131,92	14,21	-	82,28	77,02	0,93			3,85
05.03.16	24,00	-	210,28	196,33	13,95	82,39	68,55	13,84	7,00	5,00	2,92	143,23	129,49	13,74	147,56	133,00	14,56	-	82,54	77,34	0,96			3,88
06.03.16	24,00	-	208,61	196,26	12,35	81,11	67,65	13,46	7,00	5,00	2,82	141,54	129,48	12,06	145,75	132,87	12,88	-	81,27	76,22	0,84			3,65
07.03.16	24,00	-	210,22	195,99	14,23	78,54	65,71	12,83	7,00	5,00	2,71	143,20	129,20	14,00	147,18	132,44	14,74	-	78,69	73,92	0,94			3,64
08.03.16	24,00	-	209,85	194,73	15,12	77,20	64,66	12,54	7,00	5,00	2,64	143,30	128,37	14,93	147,16	131,49	15,67	-	77,36	72,69	0,98			3,62
09.03.16	24,00	-	209,44	195,75	13,69	77,24	64,79	12,45	7,00	5,00	2,62	142,62	129,05	13,57	146,48	132,17	14,31	-	77,39	72,73	0,88			3,50
10.03.16	24,00	-	209,10	195,59	13,51	77,26	64,68	12,58	7,00	5,00	2,64	142,34	128,96	13,38	146,16	132,05	14,11	-	77,42	72,73	0,88			3,51
11.03.16	24,00	-	208,08	195,28	12,80	77,57	64,84	12,73	7,00	5,00	2,66	141,38	128,72	12,66	145,24	131,84	13,40	-	77,73	72,96	0,83			3,49
12.03.16	24,00	-	210,70	195,91	14,79	77,76	64,98	12,78	7,00	5,00	2,70	143,79	129,11	14,68	147,72	132,25	15,47	-	77,92	73,15	0,96			3,67
13.03.16	24,00	-	211,83	195,53	16,30	77,47	64,81	12,66	7,00	5,00	2,70	144,92	128,78	16,14	148,88	131,89	16,99	-	77,63	72,90	1,05			3,75
14.03.16	24,00	-	209,12	195,85	13,27	78,30	65,34	12,96	7,00	5,00	2,72	142,24	129,02	13,22	146,16	132,17	13,99	-	78,46	73,60	0,87			3,59
15.03.16	24,00	-	211,10	198,51	12,59	79,86	66,57	13,29	7,00	5,00	2,81	143,41	130,78	12,63	147,52	134,13	13,39	-	80,02	75,04	0,84			3,65
16.03.16	24,00	-	212,96	200,74	12,22	80,10	67,00	13,10	7,00	5,00	2,80	144,61	132,25	12,36	148,79	135,68	13,11	-	80,24	75,39	0,82			3,62
17.03.16	24,00	-	211,73	198,83	12,90	78,29	65,71	12,58	7,00	5,00	2,67	144,04	130,94	13,10	148,04	134,19	13,85	-	78,46	73,74	0,85			3,52
18.03.16	24,00	-	206,44	194,29	12,15	79,44	66,27	13,17	7,00	5,00	2,73	140,31	127,98	12,33	144,28	131,19	13,09	-	79,60	74,65	0,80			3,53
19.03.16	24,00	-	206,33	192,11	14,22	79,84	66,29	13,55	7,00	5,00	2,81	141,10	126,41	14,69	145,11	129,64	15,47	-	80,01	74,95	0,94			3,75
20.03.16	24,00	-	207,36	192,34	15,02	80,86	67,05	13,81	7,00	5,00	2,88	142,30	126,58	15,72	146,47	129,86	16,61	-	81,00	75,89	1,00			3,88
21.03.16	24,00	-	206,70	194,50	12,20	81,67	67,73	13,94	7,00	5,00	2,89	141,33	128,04	13,29	145,56	131,42	14,14	-	81,82	76,58	0,83			3,72
22.03.16	24,00		206,80	192,98	13,81	80,79	67,02	13,77	7,00	5,00	2,86	141,58	127,01	14,57	145,71	130,31	15,41	-	80,94	75,81	0,92	-	-	3,78
23.03.16	24,00		206,80	192,98	13,81	80,79	67,02	13,77	7,00	5,00	2,86	141,58	127,01	14,57	145,71	130,31	15,41	-	80,94	75,81	0,92	-	-	3,78
Среднее	24,00	-	208,91	195,19	13,73	80,31	66,88	13,43	7,00	5,00	2,82	142,40	128,68	13,71	146,53	132,00	14,53	-	80,46	75,43	0,92	-	-	3,73
Итого	696,00		6058,48	5660,42	398,07						81,66	4129,53	3731,83	397,70	4249,24	3827,99	421,24	0,00			26,60	0,00	0,00	108,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -1,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **421,24** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 печать энергосбыта

Отрегулировать температуру t2

Отрегулировать температуру tвс