Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	171,90	147,99	23,91	81,58	55,32	26,26	7,00	5,00	4,52	75,12	48,78	26,33	76,65	49,78	26,87	-	81,68	69,03	1,33			5,85
25.02.16	24,00	-	173,12	148,83	24,29	81,94	55,80	26,14	7,00	5,00	4,53	75,81	49,04	26,77	77,36	50,04	27,32	-	82,03	69,59	1,36			5,89
26.02.16	24,00	-	172,55	148,81	23,74	81,70	55,55	26,15	7,00	5,00	4,52	75,21	49,02	26,19	76,74	50,02	26,72	-	81,79	69,19	1,32			5,84
27.02.16	24,00	-	174,18	147,48	26,70	81,49	55,16	26,33	7,00	5,00	4,59	77,65	48,55	29,10	79,23	49,54	29,69	-	81,58	69,10	1,47			6,07
28.02.16	24,00	-	177,36	148,38	28,98	81,88	55,64	26,24	7,00	5,00	4,65	80,33	48,82	31,51	81,97	49,82	32,15	-	81,97	69,65	1,62			6,27
29.02.16	24,00	-	171,75	147,39	24,36	81,76	55,19	26,57	7,00	5,00	4,57	75,33	48,54	26,79	76,87	49,53	27,34	-	81,87	69,13	1,34			5,91
01.03.16	24,00	-	169,58	146,25	23,33	81,92	54,58	27,34	7,00	5,00	4,64	74,05	48,24	25,81	75,56	49,22	26,34	-	82,00	68,83	1,28			5,92
02.03.16	24,00	-	169,43	145,79	23,64	81,86	54,40	27,46	7,00	5,00	4,66	74,15	48,01	26,14	75,66	48,99	26,67	-	81,95	68,66	1,29			5,95
03.03.16	24,00	-	171,56	146,25	25,31	81,84	54,69	27,15	7,00	5,00	4,66	75,95	48,19	27,76	77,50	49,17	28,33	-	81,93	68,84	1,39			6,05
04.03.16	24,00	-	172,44	147,51	24,93	81,65	55,07	26,58	7,00	5,00	4,59	75,94	48,60	27,34	77,49	49,59	27,90	-	81,74	68,92	1,38			5,96
05.03.16	24,00	-	173,78	148,83	24,95	81,91	55,72	26,19	7,00	5,00	4,56	76,50	49,03	27,47	78,06	50,03	28,03	-	82,01	69,27	1,39			5,95
06.03.16	24,00	-	172,88	148,38	24,50	80,60	55,15	25,45	7,00	5,00	4,41	75,70	48,86	26,83	77,24	49,86	27,38	-	80,71	68,38	1,35			5,76
07.03.16	24,00	-	176,57	148,31	28,26	78,11	53,88	24,23	7,00	5,00	4,29	79,19	48,76	30,44	80,81	49,75	31,06	-	78,22	66,81	1,52			5,81
08.03.16	24,00	-	175,08	147,57	27,51	76,77	53,02	23,75	7,00	5,00	4,16	78,11	48,45	29,65	79,70	49,44	30,26	-	76,87	65,55	1,46			5,62
09.03.16	24,00	-	171,14	148,47	22,67	76,76	53,08	23,68	7,00	5,00	4,06	73,61	48,82	24,78	75,11	49,82	25,29	-	76,86	65,27	1,21			5,26
10.03.16	24,00	-	173,18	148,08	25,10	76,77	52,93	23,84	7,00	5,00	4,13	75,87	48,63	27,24	77,42	49,62	27,80	-	76,88	65,36	1,33			5,46
11.03.16	24,00	-	171,46	147,74	23,72	77,08	52,82	24,26	7,00	5,00	4,16	74,15	48,27	25,87	75,66	49,26	26,40	-	77,17	65,44	1,26			5,42
12.03.16	24,00	-	175,42	148,09	27,33	77,32	53,21	24,11	7,00	5,00	4,24	77,87	48,33	29,54	79,46	49,32	30,14	-	77,42	65,92	1,46			5,69
13.03.16	24,00	-	174,67	147,91	26,76	77,03	53,17	23,86	7,00	5,00	4,17	77,30	48,37	28,93	78,88	49,36	29,52	-	77,12	65,70	1,42			5,60
14.03.16	24,00	-	173,40	148,18	25,22	77,87	53,35	24,52	7,00	5,00	4,26	76,05	48,59	27,46	77,60	49,58	28,02	-	77,94	66,22	1,35			5,61
15.03.16	24,00	-	173,70	150,32	23,38	79,41	54,18	25,23	7,00	5,00	4,38	75,09	49,40	25,69	76,62	50,41	26,21	-	79,46	67,32	1,27			5,65
16.03.16	24,00	-	177,15	151,87	25,28	79,59	54,83	24,76	7,00	5,00	4,40	77,53	49,93	27,60	79,11	50,95	28,16	-	79,75	67,81	1,38			5,78
17.03.16	24,00	-	174,89	150,54	24,35	77,90	53,98	23,92	7,00	5,00	4,19	75,93	49,48	26,45	77,48	50,49	26,99	-	77,97	66,51	1,32			5,50
18.03.16	24,00	-	170,66	147,05	23,61	78,94	53,75	25,19	7,00	5,00	4,31	74,24	48,34	25,90	75,76	49,33	26,43	-	79,04	66,84	1,27			5,57
19.03.16	24,00	-	171,65	145,46	26,19	79,35	53,49	25,86	7,00	5,00	4,44	76,30	47,81	28,49	77,86	48,79	29,07	-	79,42	67,12	1,41			5,85
20.03.16	24,00	-	172,41	145,77	26,64	80,35	54,18	26,17	7,00	5,00	4,52	76,93	47,94	28,99	78,50	48,92	29,58	-	80,47	67,82	1,45			5,96
21.03.16	24,00	-	171,22	147,30	23,92	81,17	54,82	26,35	7,00	5,00	4,52	74,81	48,51	26,30	76,34	49,50	26,84	-	81,27	68,44	1,31			5,83
22.03.16	24,00		171,76	146,18	25,58	80,29	54,16	26,13	7,00	5,00	4,49	76,02	48,09	27,93	77,57	49,07	28,50	-	80,39	67,79	1,39	-	-	5,88
23.03.16	24,00		171,76	146,18	25,58	80,29	54,16	26,13	7,00	5,00	4,49	76,02	48,09	27,93	77,57	49,07	28,50	-	80,39	67,79	1,39	-	-	5,88
Среднее	24,00	-	172,99	147,82	25,16	79,83	54,32	25,51	7,00	5,00	4,42	76,09	48,60	27,49	77,65	49,60	28,05	-	79,93	67,67	1,37	-	-	5,79
Итого	696,00		5016,65	4286,90	729,75						128,11	2206,74	1409,50	797,23	2251,77	1438,27	813,50	0,00			39,68	0,00	0,00	167,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **813,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представитель потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытовой учет
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
30 МАР 2016 г.