ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215576
Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С** Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	64,03	9,76	228,870	-	-	44,49	5,36	228,240	-	19,54	0,630	0,00	0,00	0,00	4,513
24.02.16	24	-	66,52	9,77	229,080	-	-	45,62	5,36	228,470	-	20,90	0,610	0,00	0,00	0,00	4,829
25.02.16	24	-	67,07	9,76	228,160	-	-	46,06	5,38	227,550	-	21,01	0,610	0,00	0,00	0,00	4,832
26.02.16	24	-	63,48	9,76	229,400	-	-	44,21	5,35	228,850	-	19,27	0,550	0,00	0,00	0,00	4,456
27.02.16	24	-	64,87	9,77	229,610	-	-	44,75	5,35	229,100	-	20,12	0,510	0,00	0,00	0,00	4,656
28.02.16	24	-	65,93	9,77	230,110	-	-	45,27	5,34	229,630	-	20,66	0,480	0,00	0,00	0,00	4,791
29.02.16	24	-	70,07	9,77	229,620	-	-	47,36	5,35	229,010	-	22,71	0,610	0,00	0,00	0,00	5,258
01.03.16	24	-	70,71	9,79	229,040	-	-	47,46	5,38	228,480	-	23,25	0,560	0,00	0,00	0,00	5,367
02.03.16	24	-	68,82	9,81	229,320	-	-	46,29	5,38	228,810	-	22,53	0,510	0,00	0,00	0,00	5,203
03.03.16	24	-	67,95	9,79	230,340	-	-	46,11	5,34	229,800	-	21,84	0,540	0,00	0,00	0,00	5,069
04.03.16	24	-	65,05	9,79	230,210	-	-	44,94	5,34	229,760	-	20,11	0,450	0,00	0,00	0,00	4,667
05.03.16	24	-	60,57	9,79	230,580	-	-	42,91	5,31	230,200	-	17,66	0,380	0,00	0,00	0,00	4,104
06.03.16	24	-	60,33	9,78	229,550	-	-	42,72	5,35	229,220	-	17,61	0,330	0,00	0,00	0,00	4,069
07.03.16	24	-	59,15	9,78	229,480	-	-	42,12	5,34	229,110	-	17,03	0,370	0,00	0,00	0,00	3,938
08.03.16	24	-	58,05	9,78	229,210	-	-	41,56	5,35	228,840	-	16,49	0,370	0,00	0,00	0,00	3,809
09.03.16	24	-	57,09	9,78	229,420	-	-	41,18	5,35	229,080	-	15,91	0,340	0,00	0,00	0,00	3,678
10.03.16	24	-	60,03	9,79	229,160	-	-	42,55	5,36	228,850	-	17,48	0,310	0,00	0,00	0,00	4,031
11.03.16	24	-	60,78	9,78	227,740	-	-	42,92	5,40	227,450	-	17,86	0,290	0,00	0,00	0,00	4,092
12.03.16	24	-	55,81	9,77	228,680	-	-	40,47	5,37	228,390	-	15,34	0,290	0,00	0,00	0,00	3,531
13.03.16	24	-	57,46	9,77	228,790	-	-	41,25	5,36	228,500	-	16,21	0,290	0,00	0,00	0,00	3,733
14.03.16	24	-	59,54	9,78	228,410	-	-	42,29	5,37	228,100	-	17,25	0,310	0,00	0,00	0,00	3,968
15.03.16	24	-	58,50	9,78	228,700	-	-	41,54	5,37	228,380	-	16,96	0,320	0,00	0,00	0,00	3,905
16.03.16	24	-	56,83	9,78	228,660	-	-	40,82	5,37	228,350	-	16,01	0,310	0,00	0,00	0,00	3,686
17.03.16	24	-	57,73	9,79	229,370	-	-	41,49	5,36	229,030	-	16,24	0,340	0,00	0,00	0,00	3,755
18.03.16	24	-	62,17	9,79	228,490	-	-	43,35	5,38	228,160	-	18,82	0,330	0,00	0,00	0,00	4,325
19.03.16	24	-	65,93	9,78	228,560	-	-	45,13	5,37	228,150	-	20,80	0,410	0,00	0,00	0,00	4,786
20.03.16	24	-	67,94	9,79	228,330	-	-	46,20	5,39	227,910	-	21,74	0,420	0,00	0,00	0,00	4,998
21.03.16	24	-	65,97	9,84	228,770	-	-	45,22	5,41	228,320	-	20,75	0,450	0,00	0,00	0,00	4,778
22.03.16	24	-	67,90	9,82	228,880	-	-	46,15	5,40	228,370	-	21,75	0,510	0,00	0,00	0,00	5,016
Среднее	24,00	-	62,98	9,78	229,122	-	-	43,88	5,36	228,693	-	19,10	0,429	-	-	-	4,408
Итого	696,0				6644,540	0,000				6632,110	0,000		12,430	0,00	0,00	0,00	127,84

Ориентировочно до конца месяца(+)	2058,506	2054,944	3,561	40,30
Корректировка за прошлый месяц (-)	1608,650	1605,000	3,650	32,59
Итого за март 2016 :	7094,396	7082,054	12,341	135,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 03:00	66228,640	-	60513,410	-	0,000	0,000	1591,007	
23.03.16 03:00	72873,180	-	67145,540	-	0,000	0,000	1718,883	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 28.03.2016