ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв=0 С
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.16	-		68,17	8,01	71,450	-		48,88	6,74	27,990	-	-	19,29	43,460	3,505
24.02.16	-		68,11	8,05	66,990	-		48,71	6,88	28,390	-	-	19,40	38,600	3,183
25.02.16	-		68,12	8,04	67,450	-		48,76	6,87	29,490	-	-	19,36	37,960	3,160
26.02.16	-		68,05	8,04	66,050	-		48,62	6,79	28,370	-	-	19,43	37,680	3,118
27.02.16	-		68,04	8,05	68,760	-		49,08	6,73	27,190	-	-	18,96	41,570	3,345
28.02.16	-		68,25	7,98	78,570	-		49,20	6,59	25,130	-	-	19,05	53,440	4,127
29.02.16	-		68,09	8,06	70,620	-		49,06	6,76	27,350	-	-	19,03	43,270	3,469
01.03.16	-		68,00	8,08	67,350	-		48,69	6,78	29,200	-	-	19,31	38,150	3,158
02.03.16	-		68,13	8,06	73,630	-		48,68	6,78	28,740	-	-	19,45	44,890	3,620
03.03.16	-		68,09	8,06	67,210	-		48,95	6,65	29,270	-	-	19,14	37,940	3,146
04.03.16	-		68,12	8,03	68,080	-		48,97	6,55	27,620	-	-	19,15	40,460	3,290
05.03.16	-		68,11	8,05	69,640	-	-	48,87	6,66	28,543	-	-	19,25	41,097	3,352
06.03.16	-		68,06	8,04	66,360	-		49,11	6,64	28,150	-	-	18,95	38,210	3,135
07.03.16	-		68,13	8,03	68,480	-		49,12	6,68	28,530	-	-	19,01	39,950	3,262
08.03.16	-		68,21	8,00	71,630	-		48,72	6,66	26,660	-	-	19,49	44,970	3,589
09.03.16	-		69,47	8,03	64,030	-		48,83	6,59	27,510	-	-	20,64	36,520	3,107
10.03.16	-		69,43	8,03	67,890	-		48,59	6,80	25,050	-	-	20,84	42,840	3,497
11.03.16	-		69,31	8,07	63,740	-		48,84	6,90	26,440	-	-	20,47	37,300	3,126
12.03.16	-		68,94	8,03	70,900	-		49,20	6,73	25,650	-	-	19,74	45,250	3,628
13.03.16	-		69,02	8,01	71,970	-		48,81	6,75	24,790	-	-	20,21	47,180	3,759
14.03.16	-		68,78	8,05	66,270	-		48,53	6,86	26,090	-	-	20,25	40,180	3,294
15.03.16	-		69,02	8,06	64,110	-		48,49	6,86	27,420	-	-	20,53	36,690	3,099
16.03.16	-		68,96	8,05	64,390	-		48,67	6,78	27,970	-	-	20,29	36,420	3,082
17.03.16	-		69,96	8,03	64,990	-		48,65	6,67	25,750	-	-	21,31	39,240	3,295
18.03.16	-		69,87	8,07	64,850	-		48,75	6,83	25,870	-	-	21,12	38,980	3,270
19.03.16	-		68,14	8,05	70,830	-		48,78	6,82	26,940	-	-	19,36	43,890	3,515
20.03.16	-		68,20	8,02	73,940	-		48,77	6,75	26,730	-	-	19,43	47,210	3,742
21.03.16	-		68,14	8,04	69,860	-		48,98	6,70	28,320	-	-	19,16	41,540	3,375
22.03.16	-		68,07	8,04	68,140	-		48,99	6,75	29,730	-	-	19,08	38,410	3,182
Среднее	-	-	68,52	8,04	68,558	-	-	48,84	6,74	27,410	-	-	19,68	41,148	3,360
Итого	0,0				1988,180	0,000				794,883	0,000	0,00		1193,297	97,43
Ориентировочно до конца месяца(+)					613,286					245,970				367,316	30,16
Корректировка за прошлый месяц (-)					509,880					220,440				289,440	22,791
Итого за март 2016 :					2091,586					820,413				1271,172	104,80314

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.02.16 03:00	29761,760	-	11884,510	-	-	1410,310
23.03.16 03:00	31805,660	-	12672,880	-	-	1511,862

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Txв= ____ 'C ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке до получения АКТА допуска УУ 28.10.2016 Дата